



BOSCH

Technik fürs Leben



Alle wichtigen Ersatzteile
schnell und gezielt finden

www.bosch-einfach-heizen.de

Ersatzteile-Kompakt 2022 / 2023



BOSCH



JUNKERS



Sieger
HEIZSYSTEME

Vorwort

"Ersatzteil-Bestellnummern ohne Umwege finden"

unter diesem Motto haben wir für Sie unser Handbuch Ersatzteile-Kompakt erstellt. In dieser praktischen Arbeitshilfe finden Sie über 600 der wichtigsten Ersatzteile unserer **Thermotechnik-Marken Bosch, Junkers und Sieger**.

Die im Ersatzteile-Kompakt aufgeführten Ersatzteile ersetzen häufig mehrere alte Ersatzteile. Nutzen Sie deshalb den Ersatzteile-Kompakt immer, um vor Ort die aktuelle Bestellnummer des benötigten Ersatzteils zu bestimmen. Haben Sie das Ersatzteil nicht im Handvorrat, so können Sie es gezielt über Ihren Fachhandel beschaffen. Über 2000, von unseren Ersatzteil-Spezialisten betreute Stützpunkte beim Heizungs-und Sanitärgrößhandel, stehen Ihnen dafür zur Verfügung.

Ersatzteile, die nicht im Ersatzteile-Kompakt enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Online-Ersatzteilkatalog. Diesen finden Sie unter www.bosch-einfach-heizen.de Register Fachkunde/Großhandel/Ersatzteile. Auf dem Smartphone steht Ihnen die App „Bosch EasyScan“ zur Verfügung.

Wir möchten Ihnen und Ihren Kunden einen noch besseren Service bieten und freuen uns, wenn die aktuelle Ausgabe des Ersatzteile-Kompakt dazu beiträgt.

Hat der Ersatzteil-Servicekoffer auf dem Titelbild ihr Interesse geweckt? Wir stellen für Sie individualisierte Koffersortimente zusammen. Bitte sprechen Sie ihren Bosch Junkers Verkaufsbeauftragten an.

Preisgruppen- und technische Änderungen vorbehalten.
Die aktuellen Preise finden Sie als Datanorm-Daten in Ihrem Bosch Partner Portal unter www.bosch-einfach-heizen.de.

Inhaltsübersicht

Inhalt	Vorwort	1
	Inhaltsübersicht	2
Katalog	Suchverzeichnis von A-Z	3
	Katalogteil Ersatzteile für Gas-Geräte	9
	Katalogteil Ersatzteile für Öl-Kessel	126
Informationen	Ersatzteile aktuell - Auslauf / Substitution	136
	Der Weg zur richtigen Bestellnummer	138
	Der Online-Ersatzteilkatalog	139
	Servicefunktionen-Kompasse	139
	Der mobile Ersatzteilkatalog „Bosch EasyScan“	140
	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Lieferservice	141
	Datumskenntzahlen	142
	Ersatzteile nummerisch sortiert	143
Geräteübersicht	Geräteübersicht - Auslauf Ersatzteil-Versorgung	156

Suchverzeichnis von A-Z

	Bezeichnung für Alphaverzeichnis	Ab Seite
A	Abgasdeckel (s.Dichtungen-Abgaszubehör)	22
	Abgasdichtung (s.Dichtungen-Abgaszubehör)	22
	Abgastemperaturfühler (s.Abgasüberwachungen)	10
	Abgasüberwachungen (Heizgeräte)	10
	Abgasüberwachungen (Warmwasserthermen)	11
	Abweiser (s.Leitbleche)	58
	Adapterstück für Sicherheitsventil (s.Sicherheitsventil Heizgeräte)	78
	AGÜ (s.Abgasüberwachungen)	10
	AGÜ- Temp.Fühler (s.Abgasüberwachungen)	10
	Anoden	12
	Antrieb (s.Motoren)	65
	Anzeigeeinstrumente (s.Manometer)	62
	Ausdehnungsgefäße (Brennwertgeräte)	14
	Ausdehnungsgefäße (Heizwertgeräte)	13
	Ausdehnungsgefäße (Sieger Heiz- & Brennwertgeräte)	15
	Ausdehnungsgefäß-Anschluß Umbausatz	16
	Außentemperaturfühler	16
B	Bedienelemente (s.Griffe)	54
	Befestigungen / Befestigungssätze	17
	Begrenzer (s.Temperaturbegrenzer)	83
	Brauchwasserfühler (s.Temperaturfühler / NTC)	93
	Brauchwasserschalter (s.Wasserschalter)	118
	Brenner (Brennwertgeräte)	19
	Brenner / Brennerdeck (Heizwertgeräte)	17
	Brennerautomat UBA (s. Gas-Feuerungsautomaten)	47
	Brennerrohre für Öl-Vorsatzbrenner	127
	Brennkammerisolierungen (s.Dichtungen Brennkammer)	28
D	Deckel für Abgas-Prüföffnung (s.Dichtungen Abgaszubehöre)	22
	Dichtungen (Abgaszubehör)	22
	Dichtungen (Abgaszubehör; Deckel Revisionsöffnung)	23
	Dichtungen (Allgemein / Dichtungs- und O-Ringsätze)	20
	Dichtungen (Allgemein / Flachdichtungen)	20
	Dichtungen (Allgemein / Serviceboxen)	21
	Dichtungen (Brenner / Brennerdeck Heizwertgeräte)	24
	Dichtungen (Brenner Brennwertgeräte)	25
	Dichtungen (Brennkammer / Wärmeblock)	28
	Dichtungen (Flanschdeckel / Speicher)	31
	Dichtungen (Gebläse)	33
	Dichtungen (Öl-Brenner)	128
	Dichtungsboxen (s.Dichtungen (Allgemein / Dichtungs- und O-Ringsätze))	20
	Dichtungssätze	20
	Differenzdruckabnahme (s.Druckabnahme)	34
	Differenzdruckschalter / Druckdosen	33
	Dreiwegeventil (s.Umsteuerventil)	98
	Druckabnahme / Druckleitungen	34

Suchverzeichnis von A-Z

	Bezeichnung für Alphaverzeichnis	Ab Seite
D	Druckanzeige (s.Manometer)	62
	Druckdose (s.Differenzdruckschalter)	33
	Druckleitungen (s.Druckabnahme)	34
	Druckmessdüse (Öl-Brenner)	129
	Druckmesser (s.Druckwächter)	35
	Drucksensor (s.Druckwächter)	35
	Druckwächter	35
	Durchflussbegrenzer	35
	Düsen (Öl-Brenner)	129
E	Einstellschlüssel für Gasarmatur (s.Gasarmaturen Heizwert)	44
	Elektroden (Brennwertgeräte)	39
	Elektroden (Heizwertgeräte bodenstehend)	37
	Elektroden (Heizwertgeräte wandhängend)	36
	Elektroden (Warmwasserthermen)	42
	Elektroden, Zündung (Öl-Brenner)	130
	Entlüfter (s. Schnellentlüfter)	76
F	Entstörschalter (s.Schutzschalter)	77
	Fett / Wärmeleitpaste	43
	Feuerungsautomaten (Öl-Brenner)	131
	Filter / Filtereinsätze (Öl-Brenner)	131
	Filtermatten Lüftungsgeräte	43
	Flachdichtungen (s.Dichtungen)	20
	Flanschdichtungen für Speicher (s.Dichtungen (Flanschdeckel / Speicher)	31
G	Gasarmaturen (Brennwertgeräte)	45
	Gasarmaturen (Heizwertgeräte)	44
	Gasfett (s.Fett)	43
	Gas-Feuerungsautomaten	47
	Gasrohre	48
	Gasteile (s.Gasarmaturen)	44
	Gebläse (Brennwertgeräte)	50
	Gebläse (Heizwertgeräte)	48
	Gebläse (Öl-Brenner)	131
	Gebläsedichtungen (s.Dichtungen Gebläse)	33
	Gebläsesteuerung (s.Leiterplatten)	58
	Glühzünder	53
	Griffe / Bedienelemente	54
	Grundmodule (s.Leiterplatten)	58
H	Halterohr für UV-Flammenfühler (Öl-Brenner)	132
	Hauptleiterplatte (s.Leiterplatten)	58
	Haupttransformatoren (s.Transformatoren)	96
	Heatronik (s.Leiterplatten)	58
	Hydraulikschalter (s.Umsteuerventile)	98
	Hydrogenerator (s.Turbinen)	97
I	Innenkörper (s.Wärmetauscher)	103
	Innenkörper (s.Wärmetauscher)	110

Suchverzeichnis von A-Z

	Bezeichnung für Alphaverzeichnis	Ab Seite
I	Innenkörperverschraubung (s.Wärmetauscher-Verschraubung)	111
	Ionisationselektroden (s.Elektroden)	36
	Ionisationsplatine (s.Leiterplatten)	58
	Isolierungen für Brennkammer (s.Dichtungen Brennkammer)	28
K	Kettenanode (s.Anoden)	12
	Kollektorfühler (s.Temperaturfühler (Solarkollektoren))	92
	Kondensatablauf / Siphon / Siphon-Dichtungen (Bosch Junkers)	55
	Kondensatablauf / Siphon kpl. & Dichtungen (Sieger)	57
L	Kondensatoren (Öl-Brenner)	132
	Lamellenkörper (s.Wärmetauscher)	103
	Leitbleche	58
	Leiterplatten (Brennwertgeräte)	60
M	Leiterplatten (Heizwertgeräte)	58
	Lüfter (s.Gebälse)	48
	Magnesiumanoden (s.Anoden)	12
	Magnetspule (Öl-Brenner)	132
	Magnetspule (s.Umsteuerventile)	98
	Magnetverschluss (s.Befestigung)	17
	Manometer	62
	Massebleche (s.Leitbleche)	58
	Membranen	63
	Membrangefäß (s.Ausdehnungsgefäße)	13
	Membranschalter	63
	Membranventil (Öl-Brenner)	132
	Mikroschalter	64
	Mindestdruckbegrenzer (s.Druckwächter)	35
	Mischeinrichtungen / Mischsysteme (Öl-Brenner)	133
	Motoren	65
	Motoren (Öl-Brenner)	133
	Motorkupplung (Öl-Brenner)	133
	Motorumsteuerventil (s.Umsteuerventil)	98
N	Netzmodul (s.Leiterplatten)	58
	NTC-Temp.fühler (s.Temperaturfühler / NTC)	86
O	Oberteile für Wasserschalter (s.Ventiloberteile)	100
	O-Ringe / O-Ringsätze (s.Dichtungen)	20
P	Piezozünder	66
	Pilotbrenner (s.Zündbrenner)	123
	Pumpen (Junkers Bosch Brennwertgeräte)	69
	Pumpen (Junkers Heizwertgeräte)	66
	Pumpen (Öl-Brenner)	134
	Pumpen (Sieger Brennwertgeräte)	73
	Pumpen (Sieger Heizwertgeräte)	68
R	Raumtemperaturregler (s.Regelungen)	74
	Regelungen	74
	Reparatursätze f.Wasserschalter (s.Wasserschalter-Reparatursätze)	120


Suchverzeichnis von A-Z

	Bezeichnung für Alphaverzeichnis	Ab Seite
S	Schaltuhren	75
	Schnellentlüfter	76
	Schnellverschluß für Wärmetauscher	77
	Schutzanoden (s.Anoden)	12
	Schutzschalter	77
	Servicebox, allgemein (s.Dichtungen (Allgemein / Dichtungs- und O-Ringsätze	20
	Sicherheitsgruppe (s.Sicherheitsventile Speicheranschluß)	80
	Sicherheitsventile (Heizgeräte)	78
	Sicherheitsventile (Speicheranschlußpakete)	80
	Sicherungen / Sicherungssätze	80
	Siebe (s.Wassersiebe)	120
	Solarfühler (s.Temperaturfühler / NTC)	86
	Solarfühler (s.Temperaturfühler Solarkollektoren)	92
	Speichertemperaturfühler (s.Temperaturfühler / NTC)	93
	Spule für Hydraulikschalter (s.Umsteuerventile)	98
	Stabanode (s.Anoden)	12
	STB (s.Temperaturbegrenzer)	83
	Stellmotor (s.Motoren)	65
	Strömungssicherungen	81
T	TAC-NTC (s.Temperaturfühler / NTC)	86
	Tauchrohre (Ein- und Auslaufrohre für Speicher)	82
	Temperaturbegrenzer (Brennwertgeräte)	83
	Temperaturbegrenzer (Heizwertgeräte)	83
	Temperaturbegrenzer (Warmwasserthermen)	85
	Temperaturfühler (Solarkollektoren)	92
	Temperaturfühler (Wärmepumpen)	94
	Temperaturfühler / NTC (Brennwert ohne Modulgeräte)	88
	Temperaturfühler / NTC (Heizwertgeräte)	86
	Temperaturfühler / NTC (nur Brennwert-Modulgeräte)	91
	Temperaturfühler / NTC (Warmwasserspeicher)	93
	Temperaturwähler (s.Wassermengenwähler)	117
	Textdisplay	95
	Thermoelemente (mit und ohne Abgasüberwachung)	95
	Trafo (s.Transformatoren)	96
	Transformatoren	96
	Turbinen	97
U	UBA / Brennerautomat (s.Gas- Feuerungsautomaten)	47
Ü	Überwachungselektrode (s.Elektroden)	36
U	Umsteuerventile (hydraulisch)	98
	Umsteuerventile (motorisch)	99
	Umsteuerventile (Wärmepumpen)	100
	UV-Flammenfühler (Öl-Brenner)	134
V	Ventilatoren (s.Gebläse)	48
	Ventileinsätze / Ventiloberteile	100
	Ventil-Oberteile	100

Suchverzeichnis von A-Z

	Bezeichnung für Alphaverzeichnis	Ab Seite
V	Venturi (s.Spalte Bemerkungen bei Wasserschalter)	118
	Verdrängungskörper	101
	Verschluss für Abgasmessöffnung	102
	Verschluss Klappe/Blende (s.Befestigung)	17
	Verschlussstopfen Sicherheitsventil (s.Sicherheitsventil Heizgeräte)	78
	Verteilerstück Abgas (s.Druckabnahmen)	34
	Verteilerstück Sicherheitsgruppe (s.Sicherheitsventile)	78
	Vorangumschaltventil (s.Umsteuerventile)	98
	Vorlauffühler Heizgeräte (s.Temperaturfühler / NTC)	86
	Vorlaufweiche (s.Umsteuerventile)	98
	Vorwärmer (Öl-Brenner)	135
W	Wärmeblöcke (s. Wärmetauscher)	103
	Wärmeleitpaste (s.Fett)	43
	Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Brauchwasser / Plattenwärmetauscher)	108
	Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Heizkreis)	106
	Wärmetauscher (Heizwertgeräte / Brauchwasser / Plattenwärmetauscher)	103
	Wärmetauscher (Heizwertgeräte bis 11 KW)	103
	Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Heizkreis)	106
	Wärmetauscher (Heizwertgeräte 18 KW)	104
	Wärmetauscher (Heizwertgeräte 24 KW)	105
	Wärmetauscher (Heizwertgeräte bis 11 KW)	103
	Wärmetauscher (Warmwasserthermen)	110
	Wärmetauscher-Verschraubung (Warmwasserthermen)	111
	Wartungssätze (Brennwertgeräte Bosch Junkers)	112
	Wartungssätze (Brennwertgeräte Sieger Heizsysteme)	114
	Wartungssätze (Heizwertgeräte)	115
	Wartungssätze (Warmwasserthermen)	115
	Wasserfett (s.Fett)	43
	Wassermengenregler	116
	Wassermengenwähler / Temperaturwähler	117
	Wasserschalter (Heiz- und Brennwertgeräte)	118
	Wasserschalter (Warmwasserthermen)	118
	Wasserschalter-Reparatursätze	120
	Wasserschalter-Turbine (s.Turbinen)	97
	Wassersiebe	120
	Wasserteile (s.Wasserschalter)	118
Z	Zündbausteine / Zündtransformatoren	121
	Zündbolzen (s.Elektroden)	36
	Zündbrenner	123
	Zünddüsen	124
	Zündeinrichtungen (Öl-Brenner)	135
	Zünderlektroden (s.Elektroden)	36
	Zündgasabweiser (s.Leitbleche)	58
	Zündgasrohre	124
	Zündkabel	125
	Zündleitblech (s.Leitbleche)	58
	Zündleiterplatte (s.Leiterplatten)	58
	Zündleitungen (Öl-Brenner)	135
	Zündplatine (s.Leiterplatten)	58
	Zündtransformatoren (s.Zündbausteine)	121

Ersatzteile für Gas-Geräte



Abgasüberwachungen (Heizgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 208 064 0	24	ZR/ZSR 8..11 -3, -4 KE ZSR 5/11 -5 KE ZSN 5/11 -6 KE ZSR 18..24 -3, -4, -5, -6 KE ZSN 18..24 -6 KE ZWR 18..24 -3, -4, -5, -6 KE ZWN 18..24 -6 KE ZSN/ZWN/ZSR/ZWR .. -7 KE ZWR 18..24 -8 KE KS / KSN / KNS .. -7 E / EC Sieger: HG15 W/WK 19..24	Strömungssicherung	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 030 0	23	ZR 8..11 -3 KE ZSR 8..11..18..24 -3 KE ZWR 18..24 -3 KE Alternativ : 8717 208 064 0 Fühlerelement, einzeln		
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 032 0	30	ZR .. -4 KE / KEB ZSR 18..24 -4 KE / KEB ZWR 18..24 -4 KE / KEB Alternativ : 8717 208 064 0 Fühlerelement, einzeln		
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 717 208 062 0	26	ZSR 5/11 -5 KE ZSN 5/11 -6 KE ZSN 11-7 KE ZSR 5/10 -7 KE	Brenner-AGÜ	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 717 208 066 0	25	ZSR 18..24 -5 KE ZWR 18..24 -5, -6 KE ZSN 18..24 -6 KE ZWN 18..24 -6 KE ZSN/ZWN/ZWR 24 -7 KE ZWR 24 -8 KE	Brenner-AGÜ	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 718 642 042 0	24	ZSN/ZWN/ZWR 18 -7 KE ZWR 18 -8 KE	Brenner-AGÜ	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
7 099 456	28	Sieger BK13.. ; BK15.. (bis 10/2007) Abgas/Kondensat		
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	

Abgasüberwachungen (Warmwasserthermen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 707 206 060 0	40	W 250..325 K2..T1 W 275..350 -1 K..P WR 275..350 -1 K..P Geräte ohne Temp.Begrenzer am Innenkörper	bis 12/1998 <i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 707 206 074 0	38	W 250 K2P..T1 W 275..350 -1 K..P WR 275..350 -1 K..P Geräte mit Temp.Begrenzer am Innenkörper	ab 01/1999 <i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 707 206 186 0	37	W ... -1 K..B WR ... -1 K..0B WR ... -3 K..0B WR ... -7 K..G	 <i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 707 206 282 0	30	WR 11 -2 G	 <i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 707 206 254 0	30	WR 14 -2 G	 <i>Bauteilcode: 1507</i>	

Anoden				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 709 918 505 0	35	SK90..130-2 SO120..120-1 ST50-2 ST120A SU110E (ab Nov.94) S120KP..	Kettenanode 3/4" & 1" 5 Glieder	
		Geprüfte BOSCH-Qualität ! Hohe Standfestigkeit !		
			Bauteilcode: 1536	
8 709 918 506 0	37	SO160..160-1..200..200-1 SK180..230..300..450 -2 S160KP... / S200KP...	Kettenanode 3/4" & 1" 7 Glieder	
		Geprüfte BOSCH-Qualität ! Hohe Standfestigkeit !		
			Bauteilcode: 6101	
8 709 918 638 0	33	ST90 -2 E ST130 -2 E (ab April 1993) ST50..80 -3, -4, -5	Stabanode 1"	
		Geprüfte BOSCH-Qualität ! Hohe Standfestigkeit !		
			Bauteilcode: 1536	
8 709 918 666 0	35	ST120..160 -1 E SK130..180..220 -3ZB SK300..400 -3ZB SK130..160..200 -4ZB SK300..300-1solar SK400..400-1solar SP750	Stab/Kettenanode 1"	
		Geprüfte BOSCH-Qualität ! Hohe Standfestigkeit !		
			Bauteilcode: 1536	
8 718 505 037 0	34	ST 50..75..120..160 ES ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16/83S.. ZBS 22/75S..83S..120S.. ZBS 30/150S.. (Schichtladespeicher)	Stabanode 200mm	
		Geprüfte BOSCH-Qualität ! Hohe Standfestigkeit !		
			Bauteilcode: 1536	
8 719 928 226 0	29	CSW 14..24/75 -3 A SK120 -4 ZB ZBS 14..22/100S-3 MA GC5300WM 17..24/100S..120..210SO	Stabanode 325mm	
		Geprüfte BOSCH-Qualität ! Hohe Standfestigkeit !		
			Bauteilcode: 1536	

Ausdehnungsgefäße (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 407 140 0	43	ZSR 8..11 -3 KE/AE ZSR 11 -4 KE/AE ZSR 5..7/11 -5 KE/AE ZSN 5..7/11 -6 KE/AE ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE		
			Bauteilcode: 1226	
8 715 407 168 0	43	ZR/ZSR 18..24 -3,-4,-5,-6.. ZWR 18..24 -3,-4,-5,-6.. KE/AE ZSN 18..24 -6.. ZWN 18..24 -6..		
			Bauteilcode: 1226	
8 718 641 542 0	43	ZSN / ZWN 18..24 -7 KE/AE ZWR 18..24 -7 KE/AE ZWR 18..24 -8 KE		
		Bei zugesetzter Entlüftungsleitung zum Ausd.gefäß MAG-Anschluß-Umbausatz 8737602822 ZWN/ZWR 18..24-7KE MAG-Anschluß-Umbausatz 8737602823 ZSN/ZSR 18..24-7KE		
			Bauteilcode: 1226	
8 718 642 046 0	38	ZSN / ZWN 18..24 -7 AME		
			Bauteilcode: 1226	
8 715 407 113 0	47	KSN/KNS 12 -7 EC KN .. -8 KP KN 12 -8 DC/DCP		
			Bauteilcode: 1226	
8 715 407 130 0	52	KSN 18 -7 EC KN 18 -8 DC / DCP		
			Bauteilcode: 1226	
8 729 010 083 0	51	KSN 24 -7 EC KNS 18..24 -7 EC KN 24 -8 DC / DCP		
			Bauteilcode: 1226	

Ausdehnungsgefäße (Brennwertgeräte)			
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 715 407 176 0	43	ZWBR 7-25 A	
			
			<i>Bauteilcode: 1226</i>
8 715 407 177 0	47	ZSBR 3-12...7-25 A	
			
			<i>Bauteilcode: 1226</i>
8 715 407 230 0	47	ZSBR 3-16...7-28 A ZWBR 7-28 A ZBS 3-16...7-22 MRA ; ZBS 16..22/83S-1,-2 M.. KSBR 3-16...7-30 A	
			
			<i>Bauteilcode: 1226</i>
8 715 407 260 0	43	ZB 3-16...7-22 ZSB 3-16...7-22 A ZWB 7-26 A ZWSB 28 -3 A/E ZB/ZSB/ZWB 3-16...7-22...7-26 A	
			
			<i>Bauteilcode: 1226</i>
8 715 407 328 0	42	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR/ZSBE 16..28-3A ZWB 28 -3 A/E ZBR 42-3A ZBS 14..22..30 / ...S -3M ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5,2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW .. B/C/BC GC5700iWT 24/42S	
			
			<i>Bauteilcode: 1226</i>
8 738 901 109	41	GC9000iW 20..30..40..50.E/EB/H	
			
			Ersatz für: 7 736 701 184
			<i>Bauteilcode: 1226</i>

Ausdehnungsgefäße (Sieger Heiz- & Brennwertgeräte)



Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 716 011 190 0	41	HG15..		 <i>Bauteilcode: 1226</i>
8 737 906 976	47	HG10 W..24 HG12 W..24 BK11 W 24 /WT-24	Ersatz für: 7 100 080	 <i>Bauteilcode: 1226</i>
8 738 901 137	43	HG11.. / HG13.. BK13.. / BK15..		 <i>Bauteilcode: 1226</i>
7 100 626	43	HG10..11 W/WG11 BK11 W11 BK11 LW18		 <i>Bauteilcode: 1226</i>





Ausdehnungsgefäß-Anschluß Umbausatz

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 737 603 822	32	ZWN/ZWR 18..24 -7 KE		
		Vor Baujahr 2012 bei möglicher Verschammung/Verschmutzung des Anschlußstückes		
			Bauteilcode: 1201	
8 737 603 823	32	ZSN/ZSR 18..24 -7 KE		
		Vor Baujahr 2012 bei möglicher Verschammung/Verschmutzung des Anschlußstückes		
			Bauteilcode: 1201	

Außentemperaturfühler

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 747 207 101 0	28	AF 2 für alle witterungsgeführten Junkers-Regelungen		
		KBR 65..98 -3 (nur ab FD 109=Sept.11)		
			Bauteilcode: 1507	
5 491 503 8	30	Sieger HS3062/5050/5062	AF200	
		Sieger TG12EK Sieger-Regelung S52..55..59 A/D		
			Bauteilcode: 1507	
5 491 279 4	27	Sieger BK13.. / BK15..	AF50	
		KBR 65..98 -3A (bis FD108=Aug.11)		
			Bauteilcode: 1507	

Befestigungen / Befestigungssätze				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 712 000 051 0	12	ZR/ZSR 8..11 -3,-4 KE/AE ZSR/ZWR 18..24 -3,-4 KE/AE		 <i>Bauteilcode: 1115</i>
8 710 305 296 0	29	Brennwertgeräte mit eckigem Wärmeblock	Brennerdeck, vorne	 <i>Bauteilcode: 1119</i>
8 710 506 210 0	21	ZSR/ZWR 18..24 -5 KE/AE ZSR/ZWR/ZSN/ZWN 18..24 -6, -7 KE/AE ZWR 18..24 -8 KE ZB/ZSB/ZSBR 3-16..7-28..11-42 A ZWB 7-26 A ZWBR 7-28 A	Satz (rechts/links)	 <i>Bauteilcode: 1119</i>
Brenner / Brennerdeck (Heizwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 120 364 0	42	ZSR 8 -3 KE/AE	Erdgas 23 H	 <i>Bauteilcode: 1401</i>
		Bei Verwendung für Erdgas 21L 87181203820 bestellen		
8 718 120 360 0	42	ZSR 11 -3 KE/AE	Erdgas 23 H	 <i>Bauteilcode: 1401</i>
		Bei Verwendung für Erdgas 21L 87181203730 bestellen		
8 718 120 250 0	45	ZR/ZSR/ZWR 18 -3 KE/AE	Erdgas 23 H	 <i>Bauteilcode: 1401</i>
		Bei Verwendung für Erdgas 21L 87181202490 bestellen		


Brenner / Brennerdeck (Heizwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 120 256 0	47	ZR/ZSR/ZWR 24 -3 KE/AE	Erdgas 23 H	
		Bei Verwendung für Erdgas 21L 87181202550 bestellen		
Bauteilcode: 1401				
8 715 406 382 0	49	ZSR 5..7/11 -5 KE/AE	Brennerdeck / alle Gasarten	
		ZSN 5..7/11 -6 KE/AE		
		ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE		
Bauteilcode: 1401				
8 715 406 383 0	51	ZSR 18 -5, -6 KE/AE	alle Gasarten	
		ZSN 18 -6 KE/AE/AME		
		ZWR 18 -5, -6 KE/AE ZWN 18 -6 KE/AE/AME (Brennerdeck)		
Bauteilcode: 1401				
8 715 406 384 0	52	ZSR 24 -5, -6 KE/AE	alle Gasarten	
		ZSN 24 -6 KE/AE/AME		
		ZWR 24 -5, -6 KE/AE ZWN 24 -6 KE/AE/AME		
Bauteilcode: 1401				

[illegible]

Dichtungen (Allgemein / Flachdichtungen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 103 014 0	13	Gasanschlußverschraubung	VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 710 103 015 0	12	Verschraubungen 3/8 "	VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 710 103 045 0	13	Verschraubungen 1/2 "	VPE 10 Stück	
8 710 103 045 1	26	Verschraubungen 1/2 "	VPE 100 Stück	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 710 103 043 0	14	Verschraubungen 3/4 "	VPE 10 Stück	
8 710 103 043 1	30	Verschraubungen 3/4 "	VPE 100 Stück	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 710 103 046 0	14	Verschraubungen 1 "	VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	

Dichtungen (Allgemein / Dichtungs- und O-Ringsätze)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 103 511 0	18	Heizwertgeräte ab -3 KE/AE		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 719 928 291 0	18	O-Ringsatz Umsteuerventil ZSR/ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE ZSBR 3-12..7-25..8-25 A ZWBR 7-25..8-25 A passend für dieses Umsteuerventil		
		Enthalten auch in Dichtungs- und Servicebox 8 737 708 513		
			<i>Bauteilcode: 6118</i>	



Dichtungen (Allgemein / Serviceboxen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 737 708 513	32	Servicebox		
		Inhalt: Flachdichtungen 87101030140 1"Gas, 87101030150 3/8", 87101030430 3/4", 87101030450 1/2", 87101030460 1", 87101030600 1", 87010030100 O-Ringe 87102050600, 87102050640, 87402050070, 87167711540, 87167711550 Sicherungen 19045213420 2,5A, 19045227300 0,5A 19045227400 1,6A		
			Bauteilcode: 6105	
8 737 708 514	29	Servicebox, Kompakthydraulik		
		Inhalt: O-Ringe 87102050890, 87102050980, 87167712590, 87167711540, 87167711550, 87161074370, 87161074390, 87161074410, 87167711640, 87167710030, 87161064350, 87167713250 Haltefedern/Klammern 87112000160, 87167711670, 87186846990		
			Bauteilcode: 6105	

Dichtungen (Abgaszubehör)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 711 004 134 0	19	Lippendichtung für 3-wandiges Abgaszubehör Ø 80/110		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 711 004 232 0	19	Dichtung Ø 80 innen aus AZB 5.. Aluminium		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 711 004 302 0	19	Dichtung Ø 80 innen aus AZB... 600, 609, 614/1, 615, 617/1, 617/2, 618, 623, 624, 625, 652/1, 652/2, 681, 681/1, 818, 819		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 718 223 472 0	20	Dichtung Ø 80 innen aus AZB... 600/3, 601/2, 602/2, 603/1, 604/1, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 610, 611, 612, 614/1, 616/1, 618, 619, 620, 635, 635/1, 661, 662, 832/1, 906, 938		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 711 004 303 0	25	Dichtung Ø 100 innen aus AZB... 632, 636, 636/1, 637, 637/1, 638, 638/1, 639, 639/1, 640, 640/1, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 650/1, 652/1, 653, 653/1, 659, 659/1, 663, 664, 680/1, 681, 861/1		
			<i>Bauteilcode: 6110</i>	

Dichtungen (Abgaszubehör)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 000 167 0	21	Dichtung Ø125 aussen aus AZB... 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 516, 533, 534, 535, 609, 617, 617/1, 617/2, 623, 652/1, 652/2, 659, 659/1, 681, 681/1, 682, 818, 819, 831, 831/1, 859		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 711 004 286 0	21	Dichtung Ø150 aus AZB 635 bis 640, 653, 680 AZB 635/1 bis 640/1, 653/1, 680/1		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 738 901 447	23	ZBR 65..98 -2 ZBR 70..100 -3 KBR 65..98 -3 GC9000IW .. Sieger: BK16W 14..95		
		Enthalten auch in Dichtungssatz 8 738 901 299		
		Ersatz für : 7101400	<i>Bauteilcode: 6110</i>	
7 096 475	19	BK11 W11..60	DN80 blau	
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	

Dichtungen (Abgaszubehör; Deckel Revisionsöffnung)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 000 039 0	32	Deckel mit Dichtung innen aus AZ158 / AZ187		
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	
8 710 000 041 0	32	Deckel mit Dichtung aussen aus AZ158 / AZ187		
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	
8 710 000 049 0	25	Deckel mit Dichtung aus AZB... 603, 614/1, 617, 618, 681, 681/1	Kunststoff-AZB	
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	

Dichtungen (Brenner / Brennerdeck Heizwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 103 060 0	15	ZR/ZSR/ZWR .. -3 KE/AE KWR ..K KS/KSN/KNS .. -7 E/EC W/WR ...	VPE 10 Stück Brenner-Gasarmatur	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 701 003 010 0	12	ZR/ZSR/ZWR .. -3 KE/AE KWR ..K KS/KSN/KNS .. -7 E/EC W/WR ...	VPE 10 Stück Brennersteg	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 710 203 030 0	18	ZSR 11 -4 ...		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
8 710 203 035 0	18	ZSR / ZWR 18 -4 ...		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
8 710 203 036 0	18	ZSR / ZWR 24 -4 ...		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
8 711 004 197 0	18	ZSR/ZWR 24 -5 KE/AE ZSR/ZSN 24 -6 KE/A.E ZWR/ZWN 24 -6 KE/A.E ZSN/ZWN/ZWR 24 -7 KE/A.E ZWR 24 -8 KE		
		Enthalten auch in Wartungssatz 7 736 901 300		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
8 711 004 198 0	18	ZSR/ZWR 18 -5 KE/AE ZSR/ZSN 18 -6 KE/AE/AME ZWR/ZWN 18 -6 KE/AE/AME ZSN/ZWN/ZWR 18 -7 KE/A.E ZWR 18 -8 KE		
		Enthalten auch in Wartungssatz 7 736 901 299		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
8 711 004 199 0	18	ZSR 5../11 -5 KE/AE ZSN 5../11 -6 KE/AE ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE		
		Enthalten auch in Wartungssatz 7 736 901 298		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	

Dichtungen (Brenner Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 711 004 168 0	24	ZB 3-16..7-22 A ZBR 7-25..7-28..11-42..12-42A ZBR 42 -3 A ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16/170S -2 solar ZBS 16..22/83S -1, -2 M.A ZBS 22/120S -2 solar ZBS 30/150S -1, -2, -3 M.A ZSB 3-16..7-22 A ZSBR 3-12..3-16..7-25..7-28 A ZSBR/ZSBE 16..28 -3 A ZWBR 3-16..7-25 A ZWB 7-26 A KBR 3-12..3-16..7-25 A KBR 7-25..7-28..11-42..12-42A KBRC 3-12..7-25 A KSBR 3-16..7-30 A ZSBR/ZWBR 8-25 A	ab FD671=Nov.96	
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5 TTNR. : 8 737 707 990		
		Bauteilcode: 6103		
8 711 004 325 0	19	ZSB 14..22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZBS 14..22 / ...S -3M ZWSB 22/28 -3 A/E CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW 14..24..28 B/C/BC		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB6 TTNR. : 8 737 712 516		
		Bauteilcode: 6105		
8 718 668 064 0	24	GC9000iW 20..30..40 GC7000iW 35..42 B/C/BC GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40 H		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5.2 TTNR. : 8 737 708 542		
		Ersatz für: 8 718 664 829 0 Bauteilcode: 6105		
8 737 701 854 0	24	GC9000iW 50 GC9800iW 50 H		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5.2 TTNR. : 8 737 708 671		
		Bauteilcode: 6105		


Dichtungen (Brenner Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 650 789 0	14	GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5.2 TTNR. : 8 737 711 853		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
8 711 004 343 0	28	ZBR 65..90 -1		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
7 101 446	37	ZBR 65..98 -2 A KBR 65..98 -3 A ZBR 70..100 -3 A Sieger: BK16W 62..95		
		Enthalten auch in Dichtungssatz 8 738 901 299	<i>Bauteilcode: 6103</i>	
7 099 544	25	Sieger: BK13..; BK15..		
		Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 295	<i>Bauteilcode: 6103</i>	
7 098 778	16	Sieger: HG11W..19..24 Sieger: BK11W 11..60	Brenner Gaszuführung	
		Auch enthalten in allen BK11... Dichtungssätzen	<i>Bauteilcode: 6105</i>	
7 098 916	28	Sieger: BK11W 11..24 Sieger: BK11WT 24		
		Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 300	<i>Bauteilcode: 6103</i>	

Dichtungen (Brenner Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 098 918	28	Sieger: BK11W 29		
		Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 301		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
7 098 920	30	Sieger: BK11W 43		
		Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 302		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	
6 790 052 6	35	Sieger: BK11W 60		
		Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 303		
			<i>Bauteilcode: 6103</i>	

Dichtungen (Brennkammer / Wärmeblock)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 712 303 285 0	31	ZR/ZWR 18-3 KE/AE	Isoliersatz Brennkammer	
			<i>Bauteilcode: 1108</i>	
8 712 303 277 0	32	ZR/ZWR 24-3 KE/AE	Isoliersatz Brennkammer	
			<i>Bauteilcode: 1108</i>	
8 710 103 153 0	15	ZSBR/ZWBR 3-16..7-28 A ZB/ZSB/ZBS 3-16...7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR 16..28-3A ZBR 42-3A KBR/KSBR 3-16..7-28 A ZBS 30 / 150 S -3 M. GC9000iW 20..30..40 E/EB/H GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC7000iW 35..42 GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40 H	Revisionsdeckel, vorne WB5 WB5 WB5 WB5 WB5 WB5.2 WB5.2 WB5.2	
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5 TTNR. : 8 737 707 990		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5.2 TTNR. : 8 737 708 542		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 722 933 330 0	10	ZSBR/ZWBR 8-25 A ZSBR 3-16..7-25..7-28A ZWBR 3-16..7-25..7-28A ZBR 7-25.. 11-42 A KBR/KSBR 3-16..7-25A ZB/ZSB/ZBS 3-16...7-22 A ZWB 7-26 A GC9000iW 20..30..40 E/EB/H GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC7000iW 35..42 GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40 H	Abgasrohr unten am Wärmeblock	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 711 004 173 0	15	ZSBR/ZWBR 8-25 A ZSBR/ZWBR 3-12...7-25 A ZBR 12-42 A KBR/KBRC 3-12...7-25 A	Revisiondeckel Wärmeblock Seite	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	


Dichtungen (Brennkammer / Wärmeblock)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 503 528 0	15	ZSB 14..22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZBS 14..22 / ...S -3M ZWSB 22/28 -3 A/E CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A KBRC 15..22..30..40..50 -1 GC7000F 15..22..30..40..50	Revisiondeckel runder Wärmeblock unten	
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB6 TTNR. : 8 737 712 516		
		Bauteilcode: 1119		
8 737 708 824	25	ZSBR/ZWBR 3-16..7-28 A ZB/ZSB/ZBS 3-16...7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR 16..28-3A ZBR 42-3A KBR/KSBR 3-16..7-28 A ZBS 30 / 150 S -3 M. GC9000iW 20..30..40 E/EB/H GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC7000iW 35..42 GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40 H	Dichtung Elektrodenblock Wärmeblöcke WB5 / WB5.2 WB5.2 WB5.2 WB5.2	
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5 TTNR. : 8 737 707 990		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5.2 TTNR. : 8 737 708 542		
		Ersatz für: 8 711 004 264 0 8 737 707 989 Bauteilcode: 6110		
8 737 701 451 0	13	GC9000iW 20..30..40 E/EB/H GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC7000iW 35..42 GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40..50 H	Dichtung Brennerdeck & Gebläse	
		Bauteilcode: 6110		
7 099 794	16	Sieger: BK13.. / BK15..	Lippendichtung (VPE 2) Wärmetauscher/Vorlauf Ersatz für : 73584S Bauteilcode: 6110	

Dichtungen (Brennkammer / Wärmeblock)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 099 556	23	Sieger: BK13.. / BK15..	Dichtung Elektrode am Wärmetauscher	
			<i>Bauteilcode: 6110</i>	
7 098 850	23	Sieger: BK11W 11..60 Sieger: BK11WT 24	Dichtung Glühzönder am Wärmetauscher	
		Auch enthalten in allen BK11... Dichtungssätzen		
			<i>Bauteilcode: 6110</i>	
7 099 718	29	Sieger: BK13../ BK15..	O-Ring Vorlaufrohr zum Wärmetauscher VPE10	
			<i>Bauteilcode: 6118</i>	
8 718 600 021	23	Sieger: BK13../ BK15..	Vorderwand Wärmetauscher	
		Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 295		
			<i>Bauteilcode: 6110</i>	

Dichtungen (Flanschdeckel / Speicher)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 103 512 0	19	SL 130..200 ST 110 E / ST 110 U		
				<i>Bauteilcode: 6105</i>
8 710 103 513 0	20	ST 75 ST 90 -3 E SK 130 E,-1E SK 130 -2E	Oberer Flansch	
				<i>Bauteilcode: 6105</i>
8 710 103 514 0	17	SK 130 E,-1E	Unterer Flansch	
				<i>Bauteilcode: 6105</i>
8 710 103 096 0	23	SK ... -2 ZB SK ... -3 Z / ZB SK ... -4 ZB SK 300..400 Solar SK 300..400-1solar	ab 07/2003 ab 07/2003	
				<i>Bauteilcode: 6105</i>
8 710 103 145 0	30	SK 300..400 -3 ZB SK 300..400 Solar	bis 06/2003 bis 06/2003	

Dichtungen (Flanschdeckel / Speicher)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
6 304 3454	17	SK 300..400..500..750..1000 ZBS SK 500..750..1000 -4 ZB SK 300..400 -5 ZBS SW 400..500 -1 solar CBS 750 Combispeicher WU135 WF165..1005 WL130..200 B300..400..500	für Handlochdeckel 120x152x10mm	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 718 572 538 0	14	SK 120..1000 -5.. SKE 290..1000 -5.. SWE 400..500 -5.. W 120..1000 -5.. WL 130..200/3 WS 200..500 -5.. WST 135..200 -2 HRC	für Handlochdeckel 120,02x6,99N	
			<i>Bauteilcode: 6118</i>	
8 718 544 193 0	17	Sieger: WH104..106; WF154..504; WM304..504; WFO144..504; WLO154..204	D172 d144x3	
			<i>Bauteilcode: 6110</i>	
5 491 085 8	19	Sieger: GT150..200/2; SWS(T)151..301; SWS(T)152..302; WF(T)152..502	D180mm	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
7 747 007 985	18	Sieger: WS151..153; WS201..203; WS301..303; WS401..420; WS501..552; WS651; WS752; WS801; WS953	D132x10	
			<i>Bauteilcode: 6118</i>	

Dichtungen (Gebläse)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 711 004 166 0	24	ZR/ZSR/ZWR 18..24 -4 AE		 <i>Bauteilcode: 6105</i>
8 729 000 183 0	13	ZSBR/ZWBR/ZBR A ZB/ZBS 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR 16..28-3A ZBR 42-3A KBR/KBRC A GC9000iW 20..30..40..50 E/EB/H GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC7000iW 35..42 B/C/BC	Mischeinrichtung	 <i>Bauteilcode: 6105</i>
8 718 600 045	19	Sieger: BK13.. / BK15..	Dichtung-Set VPE 5 Gebläse-Gasarmatur	 Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 295 Ersatz für: 7099059, 63009265 <i>Bauteilcode: 6105</i>

Differenzdruckschalter / Druckdosen

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 406 041 0	44	ZR/ZWR 18..24 -3 AE ZSR/ZWR 18..24 -5 AE * *Abnahme aus der Heissluft		 <i>Bauteilcode: 1309</i>
8 712 305 098 0	44	ZSR/ZWR 18..24 -5 AE * *Abnahme aus der Kaltluftluft	zu verwenden als Umbausatz bei Kondensatproblem C4/C6	 <i>Bauteilcode: 1311</i>
8 717 406 049 0	44	ZSR 8..11 -3 AE ZSR 7/11 -5 AE ZSN 7/11 -6 AE		 <i>Bauteilcode: 1309</i>

Differenzdruckschalter / Druckdosen

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 406 034 0	44	ZR/ZSR/ZWR 18..24-4KE.B ZR/ZSR 11 -4 KE/AE ZSR 18..24 -4 KE/AE/AME ZWR 18..24 -4 KE/AE/AME	ab FD 566=Jun.95	
			<i>Bauteilcode: 1309</i>	
8 716 771 261 0	39	ZSN/ZWN 18..24 -6 AE/AME ZSN/ZWN 18..24 -7 AE/AME		
			<i>Bauteilcode: 1309</i>	
8 719 905 095 0	35	ZSN 11 -7 AE		
			<i>Bauteilcode: 1309</i>	
8 717 406 058 0	44	ZSBR/ZWBR 3-12..7-25 A ZBR 7-25..12-42 A KBR(C) 3-12..7-25..12-42 A	bis FD 971=Nov.99 * bis FD 971=Nov.99 * bis FD 182=Feb.01 * * danach Entfall	
			<i>Bauteilcode: 1309</i>	

Druckabnahme / Druckleitungen

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 712 305 051 0	26	ZR/ZSR/ZWR ... -3, -5 AE ZSN 7/11 -6 AE		
			<i>Bauteilcode: 1311</i>	



Druckwächter

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 406 069 0	29	ZWR 18..24 -3, -4 KE/AE		 <i>Bauteilcode: 1301</i>
8 717 406 070 0	34	ZWR 18..24 -5 KE/AE		 <i>Bauteilcode: 1301</i>
8 719 928 490 0	32	ZSBR/ZSBE 16..28 -3A ZBR 16..28..42 -3A GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB		 <i>Bauteilcode: 1316</i>
8 718 600 019	35	ZBR 65..98 -2 A KBR 65..98 -3 A ZBR 70..100 -3 A Sieger: BK15.. Sieger: BK16W 14..95	Typ 505.99023 Ersatz für: 73915,7101362,7101436 <i>Bauteilcode: 1316</i>	
8 718 600 018	37	Sieger: BK13..	Typ 505.99017	 <i>Bauteilcode: 1316</i>

Durchflussbegrenzer

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 716 010 527 0	34	ZWR/ZWN .. -6 KE/AE/AME	ab FD 582 (Feb.05)	 <i>Bauteilcode: 1235</i>



Elektroden (Heizwertgeräte wandhängend)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 107 050 0	28	ZR/ZSR/ZWR .. -3 KE/AE	Satz	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 718 107 066 0	30	ZSR 11 -4 KE ZR 18..24 -4 KE.B/AE/AME ZWR 18..24 -4 KE.B/AE/AME	Satz	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 718 107 071 0	30	ZR/ZWR 18 -4 KE (vor B-Ausführung)	Satz	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 718 107 076 0	31	ZSR/ZWR .. -5 KE/AE ZSR/ZSN .. -6 KE/A.E ZWR/ZWN .. -6 KE/A.E ZSN 11 -7 KE/AE ZSN/ZWN 18..24 -7 AE/AME ZSR 5/10 -7 KE	Satz	 Alternativ / Enthalten auch in folgenden Wartungssätzen: 11 KW - 7 736 901 298 18 KW - 7 736 901 299 24 KW - 7 736 901 300 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 718 641 319 0	31	ZSN/ZWN/ZWR 18..24 -7 KE ZSR 18..24/120..160 -7KE ZWR 18..24 -8 KE	Satz	 Alternativ / Enthalten auch in folgenden Wartungssätzen: 18 KW - 7 736 901 299 24 KW - 7 736 901 300 <i>Bauteilcode: 6121</i>

Elektroden (Heizwertgeräte wandhängend)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 100 236	29	Sieger: HG10.. Sieger: HG11 W/WG 11	Ionisationselektrode mit Kabel und Stecker	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	
8 716 010 818 0	22	Sieger: HG15..	Zündelektrode	
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 716 011 651 0	22	Sieger: HG15..	Ionisationselektrode mit Kabel und Stecker	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	
7 746 700 133	29	Sieger: HG11W.. 19..24 Sieger: HG13..	Ionisationselektrode mit Kabel und Stecker	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	


Elektroden (Heizwertgeräte bodenstehend)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 012 441 0	28	KS/KSN/KNS .. -7 E/EC KNH 10..29 -7 E	Zündung	
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 729 010 741 0	31	KS/KSN/KNS .. -7 E/EC KNH 10..29 -7 E K/KN 45..117 -7 G/D K 12..42 -8 D	Ionisation	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	
8 729 010 700 0	35	KN 12..42 -8 D	Zündung	
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	


Elektroden (Heizwertgeräte bodenstehend)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 010 701 0	30	KN 12..42 -8 D/DC	Ionisation	 <i>Bauteilcode: 6109</i>
8 729 012 530 0	40	KN ..-8 P/DP/DCP KN 45..117 -9.. Zünddüse für Erdgas 23 H TTNR. 8 729 010 821 0 separat mitbestellen.	Zündbrenner komplett inkl. Elektroden, ohne Zünddüse	 <i>Bauteilcode: 1413</i>
8 718 573 746 0	24	Sieger: GiV94... Sieger: SG94 V..	Überwachungselektrode	 <i>Bauteilcode: 6109</i>
5 493 965	29	Sieger: GiV94... Sieger: SG94 V.. / SG95 V.. Sieger: SG22 L.. / SG32 LZ..	Überwachungselektrode	 <i>Bauteilcode: 6109</i>
7 747 007 978	27	Sieger: GiV94... Sieger: SG94 V.. / SG95 V.. Sieger: SG22 L.. / SG32 LZ..	Zündeletrode	 <i>Bauteilcode: 6121</i>

Elektroden (Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 107 064 0	32	ZSBR/ZWBR 8-25 A ZSBR/ZWBR 3-12...7-25 A ZBR 7-25...12-42 A KBR/KBRC 3-12...7-25...12-42A	alle FD bis FD 967=Juli 99 bis FD 967=Juli 99 bis FD 968=Aug.99	
Bauteilcode: 6121				
8 718 664 920 0	33	ZSBR/ZWBR 3-12...7-25 A ZBR 12-42 A ZSBR/ZWBR 3-16...7-28 A ZBR 11-42 A ZB/ZSB/ZBS 3-16...7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR/ZSBE 16..28-3A ZBR 16..28..42 -3A ZBS 16..22..30 / ...S -1,-2 M.. ZBS 30 / 150 S -3 M.. KBR/KBRC 3-12...7-25...12-42A KBR/KSBR 3-16...7-30..11-42A	ab FD 968=Aug.99 ab FD 968=Aug.99 ab FD 969=Sept.99 alle FD	
Dichtung für Elektrode einzeln : 8 737 708 824 (VPE 10 Stk.)				
Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5				
TTNR. : 8 737 707 990				
			Ersatz für: 8 718 107 089 0	
Bauteilcode: 6121				
8 718 107 087 0	31	ZSB 14..22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZBS 14..22 / ...S -3 M.. ZWSB 22/28 -3 A/E CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSB 14..24 -4 C ZSB 14..24 -5 C ZSB 14 -5,2 C ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C ZWB 24 -5 CR GC7000iW 14..24..28 B/C/BC	inkl. Brennerdichtung bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19 bis FD 920=Apr.19	
Dichtung für Elektrode einzeln: 8 711 004 325 0				
Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB6				
TTNR. : 8 737 712 516				
Bauteilcode: 6121				
8 737 602 770	31	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ZWB 24..28 -5 C ZSB 14 -5,2 C ZWB 24 -5 CR GC7000iW 14..24..28 B/C/BC GC7000iW 14-1	ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19 ab FD 953=Mai 19	
Dichtung für Elektrode einzeln: 8 711 004 325 0				
Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB6				
TTNR. : 8 737 712 516				
Bauteilcode: 6121				

Elektroden (Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 663 092 0	32	GC9000iW .. GC9000iWM .. GC7000iW 35..42 B/C/BC GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40..50 H		
		Dichtung für Elektrode einzeln : 8 737 708 824 (VPE 10 Stk.)		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB5.2		
		TTNR. : 8 737 708 542		
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 737 903 536 0	22	GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C		
		Dichtung für Elektrode einzeln: 8 718 650 789 0		
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ C6		
		TTNR. : 8 737 711 853		
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 718 107 088 0	31	ZBR 65..90-1 A		
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 738 901 633	40	ZBR 65..98 -2 A KBR 65..98 -3 A ZBR 70..100 -3 A Sieger : BK16 W 62..95	Set mit Glühzänder und Elektrode	
		Achtung : Für eine Komplett-Wartung das		
		Dichtungs-Set 8 738 901 299 separat mitbestellen !		
		Ersatz für : 7 736 700 560		
			<i>Bauteilcode: 1500</i>	

Elektroden (Brennwertgeräte)


Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 100 238	26	Sieger: BK11W 11..60 Sieger: BK13.. / BK15..	Ionisationselektrode mit Kabel und Stecker	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	
8 729 012 093 0	30	KBR 15-60...23-90...30-120 D/F	Ionisation	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	
8 718 593 665	37	KBR 120..280 -3 A	Zündeletrode V5	
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 718 595 817	31	KBRC 15..22..30..40..50 -1 GC7000F 15..22..30..40..50	Zündeletrode	
			<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 738 803 648	30	KBRC 15..22..30..40..50 -1 GC7000F 15..22..30..40..50	Überwachungselektrode	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	
8 738 804 049	31	GC8000iF 15..22..30..40..50	Überwachungselektrode	
			<i>Bauteilcode: 6109</i>	

Elektroden (Warmwasserthermen)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 107 050 0	28	WR 325 -3, -5 AMOE	Satz	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 718 107 067 0	19	W/WR ... -1 K..B WR ... -3, -7 K...	Satz	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 708 107 002 0	16	W ... K/A..T1 W/WR...-1 K/A..P	Zündbolzen	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 708 107 013 0	16	WR / WRD 11..14..18 -2 G		 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 738 727 168	22	T4304 10..14 T4304 N 10 (Berlin-Modell) T4304 D 10..14	Set, komplett	 <i>Bauteilcode: 6122</i>
		Elektroden, einzeln:		
		8738722869 Zündbolzen / 8738722870 Ionisationselektrode		


Fett / Wärmeleitpaste

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 709 918 010 0	19	Gasfett	 <i>Bauteilcode: 6201</i>
8 709 918 413 0	19	Wasserfett	 <i>Bauteilcode: 6201</i>
8 719 918 658 0	30	Wärmeleitpaste für Temperaturfühler	 <i>Bauteilcode: 6201</i>

Filtermatten Lüftungsgeräte

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 507 022 0	37	LW 200 Aerastar	1 Satz = 2 Filtermatten	
			<i>Bauteilcode: 6107</i>	
8 710 507 023 0	38	LW 350 Aerastar	1 Satz = 2 Filtermatten	
			<i>Bauteilcode: 6107</i>	
8 710 507 024 0	39	LW 750 Aerastar	1 Satz = 2 Filtermatten	
			<i>Bauteilcode: 6107</i>	

Gasarmaturen (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 717 510	55	ZR/ZSR/ZWR .. -3 KE/AE	Erdgas 21L und 23H Ersatz für: 8 717 001 359 0 <i>Bauteilcode: 1304</i>	
8 738 717 451	55	ZR/ZSR/ZWR .. -4 KE/AE/AME	Erdgas 21L und 23H Ersatz für: 8 717 010 046 0 <i>Bauteilcode: 1304</i>	
8 738 717 502	54	ZSR/ZWR .. -5 KE/AE	Erdgas 21L und 23H Ersatz für: 8 747 003 602 0 <i>Bauteilcode: 1304</i>	
8 747 003 700 0	45	ZSN/ZWN/ZWR/ZSR ... -6 ... ZSN/ZWN/ZWR ... -7 ... ZWR 18..24 -8 KE Sieger: HG15W..19..24 Einstellschlüssel: 8 719 905 029 0 (PG31)  <i>Bauteilcode: 1304</i>	Erdgas 21L und 23H 	
8 729 010 851 0	49	KN .. -8 P / DP / DCP	Erdgas 21L und 23H <i>Bauteilcode: 1304</i>	
5 176 486	50	Sieger: SG12A..AV	SIT830 Tandem <i>Bauteilcode: 1304</i>	
				<i>Bauteilcode: 1304</i>

Gasarmaturen (Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 717 450	52	ZSBR/ZWBR 3-12...3-16 A ZB/ZSB/ZBS 3-16 A / M.A ZBR / KBR 11-42 A ZSB 14-3 A ZSBR / ZSBE 16..28-3A ZBR .. -3 A KBR/KBRC 3-12 A KSBR 3-16 A	Erdgas 21L und 23H bis FD 986 = Jun.09 bis FD 986 = Jun.09 bis FD 986 = Jun.09 Ersatz für: 8 747 003 508 0 <i>Bauteilcode: 1304</i>	
8 738 717 458	54	ZBR / ZSBR 7-25..7-28 A ZWBR 7-25..7-28 A ZB/ZSB/ZBS 7-22 A / M.A ZWB 7-26 A ZBS 16/...S -1, -2 ... ZBS 22/...S -1, -2 ... ZBS 30/150S -1, -2 ... ZSB 22-3 A ZWB 28-3A KBR/KBRC 7-25 A KBR/KSBR 7-30 A	Erdgas 21L und 23H bis FD 986 = Jun.09 bis FD 986 = Jun.09 Ersatz für: 8 747 003 773 0 <i>Bauteilcode: 1304</i>	
8 718 221 347 0	44	ZSBR/ZSBE 16..28-3A ZSB 14..22 -3 A ZWB 28 -3 A ZBR 16..28..42 -3 A ZSB 14..22 -3 E ZWB 28 -3 E ZBS 14..22..30 / ...S -3 M. ZWSB 22/28 -3 A/E CSW 30 -3 A	ab FD 987 = Jul.09 ab FD 987 = Jul.09 ab FD 987 = Jul.09 ab FD 987 = Jul.09 <i>Bauteilcode: 1304</i>	
8 738 717 480	55	ZBR 12-42 A KBR 12-42 A	Erdgas 21L und 23H Ersatz für: 8 747 003 515 0 <i>Bauteilcode: 1304</i>	

Gasarmaturen (Brennwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 224 345 0	43	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSBH 16..26 -4 A		
			Bauteilcode: 1304	
8 718 668 955 0	41	GC9000iW... GC9000iWM... GC7000iW 35..42		
			Bauteilcode: 1304	
7 736 700 635	48	Sieger: BK13.. / BK15..	Typ 848 Sigma	
			Ersatz für: 7099093,7746900892, 8718600044	
			Bauteilcode: 1304	
7 100 767	48	Sieger: BK11W 11..43 Sieger: BK11WT24	V2	
			Ersatz für: 7098956	
			Bauteilcode: 1304	

Gas-Feuerungsautomaten

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 010 790 0	51	K/KN 45..117 -7 G / D		 <i>Bauteilcode: 1500</i>
8 729 010 710 0	54	K/KN 12..42 -8 D / DC		 <i>Bauteilcode: 1500</i>
8 729 010 889 0	50	KN 7..42 -8 P / DP / DCP / KP		 <i>Bauteilcode: 1500</i>
8 718 224 596 0	59	ZBR 65..90-1A		 <i>Bauteilcode: 1500</i>
7 736 700 530	48	ZBR 65..98 -2 A KBR 65..98 -3 A ZBR 70..100 -3 A Sieger: BK16 W 14..95	Vers.3.5 V5.9D Boost V1.6 Ersatz für: 8 718 600 712 7 746 900 902	 <i>Bauteilcode: 1500</i>
7 746 700 076	58	Sieger: HG10.. / HG11.. / HG13 Sieger: BK11W 11..60	UBA 1.5 Zethos Ersatz für: 7 099 103	 <i>Bauteilcode: 1500</i>
8 718 600 083	55	BK13.. BK15..	UBA3 SW 3.6	 <i>Bauteilcode: 1500</i>

Gasrohre				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 716 765 414 0	32	ZWSB 22/28 -3 A/E	Kpl.Satz mit 2 Kniestücken Ersatz für: 8 716 106 505 0	
				<i>Bauteilcode: 1300</i>
Gebläse (Heizwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 204 166 0	49	ZSR 8..11 -3 AE ZSR 7/11 -5 AE ZSN 7/11 -6 AE ZSN 11 -7 AE		
				<i>Bauteilcode: 1513</i>
8 717 204 224 0	46	ZR/ZSR/ZWR 18..24 -3, -5 AE		
				<i>Bauteilcode: 1513</i>
8 717 204 257 0	49	ZR/ZWR 18..24 -4 KE.B (Einbaulage Links)		
				<i>Bauteilcode: 1513</i>
8 717 204 253 0	49	ZSR 11 -4 AE		
				<i>Bauteilcode: 1513</i>

Gebläse (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 204 243 0	49	ZR/ZWR 18..24 -4 AE		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
8 717 204 334 0	51	ZR/ZSR/ZWR 18 -4 AME		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
8 717 204 414 0	47	ZSN/ZWN 18..24 -6 AE/AME ZSN/ZWN 18..24 -7 AE/AME		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
7 099 149	46	Sieger: HG 10..11..12..13 WG/WKG 19..24		 <i>Bauteilcode: 1513</i>

Gebläse (Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 000 242 0	46	ZSBR / ZWBR 8-25 A ZBR 7-25 A ZSBR 3-12..7-25 A ZWBR 7-25 A KBR / KBRC 3-12..7-25 A	alle FD bis FD 971=Nov.99 bis FD 971=Nov.99 bis FD 971=Nov.99 bis FD 182=Feb.01	
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 717 204 343 0	53	ZSBR 3-12..7-25 A ZWBR 7-25 A ZBR 7-25 A ZSBR 3-16..7-28 A ZWBR 3-16..7-28 A ZB / ZSB / ZBS 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A KBR / KSBR 3-16 KBR / KBRC 3-12...7-25 A	ab FD 972=Dez.99 ab FD 972=Dez.99 ab FD 972=Dez.99 alle FD alle FD alle FD alle FD alle FD ab FD 183=Mrz.01	
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 717 204 373 0	53	ZBS 16 / ...S -1, -2 M../ Solar ZBS 22 / ...S -1, -2 M.. ZBS 30 / 150S -1, -2 M.. ZBR 7-28 A KBR / KSBR 7-30		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 717 204 411 0	51	ZSBR/ZSBE 16..28 -3 A ZBR 16..28 -3 A ZWSB 22/28 -3 A/E ZBS 30 / 150 S -3 M. ZSB 14..22-3 A ZWB 28-3 A	bis FD 985 = Mai 09 bis FD 985 = Mai 09	
		Gerätebestellnummer 7712... beginnend		
		Gerätebestellnummer 7713... beginnend		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 718 224 207 0	48	ZSB 14..22 -3 A ZWB 28 -3 A ZSB 14..22 -3 E ZWB 28 -3 E ZBS 14..22 / ...S -3 M. CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14 -5,2 C GC7000iW 14-1	ab FD 987 = Jul.09 ab FD 987 = Jul.09	
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	

Gebläse (Brennwertgeräte)


Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 647 053 0	44	ZSB 14..24 -5 C ZWB 28 -5 C ZWB 24 -5 CR GC7000iW 14..24..28 B/C/BC		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 718 644 395 0	45	GC9000iW 20..30..40..50 E/EB/H GC9000iWM 20..30/... S/SB GC7000iW 35..42 B/C/BC		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 717 204 325 0	53	ZBR 11-42..12-42 A KBR 11-42..12-42 A		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 717 204 529 0	51	ZBR 42-3		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	
8 717 204 429 0	58	ZBR 65 -1 A		
			<i>Bauteilcode: 1513</i>	

Gebläse (Brennwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 204 428 0	60	ZBR 90 -1 A		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
7 392 4	53	ZBR 65 -2 A KBR 65 -3 A ZBR 70 -3 A Sieger: BK16W 62		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
7 101 454	61	ZBR 98 -2 A KBR 98 -3 A ZBR 100 -3 A Sieger: BK16W 95		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
7 332 0	55	Sieger: BK11W 11..43 Sieger: BK11WT 24		 <i>Bauteilcode: 1513</i>
7 099 387	56	Sieger: BK13.. / BK15..		 <i>Bauteilcode: 1513</i>

Glühzünder				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 010 424 0	45	K / KN 45..117 -7 E , -8 D..		 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 729 012 090 0	45	KBR 15-60..23-90..30-120 D/F		 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 738 901 633	40	ZBR 65..98 -2 A KBR 65..98 -3 A ZBR 70..100 -3 A Sieger: BK16W 62..95	Set mit Glühzünder und Elektrode	
		Achtung : Für eine Komplett-Wartung das Dichtungs-Set 8 738 901 299 separat mitbestellen !		
		Ersatz für: 7 736 700 560		
		<i>Bauteilcode: 1500</i>		
7 099 006	37	Sieger: HG10.. / HG11.. / HG13.. Sieger: BK11W 11..60 Sieger: BK11WT 24	Komplett inkl.Adapter	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
8 718 600 054	37	Sieger: BK13.. / BK15..	Komplett inkl.Adapter	 <i>Bauteilcode: 6121</i>
7 736 700 318	36	Sieger: BK16W 14..43		 Ersatz für: 7746900511, 8718600154 <i>Bauteilcode: 6121</i>

Griffe / Bedienelemente				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 712 000 051 0	12	ZR/ZSR/ZWR .. -3, -4 KE/AE		 <i>Bauteilcode: 1115</i>
8 712 000 079 0	25	ZSR / ZWR .. -5 KE/AE ZSBR / ZWBR 3-12...7-25 A ZBR 7-25 ..12-42 A KBR / KBRC 3-12...7-25 A	Dunkelgrau	 <i>Bauteilcode: 1115</i>
8 712 000 104 0	25	ZSR/ZSN/ZWR/ZWN .. -6 ... ZB/ZSB/ZBS 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR/ZWBR 3-16..7-28 A ZBR 7-28..11-42..12-42 A KBR/KBRC 3-12..7-25 A KBR/KSBR 3-16..7-30 A	Telegrau	 <i>Bauteilcode: 1115</i>

Kondensatablauf / Siphon / Siphon-Dichtungen (Bosch Junkers)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 203 040 0	12	ZSBR / ZWBR 3-12..7-25 A ZBR 7-25..12-42 A KBR/KBRC 3-12..7-25..12-42A		
			<i>Bauteilcode: 6110</i>	
8 710 103 154 0	25	ZB 3-16..7-22 A ZBR 11-42A ZBS ... M.A / -1 M.A ZWB 7-26 A ZSBR 3-16..7-28 A ZWBR 7-25A ZWSB 22/28 -3 A/E KBR 3-16..7-28A KSBR 3-16..7-30A CSW 30 -3 A GC9000iW 20..30..40..50 E/EB/H	VPE 10 Stück Dichtsatz	
		Enthalten auch im Wartungssatz kpl. für Wärmeblock Typ WB6 TTNR. : 8 737 712 516		
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 710 205 097 0	19	ZBS ..-2 M...		
			<i>Bauteilcode: 6118</i>	
7 101 410	29	ZBR 65..98 -2A KBR 65..98 -3A Sieger: BK16W 62..95	Ablaufrohr Siphon, Oben Ersatz für: 73932	
			<i>Bauteilcode: 1604</i>	
7 101 531	31	ZBR 65..98 -2A ZBR 70..100 -3A KBR 65..98 -3A Sieger: BK16W 62..95	Ablaufrohr Siphon, Unten	
			<i>Bauteilcode: 1604</i>	
8 718 600 611	27	ZBR 65..98 -2A KBR 65..98 -3A Sieger: BK16W 62..95	Siphon	
			<i>Bauteilcode: 1238</i>	
7 736 700 132	30	ZBR 70..100 -3A	Siphon	
			<i>Bauteilcode: 1238</i>	

Kondensatablauf / Siphon / Siphon-Dichtungen (Bosch Junkers)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 100 742	19	ZBR 65..98 -2 A	für Kondensatrohr VPE 5 Stk.	
		KBR 65..98 -3 A		
		ZBR 70..100 -3 A		
		Sieger: BK11W 11..60 Sieger: BK11WT 24 Sieger: BK16W 14..95		
		Enthalten auch in Dichtungssatz 8 738 901 299		
Enthalten auch in allen BK11.. Dichtungssätzen				
		<i>Bauteilcode: 6105</i>		
7 746 900 152	21	ZBR 65..98 -2 A	oben	
		KBR 65..98 -3 A		
		ZBR 70..100 -3 A		
		Sieger: BK16W 65..98		
		Enthalten auch in Dichtungssatz 8 738 901 299		
		<i>Bauteilcode: 6110</i>		
8 718 669 366 0	12	GC5300iW 14..24 P		
		GC5300iW 20/24..30 C/CR		
		GC5800iW 14..24 P		
		GC7800iW 15..24 P		
		GC7800iW 20/24..30 C		
GC7800iW 40 P	GC9000iW 20..30..40..50	GC9000iWM 20..30/...S		
		<i>Bauteilcode: 6118</i>		
8 737 602 313	13	GC5300iWM 17..24/...S		
		GC5700iWT 24/42 S		
		GC5800iW 14..24 P		
		GC9800iW 20..30 P		
		GC9800iW 20..30..40..50 H		
		<i>Bauteilcode: 6105</i>		

Kondensatablauf / Siphon kpl. & Dichtungen (Sieger)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 100 739	27	Sieger: BK11WT 24	Kondensatablaufrohr	 <i>Bauteilcode: 1604</i>
7 100 918	27	Sieger: BK11W 11...18	Siphon, komplett	 <i>Bauteilcode: 1238</i>
7 098 834	25	Sieger: BK11W 11...24 Sieger: BK11WT 24	Kondenswassersammler	 Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 300 <i>Bauteilcode: 6110</i>
7 746 700 062	32	Sieger: BK11W 29...60	Siphon, komplett	 <i>Bauteilcode: 1238</i>
7 098 836	25	Sieger: BK11W 29	Kondenswassersammler	 Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 301 <i>Bauteilcode: 6110</i>
7 098 838	27	Sieger: BK11W 43	Kondenswassersammler	 Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 302 <i>Bauteilcode: 6110</i>
6 790 052 2	30	Sieger: BK11W 60	Kondenswassersammler	 Auch enthalten in Dichtungssatz 8 738 901 303 <i>Bauteilcode: 6110</i>


Kondensatablauf / Siphon kpl. & Dichtungen (Sieger)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 099 514	27	Sieger: BK13..	Siphon	
				<i>Bauteilcode: 1238</i>
7 099 762	20	Sieger: BK13.. / BK15..	Kondensatsammler	
				<i>Bauteilcode: 6110</i>

Leitbleche

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 006 793 0	25	ZR/ZSR/ZWR .. -4 KE/KEB	Massebleche 4 Stk. Brennerplatte	
				<i>Bauteilcode: 1104</i>
8 701 309 039 0	22	W/WR .. K..T1 W/WR ... -1 K..P	VPE 10 Stück	
				<i>Bauteilcode: 1410</i>


Leiterplatten (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 748 300 158 0	45	ZR/ZSR/ZWR ..-3 KE/AE	Netzmodul	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 194 0	45	ZR/ZSR/ZWR .. -4 KE/AE/AME KS/KSN/KNS .. -7 E/EC	Netzmodul	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 346 0	53	ZSR/ZWR .. -5 KE / AE	Heatronic-Leiterplatte	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>

Leiterplatten (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 748 300 554 0	53	ZSN/ZWN/ZWR/ZSR ..-6 KE/AE/AME	Heatronic-Leiterplatte	 <i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 892	51	ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE ZSN/ZWN/ZSR/ZWR 18..24 -7 KE ZWR 18..24 -8 KE	Heatronic III Ersatz für: 8 748 300 802 0 8 748 300 870 0	 <i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 932	51	ZSN/ZWN 18..24 -7 AE/AME	Heatronic III Ersatz für: 8 748 300 632 0 8 748 300 735 0	 <i>Bauteilcode: 1520</i>
8 729 010 712 0	55	K/KN 12..42 -8 D/DC/DP/DCP	Hauptleiterplatte	 <i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 893	51	Sieger: HG15..	Heatronic III Ersatz für: 8 748 300 844 0	 <i>Bauteilcode: 1520</i>

Leiterplatten (Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 748 300 405 0	53	ZSBR / ZWBR 3-12..7-25 A ZBR 7-25..12-42 A KBR/KBRC 3-12..7-25 A	Heatronic-Leiterplatte	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 512 0	53	ZSBR / ZWBR 3-16..7-28 A ZBR 7-28..11-42 A ZB/ZSB 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16 / ...S -1, -2 M.A. ZBS 22 / ...S -1, -2 M.A KBR/KSBR 3-16..7-30..11-42 A	Heatronic-Leiterplatte	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 498 0	51	ZBS 30/150S -1 M...	Heatronic-Leiterplatte	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 928	51	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZBR 42-3A	Heatronic III- Leiterplatte Ersatz für: 8 748 300 888	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>
8 748 300 924	51	ZWSB 22/28 -3 A/E ZBS 14..22..30 / ...S -3 M.	Heatronic III- Leiterplatte Ersatz für: 8 748 300 882 0	
				<i>Bauteilcode: 1520</i>

Leiterplatten (Brennwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 748 300 944	51	CSW 30 -3 A CSW 14..24 / 75 -3 A	Heatronic III- Leiterplatte Ersatz für: 8 748 300 745 0 8 748 300 907 <i>Bauteilcode: 1520</i>	
8 737 602 757	56	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ZWB 24 -5 CR	Basisschaltfeld komplett Ersatz für: 8 716 766 092 <i>Bauteilcode: 1500</i>	
7 736 700 718	44	GC9000iW 20..30..40..50	Steuergerät komplett <i>Bauteilcode: 1500</i>	
7 736 606 091	52	KBRC 15..50 -1 GC7000F 15..22..30..40..50	Regelung MX25 Ersatz für: 7736604480 8738805313 <i>Bauteilcode: 1520</i>	

Membranen				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 700 503 050 0	25	W/WR ... K/A..T1 W ... -1 K/A..P/B alle ZWRHeizgeräte T4304 10 N 23	VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 1242</i>	
8 700 503 052 0	18	WR 275 -1 K/A..P/B WR 275 -3, -7 K...		
			<i>Bauteilcode: 1242</i>	
8 700 503 051 0	18	WR 350 -1 K/A..P/B WR 350 -3, -7 K...		
			<i>Bauteilcode: 1242</i>	
Membranschalter				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 708 504 049 0	43	W/WR ... -1 K..B WR ... -3, -7 K...		
			<i>Bauteilcode: 1305</i>	

Mikroschalter			
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 717 200 038 0	13	ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE ZWBR 7-25..7-28 A ZWB 7-26 A WR ... -3, -5 AMOE	 <i>Bauteilcode: 1534</i>
8 704 401 035 0	36	W 275-1K..B WR 275..400 -1 K..B	bis FD 967= Jul.97  <i>Bauteilcode: 1523</i>
8 704 401 099 0	36	W 275-1K..B	ab FD 968= Aug.97  <i>Bauteilcode: 1523</i>
8 704 401 080 0	36	WR 275..350 -3 K..B	 <i>Bauteilcode: 1523</i>
8 707 200 007 0	26	WR ... -1 A..P WR ... -3, -5 AMOE	 <i>Bauteilcode: 1534</i>


Motoren				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 204 345 0	38	ZSN/ZWN/ZWR/ZSR ..-6.. ZSBR / ZWBR 3-16..7-28 A ZB / ZSB / ZBS 3-16..7-22 A/M.A ZWB 7-26 A ZBS 16/...S -1, -2 .. ZBS 22/...S -1, -2 .. ZBS 30/150S -1, -2 KSBR 3-16...7-30 A		
		Enthalten auch in kompl. Motorischem Umsteuerventil TTNR: 87170100620		
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	
8 716 106 847 0	40	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZBS 14..22..30 / ...S -3 M.	aus Hydraulikblock	
		Enthalten auch in kompl. Motorischem Umsteuerventil TTNR: 87161068450		
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	
8 716 011 360 0	40	ZSN/ZWN/ZWR .. -7 KE/A.E ZWR 18..24 -8 KE Sieger: HG15W.. 19..24		
		Enthalten auch in kompl. Motorischem Umsteuerventil TTNR: 87160108010		
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	
8 737 712 788	34	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000IW .. B/C/BC	Ersatz für: 87186828390	
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	
7 099 578	39	Sieger: BK13.. / BK15..	Ersatz für: 78192	
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	
7 331 7	42	Sieger: HG13WK/WKG .. Sieger: BK11W 11..24 Sieger: BK11WT 24	Einzeln aus 3-Wegeventil Ersatz für: 7098970	
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	

Piezozünder			
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 748 108 009 0	25	W/WR 250..400 K/A..T1	 <i>Bauteilcode: 1414</i>
8 748 108 023 0	18	W 125 K..T1 W/WR ... -1 K/A..P	 <i>Bauteilcode: 1414</i>
Pumpen (Junkers Heizwertgeräte)			
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 737 711 965	53	ZR / ZSR .. -3, -4, -5 KE/AE ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE	Ersatz für: 87172042640 87172042650  <i>Bauteilcode: 1225</i>
8 737 602 811	53	ZSN 5/11 -6 KE/AE	Ersatz für: 87172043850  <i>Bauteilcode: 1225</i>
8 737 710 972	53	ZSN/ZWN 18..24 -6 KE/A.E	Ersatz für: 87172043840 87172043510  <i>Bauteilcode: 1225</i>
8 737 714 720		ZWR/ZSR 18..24 -6 KE	Ersatz für : 87172043500  <i>Bauteilcode: 1225</i>

Pumpen (Junkers Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 644 131 0	50	ZWR 18..24 -7 KE ZSR 18..24 -7 KE ZSR 5/10 -7 KE ZWR 18..24 -8 KE	UPM2 15-70CACAO	
		ZSN 11 -7 KE ; ZSN/ZWN 18..24 -7 KE Nur passend, wenn bereits UPM2 15-70 im Gerät verbaut ist. Sonst siehe Service-Kit Pumpentausch	Ersatz für: 87186412580	
			Bauteilcode: 1225	
8 737 604 583	54	ZSN 11 -7 KE	Service-Kit Pumpentausch	
		Service-Kit für den erstmaligen Wechsel vom Pumpentyp DDPWM... auf Hocheffizienzpumpe. Bestehend aus : HE-Pumpe 87186441310, Leiterplatte 8748300892 und dem Kodierstecker 87144322000. Alle Komponenten einzeln erhältlich		
			Bauteilcode: 2602	
8 737 604 584	54	ZSN/ZWN 18 -7 KE	Service-Kit Pumpentausch	
		Service-Kit für den erstmaligen Wechsel vom Pumpentyp DDPWM... auf Hocheffizienzpumpe. Bestehend aus : HE-Pumpe 87186441310, Leiterplatte 8748300892 und dem Kodierstecker 87144322080. Alle Komponenten einzeln erhältlich		
			Bauteilcode: 1225	
8 737 604 585	54	ZSN/ZWN 24 -7 KE	Service-Kit Pumpentausch	
		Service-Kit für den erstmaligen Wechsel vom Pumpentyp DDPWM... auf Hocheffizienzpumpe. Bestehend aus : HE-Pumpe 87186441310, Leiterplatte 8748300892 und dem Kodierstecker 87144322090. Alle Komponenten einzeln erhältlich		
			Bauteilcode: 1225	
8 738 806 741	51	KS / KSN / KNS .. -7 EC K / KN .. -8 DC/DCP/KP		
		Achtung ! Pumpenstecker/Kabel immer separat mitbestellen TTNR. : 7736603972	Ersatz für: 87290107080	
			Bauteilcode: 1225	

Pumpen (Sieger Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 100 078	50	Sieger: HG10..		
		<u>Nachfolgepumpe gem. ErP-Richtlinie in Vorbereitung</u>		
8 738 901 564	51	Sieger: HG11W.. 19..24 Sieger: HG13..		
			Ersatz für: 7099788 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 737 604 215	52	Sieger: HG15..		
			Ersatz für: 87160108800 <i>Bauteilcode: 1225</i>	


Pumpen (Junkers Bosch Brennwertgeräte)

[illegible]

Pumpen (Junkers Bosch Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung		
8 717 204 360 0	50	ZBS 3-16...7-22 M.. ZBS 30/150S-1M..	Speicherladepumpe		
			<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 737 708 898	50	ZBS 16..22/83S -1 M.. ZBS 16..22/83S..120S -2 M.. ZBS 16/170S -2 Solar ZBS 30/150S -2 M..	Speicherladepumpe Ersatz für: 8 717 204 449 0		
			<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 737 707 852	49	ZBS 16/170S -2 Solar MA ZBS 14/210S -3 MA Solar CSW 14..24/75 -3 A SP400	Solargruppe Ersatz für: 8 717 204 527 0		
			<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 718 221 728 0	51	ZSBR 16..28 -3 A	Ab FD887=Juli 2008		
		Achtung ! Bei Geräten vor FD887=Juli 2008, ist beim Pumpenwechsel auch die Heatronic-Leiterplatte 8748300928 mit auszutauschen.			
		ZSB 14..22 -3 A ZWB 28 -3 A ZSBE 16..28 -3 E ZSB 14..22 -3 E ZWB 28 -3 E CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZBS 14..22..30/...S -3 MA GC9000iWM 20..30/100..150..210 S/SB	ab FD 987=Jul.09 ab FD 987=Jul.09 Heizungspumpe		
			Ersatz für: 87172045430 87172045560 87186645810		
			<i>Bauteilcode: 1225</i>		

Pumpen (Junkers Bosch Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 737 714 014	53	ZSB 14..22 -3 A ZWB 28 -3 A	bis FD 986=Jun.09 bis FD 986=Jun.09 Ersatz für: 87172045480 87172045570 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 716 747 366	52	ZWSB 22/28 -3 A	Pumpenkopf Ersatz für: 8716763790 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 716 764 438 0	56	ZWSB 22/28 -3 E	Pumpenkopf <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 718 225 109 0	49	CSW 14..24/75 -3 A ZBS 14/... S -3 M.. ZBS 22/75..100 S -3 M ZBS 30/150 S -3 M	Sanitär Speicherladung <i>Bauteilcode: 1225</i>	
7 738 111 152		ZBR 11-42 A ZBR 42 -3 A (Zubehör 1680, Hocheffizienzpumpe) inkl. Rohr Rücklaufteil oben, Dichtungen und Pumpenanschlusskabel	Ersatz für: 7 719 002 887 - Zub.1146 <i>Bauteilcode: 3923</i>	

Pumpen (Junkers Bosch Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 610 54A 0	50	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C GC7000iW 14..24..28 B/C/BC	bis FD180=Dez..2001	
		ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR	bis FD180=Dez..2001 bis FD180=Dez..2001	
		Bei Geräten der -5 Baureihe kann alternativ die Grundfos-Pumpe TTNR. 87167652530 verwendet werden. Dazu Anschlußkabel TTNR. 87186459490 separat mitbestellen.		
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		
7 736 700 758	48	GC9000iW 20..30 E/EB		
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 718 667 300 0	49	GC9000iWM 20..30/100..150..210 S/SB	Speicherladepumpe	
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 716 765 253 0	47	ZSB 14 -5.2 C ZSB 24 -5 C ZWB 24..28 -5 C GC7000iW 14-1 GC7000iW 24..28 B/C/BC GC7000iW 35..42 B/C/BC	ab FD237=Jan.2022 ab FD237=Jan.2022 ab FD237=Jan.2022 ab FD237=Jan.2022 ab FD237=Jan.2022 alle FD	
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 737 602 344	44	GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C	Heizkreispumpe Heizkreispumpe	
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 718 662 686 0	48	GC5300iWM 17..24/100..210S/SO	Speicherladepumpe für Schichtladespeicher	
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		
8 737 604 157	46	GC9800iW 20..30 H		
		<i>Bauteilcode: 1225</i>		

Pumpen (Sieger Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 903 380	52	Sieger: BK11W 11 (nur für Gerätenr. 52455) Sieger: BK11W 24..29	Ersatz für: 7100757 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 738 901 569	53	Sieger: BK11LW-18	Ersatz für: 7098263 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 738 903 382	52	Sieger: BK13W.. 18..24	Ersatz für: 7099572 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 738 903 384	51	Sieger: BK15W..18..24	Ersatz für: 7101584 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
8 738 903 385	54	Sieger: BK11W 43..60	Ersatz für: 67900539 <i>Bauteilcode: 1225</i>	
7 746 900 557	52	Sieger: BK16W 14..24..33	 <i>Bauteilcode: 1225</i>	

Regelungen				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 747 207 122 0	54	TA 210 E		
		Heizwertgeräte der Baureihe ...-3, -4 KE/AE		
		Einbau in Hauptschaltkasten ohne Kabel, Blende und Außenfühler		
			Bauteilcode: 1516	
8 747 207 140 0	55	TA 211 E	Dunkelgrau	
		Heizwertgeräte der Baureihe ...-5, -6 KE/AE		
		Einbau in Hauptschaltkasten ohne Kabel, Blende und Außenfühler		
			Bauteilcode: 1516	
8 747 207 187 0	55	TA 211 E / C1	Telegrau	
		Heizwertgeräte der Baureihe ...-6 KE/AE		
		Einbau in Hauptschaltkasten ohne Kabel, Blende und Außenfühler		
			Bauteilcode: 1516	
8 737 707 188	51	Raumtemperaturregler FR120	Komplett mit Sockel Mehrere Schaltzyklen	
		FR 100..120 TR 100..200 TRQ 21 T/W TRP 31		
		mit 1/2/4-Schnittstelle auf Altgeräte vor Heatronic II		
			Bauteilcode: 1516	
8 737 708 770	50	Raumtemperaturregler FR50	Komplett mit Sockel	
		Ein Schaltzyklus / Tag Vorprogrammiert		
		mit 1/2/4-Schnittstelle auf Altgeräte vor Heatronic II		
			Bauteilcode: 1516	
8 737 707 196	55	Regler-Oberteil witterungsgeführt	ohne Sockel	
		FW 100..120		
		bei Bedarf mitbestellen: 8 747 207 101 0 Außenfühler AF2		
			Bauteilcode: 1516	

Regelungen

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 732 911 859	62	Sieger: S52A/D Vers.2 Ersatzeinsteckteil	Ersatz für: 54915155	
			<i>Bauteilcode: 1516</i>	
5 491 510 9	47	Sieger: CRC50 Schnittstellen-Controller SC51		
			<i>Bauteilcode: 1522</i>	

Schaltuhren

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 737 704 462 0	48	EU 1 D Digital	Ersatz für: 8 747 208 055 0	
		Ersetzt die Analog-Schaltuhren EU 1 T und EU 1 W	<i>Bauteilcode: 1518</i>	
8 737 704 461 0	48	EU 2 D Digital	Ersatz für: 8 747 208 077 0	
		Ersetzt die Analog-Schaltuhr EU 3 T	<i>Bauteilcode: 1518</i>	
8 747 208 082 0	43	DT 1...DT 2 Einbauschaltuhr	telegrau	
		Farbunterschied bei dunkelgrauer Variante bis Heatronic I	<i>Bauteilcode: 1518</i>	

Schnellentlüfter			
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 718 505 014 0	24	ZR / ZSR / ZWR ... bis -5... KBR / KSBR / KBRC ... alle Typen ZBS 16..22..30/...S -2 M.A ZWSB 22/28 -3 A/E GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C	
			Bauteilcode: 1227
8 718 505 039 0	28	ZSN 5/11 -6 KE/AE ZSN/ZWN/ZSR/ZWR .. -7 KE/A.E ZWR 18..24 -8 KE ZB 7-22 A ; ZWB 7-26 A Sieger: HG15..	bis FD 284= Apr.02 (danach Entfall)
			Bauteilcode: 1227
8 716 106 445 0	26	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR/ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZBS 14..22..30/...S -3 MA CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB	Pumpenentlüftung
			Bauteilcode: 1227
8 718 505 053 0	35	CSW 14..24/75 -3 A SP400 ZBS 16/170S -2 Solar ZBS 14/210S -3 MA Solar	aus Solargruppe 3/8"
			Bauteilcode: 1227
8 738 900 323	30	ZBR 65..98 -2 A ZBR 70.100 -3 A KBR 65..98 -3 A Sieger: BK16W 14..95	Ersatz für: 7101428
			Bauteilcode: 1227



Schnellentlüfter				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 642 780 0	22	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW ... B/C/BC		
			<i>Bauteilcode: 1227</i>	
7 736 700 731	25	GC9000iW 20..30..40..50 E/EB/H	Entlüfter mit Schlauch	
			<i>Bauteilcode: 1227</i>	
7 098 822	29	Sieger: BK11W 11..60 Sieger: BK11WT 24	Schwimmereinsatz Airclo	
			<i>Bauteilcode: 1227</i>	
7 099 180	24	Sieger: HG10../HG11../HG12../HG13.. Sieger: BK13.. / BK15..		
			<i>Bauteilcode: 1227</i>	
Schnellverschluß für Wärmetauscher				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 099 834	29	Sieger: BK11W 29..60	VPE 4 Stk. Schnappverschluß	
			<i>Bauteilcode: 1119</i>	
7 098 848	18	Sieger: BK11W.. 11..60 Sieger: BK11WT 24 Sieger: TG12EK	VPE 1 Stk.	
			<i>Bauteilcode: 1119</i>	
Schutzschalter				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 200 042 0	26	ZR / ZSR / ZWR.. -3, -4,KE/AE ZSBR / ZWBR 8-25 A		
			<i>Bauteilcode: 1521</i>	

Sicherheitsventile (Heizgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 401 012 0	24	ZR/ZSR/ZWR .. -3,-4,-5,-6 KE/AE	Messingausführung für Heizgeräte 1/2", 3 bar	
			<i>Bauteilcode: 1228</i>	
8 715 504 474 0	25	Adapterstück zur Verwendung von 8717401012 bei gesteckten Sicherheitsventilen inkl. Dichtung. ZSN/ZWN/ZWR .. -6 KE/AE ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16..22..30/...S -1, -2 M.A ZSBR 3-16..7-28 A ZWB 7-26 A ; ZWBR 7-28 A		
			<i>Bauteilcode: 1201</i>	
8 718 640 244 0	21	ZSN / ZWN / ZSR / ZWR .. -7 KE/A.E ZWR 18..24 -8 KE		
			<i>Bauteilcode: 1228</i>	
8 716 012 625 0	16	ZSN/ZWN/ZWR .. -7 KE/A.E ZWB 30 -4 C Stopfen für SV-Anschluß, bei Verwendung eines bau- seitigen Sicherheitsventiles		
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	
8 717 401 035 0	26	ZSB 14..22 -3 A ZSBR/ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A ZBR 42 -3 A CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A GC9000IWM 20.30/100..150..210S/SB		
			<i>Bauteilcode: 1228</i>	
8 716 763 211 0	31	ZWSB 22/28 -3 A/E	7 Bar Speicherbehälter (ersetzt 10 Bar-SV)	
			<i>Bauteilcode: 1228</i>	

Sicherheitsventile (Heizgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 716 763 949 0	25	ZWSB 22/28 -3 A/E	Umsteuerventil	 <i>Bauteilcode: 1228</i>
8 718 643 989 0	17	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW... GC9000iW 20..30 E/EB GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40..50 H		 <i>Bauteilcode: 1228</i>
7 736 700 740	26	GC9000iW 20..30..40..50 H		 <i>Bauteilcode: 1228</i>
7 099 949	31	ZBR 70..100 -3A Sieger: BK16W 62..95		 <i>Bauteilcode: 1228</i>
7 100 064	27	Sieger: HG10.. / HG11W..11 / HG12.. Sieger: BK11W 24..43 Sieger: BK11WT 24	3 bar, schraubbar	 <i>Bauteilcode: 1228</i>
7 100 888	25	Sieger: HG11W..19..24 Sieger: BK11W 11..18 Sieger: BK13.. / BK15.. Sieger: BK16W 14..43	3 bar, steckbar mit O-Ring	 <i>Bauteilcode: 1228</i>
8 716 010 876 0	25	Sieger: HG15W/WG 19..24		 <i>Bauteilcode: 1228</i>



Sicherheitsventile (Speicheranschlußpakete)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 405 113 0	34	aus Zub.# 429...430		
			Bauteilcode: 1228	
8 717 405 160 0	37	aus Zubehör Nr. 543, 615, 615/1, 667, 671, 677, 678, 679, 686, 686/1, 793 in Verbindung mit Speichern vom Typ ST... -1E/EO und ST 50..80 -5 ST 50..80 -5	8 Bar	
			Bauteilcode: 1228	
8 717 405 158 0	40	aus Zubehör Nr. 543, 615, 615/1, 667, 671, 677, 678, 679, 686, 686/1, 793 in Verbindung mit Speichern ST... -1E/EO, SE120..120/1, ST 50..80 -5	Verteilerstück	
			Bauteilcode: 1319	
7 738 112 177	44	aus Zubehör Nr.615/2.1 ; 615/2.2 Verteilerstück ist nicht einzeln lieferbar	Sicherheitsgruppe kpl.	
			Bauteilcode: 1228	
8 717 405 290 0	35	aus Zubehör Nr. 1161, 615/2.1 ,615/2.2 in Verbindung mit Speichern ST65E, ST120-5Z, ST120..160-2E	6 bar	
			Bauteilcode: 1228	

Sicherungen / Sicherungssätze

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 744 503 010 0	11	ZR/ZSR/ZWR/ZSN/ZWN .. -3, -4, -5, -6, -7, -8 KE/AE ZB/ZSB/ZBS/ZSBR/ZWBR ZSB 14..22 -3 A ZSBR/ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A ZBR 42 -3 A KS/KSN/KNS/KNH .. -7,-8... <u>Bestellnummern der enthaltenen Sicherungen (VPE 10)</u> 1 904 521 342 0 - T2,5A 1 904 522 730 0 - T0,5A 1 904 522 740 0 - T1,6A 1 904 522 745 0 - T3,15A <u>Auch enthalten in Servicebox</u> 8 737 708 513	alle Typen	
			Bauteilcode: 6119	

Strömungssicherungen

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 715 505 609 0	45	ZSR 11 -3 KE ZSR 5/11 -5 KE ZSN 5/11 -6 KE ZSN 11 -7 KE ZSR 5/10 -7 KE	 <i>Bauteilcode: 1602</i>
8 715 505 120 0	45	ZR / ZSR / ZWR 18 -3 KE	 <i>Bauteilcode: 1602</i>
8 715 505 121 0	40	ZR / ZSR / ZWR 24 -3 KE	 <i>Bauteilcode: 1602</i>
8 715 505 606 0	38	ZSR / ZSN 18 -5, -6, -7 KE ZWN / ZWR 18 -5, -6, -7 KE ZWR 18 -8 KE	 <i>Bauteilcode: 1602</i>
8 715 505 605 0	35	ZSR / ZSN 24 -5, -6, -7 KE ZWR / ZWN 24 -5, -6, -7 KE ZWR 24 -8 KE	 <i>Bauteilcode: 1602</i>

Tauchrohre (Ein- und Auslaufrohre für Speicher)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 735 100 004	29	Auslaufrohr 120 mm lang ST 50 -3, -4, -5 ST 80 -3, -4, -5 ST 160 ES	Hostalen-Kunststoff Ersatz für: 8 710 735 187 0 <i>Bauteilcode: 1201</i>	
8 735 100 002	36	Einlaufrohr 761 mm lang ST 50 -3, -4, -5	Hostalen-Kunststoff Ersatz für: 8 710 735 188 0 <i>Bauteilcode: 1209</i>	
8 735 100 007	30	Einlaufrohr 850 mm lang ST 120..160 -1 E ST 120 ES	Hostalen-Kunststoff Ersatz für: 8 710 735 442 0 <i>Bauteilcode: 1209</i>	
8 735 100 003	35	Einlaufrohr 1080 mm lang ST 80 -3, -4, -5	Hostalen-Kunststoff Ersatz für: 8 710 735 189 0 <i>Bauteilcode: 1209</i>	
8 735 100 006	40	Ein- / Auslaufrohr 1253 mm lang (ggf. bauseits ablängen) ST 90 -2E ; ST 90 -2/1E ; ST 130 -2E ST 120 ; ST 120 A ; ST 120 -1Z	Hostalen-Kunststoff Ersatz für: 8 710 735 438 0 <i>Bauteilcode: 1209</i>	
8 710 735 221 0	35	Verbindungsrohr warm ZBS 3-16 MA/MRA ZBS 7-22 MA/MRA	aus Schichtenspeicher Cerafur-Modul <i>Bauteilcode: 1201</i>	
8 718 225 034 0	31	Tauchrohr 940mm lang ZBS 16/83S -2 MA ZBS 22/120S -2 MA ZBS 16/170S -2 MA solar ZBS 30/150S -2 MA ZBS 14..22/100S -3 MA ZBS 30/150S -3 MA	aus Schichtenspeicher Cerafur-Modul <i>Bauteilcode: 1209</i>	

Temperaturbegrenzer (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 206 162 0	17	ZR / ZSR / ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE	110°C / Vorlaufrohr	 <i>Bauteilcode: 1508</i>
8 717 206 164 0	17	ZR / ZSR / ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE ZSN/ZSR/ZWN/ZWR .. -6 KE/A.E ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE ZWR 18..24 -8 KE	120°C / Wärmetauscher Ersatz für: 87172062010 <i>Bauteilcode: 1508</i>	
8 716 013 059 0	16	ZSN/ZWN 18..24 -7 A.E	Wärmetauscher <i>Bauteilcode: 1508</i>	
8 729 010 742 0	40	KS / KSN / KNS .. -7 E/EC K/KN 45..117 -7... K/KN 45..117 -8... KN 45..117 -9... KBR 15-../23-../30-...	 <i>Bauteilcode: 1508</i>	

Temperaturbegrenzer (Brennwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 722 963 858 0	23	ZB/ZSB 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZBR/ZSBR/ZSBE 16..28..42 -3 A ZWBR 3-16..7-25..7-28..8-25 A ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16..22..30/...S -1, -2 MA ZBS 30/150S -3 MA ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZBR 42 -3 A KBR / KBRC 3-12..7-25..12-42 A KBR / KSB 3-16..7-30..11-42 A GC9000iW 20..30..40..50 E/EB/H GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC7000iW 35..42	oben am Wärmeblock (eckiger Wärmeblock) bis FD987=Jul.09 bis FD918=Feb.2019 bis FD918=Feb.2019 bis FD918=Feb.2019 <i>Bauteilcode: 1508</i>	

[illegible]

Temperaturbegrenzer (Warmwasserthermen)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 206 162 0	17	W / WR ... -1 KD0P.. WR 250..325 -1 AD0P WR 275..350..400 -3 KD0B..	110°C	
			<i>Bauteilcode: 1508</i>	
8 717 206 164 0	17	WR 325 -3, -5 AMOE	120°C	
			<i>Bauteilcode: 1508</i>	
8 738 717 111	23	WR ... -1 K..B	Ersatz für: 8 707 206 132 0	
			<i>Bauteilcode: 1508</i>	
8 738 717 112	20	W ... -1 KDO B WR ... -7 KDO G WR / WRD 11..14..18 -2 G WTD 14 AM 1 E	bis FD 783=Mrz.2007 bis FD 783=Mrz.2007 Ersatz für: 8 707 206 204 0	
			<i>Bauteilcode: 1508</i>	
8 707 206 435 0	16	WR ... -7 KDO G WR / WRD 11..14..18 -2 G	ab FD 784=Apr.2007 ab FD 784=Apr.2007	
			<i>Bauteilcode: 1508</i>	

Temperaturfühler / NTC (Heizwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 714 500 071 0	22	ZR / ZSR / ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE ZSR/ZSN .. -6 KE/A.E ZWR/ZWN .. -6 KE/A.E KS/KSN/KNS 12..42 -7 E/EC	Heizkreis- Vorlauftemperatur	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 054 0	25	ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE ZWR / ZWN .. -6 KE/AE/AME	Brauchwasser- temperaturfühler	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 040 0	31	ZR / ZSR .. -4 AE/AME ZWR .. -4 AE/AME	Abgastemperatur- sensor	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 716 010 809 0	21	ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE ZWN/ZWR 18..24 -7 KE/A.E ZWR 18..24 -8 KE Sieger: HG15..	Wärmeblock, oben Plattenwärmetauscher unten Wärmetauscher	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 716 011 073 0	21	ZSN/ZWN/ZWR 18..24 -7 KE ZSN/ZWN 18..24 -7 AE/AME ZWR 18..24 -8 KE	Wärmeblock, oben	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 729 010 501 0	35	K/KN 45..117-7 D/G (TAC) K/KN 7..117-8 D/DC/DP/DCP	Heizkreis- Vorlauftemperatur	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	

Temperaturfühler / NTC (Heizwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 100 136	34	Sieger: HG10.. / HG11W..11		 <i>Bauteilcode: 1507</i>
7 101 162	24	Sieger: HG12W.. 24		 <i>Bauteilcode: 1507</i>
8 738 901 126	30	Sieger: HG11W.. 19..24 Sieger: HG13..	VL-/ RL-Warmwasser- fühler Ersatz für: 7099187	 <i>Bauteilcode: 1507</i>
5 491 358 8	35	Zu Sieger-Regelung S52..55..59 A/D HS3062,5050,5062 Sieger: TG12EK	Kesselfühler KVT2026	 <i>Bauteilcode: 1507</i>

Temperaturfühler / NTC (Brennwert ohne Modulgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 714 500 054 0	25	ZSBR 3-12..7-25 A ZWBR 7-25 A ZWBR 3-16..7-28 A ZWB 7-26 A CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A	Heizungsvorlauf & Brauchwasser Brauchwasser- temperaturfühler Mischereinheit Mischereinheit	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
8 714 500 049 0	34	ZWBR 7-25 A	Brauchwasser- Warmhalteschaltung	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
8 714 500 087 0	22	ZSBR 3-16..7-28 A ZWBR 3-16..7-28 A ZBR 7-28..11-42 A ZB / ZSB 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZBR 42 -3 A KBR 3-16..7-30..11-42 A KSB 3-16..7-30 A CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW ... GC9000iW 20..30..40..50 E/EB/H GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40..50 H	Heizkreis- Vorlauftemperatur	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
8 716 010 809 0	21	ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW 24..28..35 GC5700iWM 24/42S	Plattenwärmetauscher Speicherbehälter	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
8 737 602 343	17	GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C	Heizkreis- Vorlauftemperatur	
				<i>Bauteilcode: 1508</i>

Temperaturfühler / NTC (Brennwert ohne Modulgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 714 500 117 0	25	ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A GC9000iW 20..30 E/EB ZWSB 22/28 -3 A/E Sanitärhydraulik, geklemmt	Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe bis FD 987 = Jul.09	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 055 0	27	ZWSB 22/28 -3 A/E Sanitärhydraulik, gesteckt GC5700iWM 24/42S Rohr unterhalb Abgaswanne	ab FD 988 = Aug.09	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 123 0	25	ZBR 16..28..42 -3 A	Rücklaufeinheit	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 081 0	25	ZWB 28 -3 A/E GC9800iW 20..30..40..50 H	Vorlaufeinheit Rücklaufeinheit Ersatz für: 8 718 651 671 0	 
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 716 772 796 0	22	ZWSB 22/28 -3 A/E	Heizkreis- Vorlauftemperatur	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 716 763 544 0	25	ZWSB 22/28 -3 A/E GC5700iWT 24/42 S	Speicherbehälter	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
7 101 532	33	ZBR 65..98 -2 A KBR 65..98 -3 A ZBR 70..100 -3 A (3 Stk. Im Gerät vorhanden) Sieger: BK16W 14..95	Wärmeblock Ersatz für: 78159	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	

Temperaturfühler / NTC (Brennwert ohne Modulgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 729 010 501 0	35	KBR 15- .. / 23- ... / 30-...	Heizkreis- Vorlauftemperatur	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
7 100 136	34	Sieger: BK11W 11..60		
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
7 099 092	36	Sieger: BK13..	Vorlauf- und Sicherheits- fühler	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
8 738 901 126	30	Sieger: BK13.. Sieger: BK16WH 24	VL-/ RL-Warmwasser- fühler Ersatz für: 7099187	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
7 098 854	41	Sieger: BK11W 11..60 Sieger: BK11WT 24	Sicherheitsfühler	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
7 101 564	32	Sieger: BK15 W/WK ..	Sicherheitsfühler	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
7 101 578	31	Sieger: BK15.. Sieger: BK16W 14..43	VL- / RL-Fühler	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>

Temperaturfühler / NTC (nur Brennwert-Modulgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 714 500 054 0	25	ZBS 3-16..7-22 M.A GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB	bis FD 484= Apr.04 2 Stück / Mischventil und Plattenwärmetauscher	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 117 0	25	ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16 / 83S -1, -2 M.. ZBS 16 / 170S -2 solar ZBS 22 / 83S -1 M.. ZBS 22 / 120S -2 M.. ZBS 30 / 150S -1, -2 M.. ZBS 14..22..30 / ...S -3 M. GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB	ab FD 485= Mai 04 Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Plattenwärmetauscher Rücklaufrohr/Pumpe	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 087 0	22	ZBS 3-16..7-22 M.. ZBS 16 / 83S -1, -2 M.. ZBS 16 / 170S -2 solar ZBS 22 / 83S -1 M.. ZBS 22 / 120S -2 M.. ZBS 14..22..30 / ...S -3 M. GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB	Heizkreis-Vorlauf Wärmeblock, oben	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 081 0	25	ZBS 14..22..30/...S -3 MA GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO	Vorlaufeinheit Plattenwärmetauscher Ersatz für: 8 718 651 671 0	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 088 0	35	ZBS 3-16..7-22 M.. ZBS 30 / 150S -1 M.. ST 50..160 ES	Speicher-NTC 1	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 090 0	35	ZBS 3-16..7-22 M.. ZBS 30 / 150S -1 M.. ST 50..160 ES	Speicher-NTC 2	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	



Temperaturfühler / NTC (nur Brennwert-Modulgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 803 453	25	ZBS 14/210S -3 SOE	Speicher-Vorlauf RD9,7 10k	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>
8 714 500 123 0	25	ZBS 16 / 83S -1, -2 M.. ZBS 16 / 170S -2 solar ZBS 22 / 83S -1 M.. ZBS 22 / 120S -2 M.. ZBS 30 / 150S -1 M.. ZBS 14..22..30 / ...S -3 M. GC9000iWM 20..30/100..150..210S/SB GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO	Speicherbehälter Speicher , oben Speicherbehälter	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>

Temperaturfühler (Solarkollektoren)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 739 300 062		ZBS 16 / 170S -2 solar TDS 1, 2, 3 WMZ		
				<i>Bauteilcode: 5204</i>
8 747 208 172 0	32	ISM 1 ; ISM 2 TDS 050..050R..100..300 TF2 Speicher SP400 CSW 14..24/75-3A MS100..200 GC9000iWM 20..30/210 S/SB Sieger : HG15.. ; BK13..BK15..	Ersatz für: 63006625	
				<i>Bauteilcode: 1507</i>

Temperaturfühler / NTC (Warmwasserspeicher)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 206 186 0	36	SK 90..130 -2 ST 90..130 -2 E ST 50..80 -3 SU 110 E SO 120..160..200 ST 120A aus Schalteinsatz SE8 / 7719001172	Temperaturregler ohne Griff	
			<i>Bauteilcode: 1509</i>	
7 735 502 304	34	alle NTC gesteuerten Geräte ab ca.Baujahr 1995 (auch für Anbindung von Fremdspeichern an Junkers- Heizgeräte)	4000 mm	
		Anschlussstecker einzeln bestellbar unter TTNR. 8 711 006 060 0	Ersatz für: 8 714 500 034 0	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 714 500 123 0	25	CSW 14..24/75 -3 A SP400	Speicher, unten	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
5 491 504 0	33	Zu Sieger-Regelung S52..55..59 A/D HS3062,5050,5062 Sieger: TG12EK	Brauchw.fühler KVT2056	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
7 735 502 295	28	Sieger: HG15.. Sieger: BK13.. / BK15.. Sieger: BK16W 14..95	Speicherfühler 300cm Module e-Star	
			Ersatz für: 6 302 603 5	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	

Temperaturfühler (Wärmepumpen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 203 521	30	alle T... / TE... / TM... STE 60..170 STM 60..110 SAL... ; SAO... ACM 200..300	Außentemperatur	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 738 203 395	27	T / TE 50..160 TE 60..170-1 TM 60..110 ; TM 60-1..110-1 STE 60..170 STM 60..110 SAL... ; SAO... ACM 200..300	4 Stk. im Gerät 2000 mm Molex	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 738 204 637	27	T 50..160 TE 50..160 TE 60..170-1 TM 60..110 TM 60..110-1 SAL... ; SAO...	Vorlauf und Rücklauf 4000 mm	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	
8 738 203 392	27	STE 60..170 STM 60..110 T 220..600 T 220..600-1 SW 290..450 SW 290..450-1	Wärmeblock 4000 mm	
			<i>Bauteilcode: 1514</i>	
8 738 204 632	27	T / TE 50..160 TE 60..170-1 TM 60..110 ; TM 60-1..110-1 STE 60..170 STM 60..110 SAL... ; SAO... ACM 200..300	Wärmetauscher 1000 mm	
			<i>Bauteilcode: 1507</i>	

Textdisplay				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 747 208 150 0	51	ZSR 18..24 -6 KE	ohne Kabel	
		ZWR 18..24 -6 KE		
		ZSBR 3-16..7-28 A		
		ZWBR 3-16..7-28 A		
		ZBR 7-28..11-42 A		
		Kabel für o.a. Textdisplay 8 714 411 269 0 PG:21		
				Bauteilcode: 1516
Thermoelemente (mit und ohne Abgasüberwachung)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 707 202 018 0	20	W ... -1 A..P		
		WR ... -1 A..P		
		(ohne AGÜ, ohne Begrenzer)		
				Bauteilcode: 6120
8 707 202 039 0	25	WR ... -1 A..P		
		(ohne AGÜ, mit Begrenzer)		
				Bauteilcode: 6120
8 707 206 060 0	40	W 250 K.. T1	bis FD 872= Dez.98	
		W / WR ...-1 K..P		
		(mit AGÜ, ohne Begrenzer)		
				Bauteilcode: 1507
8 707 206 074 0	38	W 250 K.. T1	ab FD 961= Jan.99	
		W / WR ...-1 K..P		
		(mit AGÜ, mit Begrenzer)		
				Bauteilcode: 1507

Transformatoren

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 747 201 358 0	32	ZSR / ZWR .. -5 KE/AE ZSR / ZSN .. -6 KE/AE/AME ZWR / ZWN .. -6 KE/AE/AME ZB / ZSB / ZBS 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR 3-12..3-16..7-25..7-28 A ZWBR 3-16..7-25..7-28 A ZBR 7-25..7-28..11-42..12-42A ZBS 16 / 83S -1, -2 M.. ZBS 22 / 83S -1 M ZBS 22 / 120S -2 M ZBS 30 / 150S -1 M KBR 3-12..3-16..7-25..7-30 A KBRC 3-12..7-25 A KSBK 3-16..7-30 A		
			<i>Bauteilcode: 1505</i>	
8 717 201 052 0	29	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZBR 16..28..42 -3 A ZWSB 22/28 -3 A/E ZBS 14..22..30/...S -3 MA CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSN / ZWN / ZSR / ZWR .. -7 KE/AE ZWR 18..24 -8 KE	Heatronic III-Leiterplatte	
			<i>Bauteilcode: 1505</i>	

Turbinen			
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung
8 717 002 132 0	35	ZWR / ZWN ..-6 KE/AE/AME ZWN / ZWR ..-7 KE/AE/AME ZWR 18..24 -8 KE ZWSB 22/28 -3 A/E	bis FD955=Jul.19 bis FD955=Jul.19
			
Bauteilcode: 1232			
8 737 602 353	35	ZWR 18..24 -7 KE ZWR 18..24 -8 KE GC5300iW 20/24..30 C GC7800iW 20/24..30 C GC7800iW 30/35 C	bis FD956=Aug.19 bis FD956=Aug.19
			
Bauteilcode: 1232			
8 716 115 754 0	30	ZWB 28 -3 A/E CSW 30 -3 A	
			
Bauteilcode: 1232			
8 737 600 781 0	35	ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C ZWB 24 -5 CR GC7000iW 24..28..35 Sieger: HG15WK/WKG 19..24	bis FD 954=Jun.19 bis FD 954=Jun.19 bis FD 954=Jun.19 bis FD 954=Jun.19
			
Bauteilcode: 1232			
8 737 602 851	35	ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C GC7000iW 24..28..35 ZWB 24 -5 CR	ab FD 955=Jul.19 ab FD 955=Jul.19 ab FD 955=Jul.19 ab FD 955=Jul.19
			
Bauteilcode: 1232			
8 738 700 457 0	39	WR 275..350 -7 K..G	Hydrogenerator
			
			Neue Ausführung ab FD 106=Jun.11 werkseitig verbaut. Ansonsten als Umbausatz zu verwenden.
			Ersatz für: 8 707 406 059 0
Bauteilcode: 1232			
8 738 700 283 0	37	WR/WRD 11..14..18 -2 G	Hydrogenerator
			
			Neue Ausführung ab FD 106=Jun.11 werkseitig verbaut. Ansonsten als Umbausatz zu verwenden.
			Ersatz für: 8 707 406 071 0
Bauteilcode: 1232			

Umsteuerventile (hydraulisch)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 204 198 0	43	ZWR .. -3, -4 KE/AE		 <i>Bauteilcode: 1236</i>
8 717 204 199 0	43	ZR / ZSR .. -3, -4 KE/AE ZSBR / ZWBR 8-25 A		 <i>Bauteilcode: 1236</i>
		Aus Speichernachrüstsatz Zub. # 442		
8 714 204 004 0	20	Magnetspule einzeln für die o.g. hydraulischen Umsteuerventile 87172041980 und 87172041990.	Farbe schwarz	 <i>Bauteilcode: 1527</i>
8 717 204 273 0	43	ZSR .. -5 KE/AE ZSBR 3-12..7-25 A ZWBR 7-25 A		 <i>Bauteilcode: 1236</i>
8 717 204 300 0	43	ZWR .. -5 KE/AE		 <i>Bauteilcode: 1236</i>
8 714 204 007 0	28	Magnetspule einzeln für die o.g. hydraulischen Umsteuerventile 87172042730 und 87172043000.	Farbe Lila	 <i>Bauteilcode: 1527</i>

Umsteuerventile (motorisch)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 717 010 062 0	43	ZSR / ZSN .. -6 KE/AE/AME ZWR / ZWN .. -6 KE/AE/AME ZSB 3-16..7-22 A ZB 3-16..7-22 A (in Verbindung mit Speichernachrüstatz Zub. # 844) ZWB 7-26 A ZSBR 3-16..7-28 A ZWBR 3-16..7-28 A ZBS 3-16..7-22 M.. ZBS 16 / 83S -1, -2 M.. ZBS 22 / 83S -1 M ZBS 22 / 120S -2 M ZBS 30 / 150S -1 M KSBR 3-16..7-30 A		
			Bauteilcode: 1236	
8 716 010 801 0	42	ZSN / ZWN / ZSR / ZWR .. -7 KE/AE ZWR 18..24 -8 KE		
			Bauteilcode: 1236	
8 716 106 845 0	44	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZWSB 22/28 -3A/E ZBS 14..22..30 / ...S -3 MA CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A	Mischereinheit Mischereinheit	
			Bauteilcode: 1236	
7 100 160	52	Sieger: HG10W/WG/WK/WKG .. Sieger: HG11 W/WG 11	Komplett	
			Bauteilcode: 1236	
7 801 6	52	Sieger: BK11W 11..24 Sieger: BK11WT 24 Sieger: HG11WK 19 Sieger: HG11WKG 24 Sieger: HG13WK/WKG 24	Komplett Ersatz für: 7098250, 7098972 Bauteilcode: 1236	


Umsteuerventile (Wärmepumpen)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 733 701 136	46	TE 50..60..70..90..110 TE 60-1..75-1..90-1..110-1 TM 60..75..90..110 TM 60-1..75-1..90-1..110-1 STE / STM 60..75..90..110	komplett	
				<i>Bauteilcode: 1236</i>
8 733 701 137	46	TE 140..140-1..160..170-1 STE 140..170	komplett	
				<i>Bauteilcode: 1236</i>
8 733 701 138	43	STE 60-1..80-1 STM 60-1..80-1..100-1..120-2 CS7000iLW 12 M,MB,MSB ACM 200..200-1..300..300-1	komplett	
				<i>Bauteilcode: 1236</i>
Ventileinsätze / Ventiloberteile				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 708 504 005 0	25	W ... K/A..T1	2 Stk./je Gerät	
				<i>Bauteilcode: 1240</i>
8 738 721 407	27	W/WR ... -1, -3, -5, -7 K/A... Ventil kalt/warm auch einzeln bestellbar unter TTNR: 87085002380	Kompl. Satz inkl. Griffe für alle Messing-Wasserteile Ersatz für : Zub.434 7709000406	
				<i>Bauteilcode: 5128</i>
8 707 405 233 0	25	WR / WRD ... -2 G Warmwasserventil / Direktzapfer	aus Zub.1178	
				<i>Bauteilcode: 1319</i>
8 707 405 235 0	25	WR / WRD ... -2 G Kaltwasserventil / Direktzapfer	aus Zub.1178	
				<i>Bauteilcode: 1240</i>

Verdrängungskörper				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 405 196 0	33	ZSB 14..22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZWSB 22/28 -3 A/E ZBS 14..22/...S -3 MA CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSB 14..24 -4 C, ...-5 C ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C GC7000iW 14..14-1..24..28	Wärmeblock WB6 / Oben Ersatz für : 8 715 405 179 0 <i>Bauteilcode: 1400</i>	
8 715 405 205 0	35	ZSB 14..22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZWSB 22/28 -3 A/E ZBS 14..22/...S -3 MA CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZSB 14..24 -4 C, ...-5 C ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C GC7000iW 14..14-1..24..28	Wärmeblock WB6 / Unten <i>Bauteilcode: 1400</i>	
8 715 405 197 0		GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C	Wärmeblock WB6 / Oben <i>Bauteilcode: 1400</i>	
8 737 602 342		GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C	Wärmeblock WB6 / Unten <i>Bauteilcode: 1400</i>	

Verschluss für Abgasmessöffnung

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 713 406 088 0	22	ZR / ZSR .. -3, -4, -5 AE/AME ZWR .. -3, -4, -5 AE/AME ZSR / ZSN .. -6 AE/AME ZWR / ZWN .. -6 AE/AME ZSN 11..18..24 -7 AE/AME	VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 1107</i>	
8 729 000 259 0	21	ZSBR 3-12..7-25..8-25 A ZWBR 7-25..8-25 A ZBR 7-25..12-42 A KBR 3-12..7-25..12-42 A KBRC 3-12..7-25 A	Kunststoffkappen aus AZB 682 2 Stk. im Gerät	
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	
8 710 506 199 0	15	ZSBR 3-12..3-16..7-25..7-28 A ZWBR 3-16..7-25..7-28 A ZBR 7-25..11-42..12-42 A ZB / ZSB 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A alle ZBS ... / ... S -1, -2 M.A ZSB 14..22 -3 A ZBR/ZSBR/ZSBE 16..28 -3A ZBS 14..22..30/... S -3MA ZWB 28 -3 A ZBR 42 -3 A KBR 3-16..7-30..11-42 A KSBR 3-16..7-30 A	VPE 2 Stk. bis FD 209=Sept.12	
		O-Ringe,einzeln VPE 10 8 710 205 066 0		
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	
8 716 763 266 0	16	ZBS 14..22..30/... S -3MA CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A ZWSB 22/28 -3 A/E ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C ZSB 14..24 -5 C ; ZSB 14 -5.2 C ZWB 24..28 -5 C ; ZWB 24 -5 CR GC7000iW ... GC9000iWM... GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40..50 H	VPE 1 Stk.	
			<i>Bauteilcode: 1109</i>	

Wärmetauscher (Heizwertgeräte / Brauchwasser / Plattenwärmetauscher)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 406 950 0	46	ZWN / ZWR 18..24 -6 KE/AE/AME		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 718 642 955 0	45	ZWN / ZWR 18..24 -7 KE/AE/AME ZWR 18..24 -8 KE		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	


Wärmetauscher (Heizwertgeräte bis 11 KW)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 406 199 0	54	ZR / ZSR 11 -3 KE		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 715 406 405 0	51	ZSR 5/11 -5 KE ZSN 5/11 -6 KE		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 715 406 406 0	51	ZSR 7/11 -5 AE ZSN 7/11 -6 AE		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	

Wärmetauscher (Heizwertgeräte 18 KW)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 406 142 0	56	ZR / ZSR 18 -3 KE/AE ZR / ZSR 18 -4 KE		 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 144 0	58	ZWR 18 -3 KE/AE ZWR 18 -4 KE/KEB	Kombi	 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 390 0	53	ZSR 18 -5 KE/AE ZSR 18 -6 KE ZSN 18 -6 AE/AME ZWR / ZWN 18 -6 KE/AE/AME		 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 388 0	55	ZWR 18 -5 KE/AE	Kombi	 <i>Bauteilcode: 1214</i>

Wärmetauscher (Heizwertgeräte 24 KW)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 406 143 0	58	ZR / ZSR 24 -3 KE/AE ZR / ZSR 24 -4 KE		 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 145 0	62	ZWR 24 -3 KE/AE ZWR 24 -4 KE/KEB	Kombi	 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 389 0	54	ZSR 24 -5 KE/AE ZSR 24 -6 KE ZSN 24 -6 AE/AME ZWR / ZWN 24 -6 KE/AE/AME		 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 387 0	56	ZWR 24 -5 KE/AE	Kombi	 <i>Bauteilcode: 1214</i>


Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Heizkreis)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 737 708 005	59	ZB / ZSB 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A ZSBR 3-16..7-28 A ZWBR 3-16..7-28 A ZBR 7-28..11-42 A ZBS 3-16..7-22 M.A ZBS 16..22 / 83S -1 M.A ZBS 30 / 150S -1 M. KBR 3-16..7-30..11-42 A KSBR 3-16..7-30 A	"Basic"-Wärmeblock inkl. aller benötigten Dichtungen	
Bitte folgende technische Änderung beachten ! Die Wärmeblöcke der "Basic"-Ausführung werden ohne Elektrode, Brenner, Brennerdeckel und Temp.Begrenzer geliefert. Alte Brenner ohne Metallvlies passen nicht in den neuen Wärmeblock. Bitte bei Bedarf Brenner 87180066580 separat mitbestellen.				
Ersatz für: 8 715 406 615 0				
Bauteilcode: 1214				
8 737 708 009	59	ZBS 16 / 83S -2 M.A ZBS 16 / 170S -2 Solar ZBS 22 / 120S -2 M.A ZBS 30 / 150S -2 M.A	"Basic"-Wärmeblock inkl. aller benötigten Dichtungen	
Bitte folgende technische Änderung beachten ! Die Wärmeblöcke der "Basic"-Ausführung werden ohne Elektrode, Brenner, Brennerdeckel und Temp.Begrenzer geliefert.				
Ersatz für: 8 737 701 791 0 8 715 406 999 0				
Bauteilcode: 1214				
8 737 708 010	58	ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZBR 16..28..42 -3 A ZBS 30 / 150S -3 M.	"Basic"-Wärmeblock inkl. aller benötigten Dichtungen	
Bitte folgende technische Änderung beachten ! Die Wärmeblöcke der "Basic"-Ausführung werden ohne Elektrode, Brenner, Brennerdeckel und Temp.Begrenzer geliefert.				
Ersatz für: 8 715 416 028 0 8 715 416 030 0				
Bauteilcode: 1214				
8 737 712 171	60	GC7000iW 35..42 C/BC GC9000iW 20..30..40 E/EB/H GC9000iWM 20..30/...S/SB GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30..40.. H GC9800iW 20..30 P	"Basic"-Wärmeblock inkl. aller benötigten Dichtungen	
Wärmeblock wird ohne Elektrode, Brenner, Brennerdeckel und Temp.Begrenzer geliefert.				
Bauteilcode: 1214				


Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Heizkreis)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 663 959 0	59	ZSB 14 -3 A/E ZBS 14 / ...S -3 M. CSW 14/75 -3 A	Heizkreis Ersatz für: 8 715 416 027 0 8 718 225 380 0	
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 718 664 061 0	59	ZSB 22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZBS 22 / ...S -3 M. CSW 24/75 -3 A CSW 30 -3 A	Heizkreis Ersatz für: 8 715 416 018 0 8 718 225 379 0	
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 716 772 804 0	66	ZWSB 22/28 -3 A/E		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 718 600 038	49	Sieger: BK13.. / BK15..	Ersatz für: 7746700123	
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	

Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Brauchwasser / Plattenwärmetauscher)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 715 406 950 0	46	ZWBR 3-16...7-28 A ZBS 3-16...7-22 M.A ZWB 7-26 A	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 715 406 949 0	49	ZBS 16..22 / 83S -1 M.A ZBS 30 / 150S -1 M.	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 716 106 436 0	42	ZBS 16 / 83S -2 M.A ZBS 16 / 170S -2 Solar ZBS 22 / 120S -2 M.A ZBS 30 / 150S -2 M.A	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 716 106 685 0	47	ZWB 28 -3 A, -3 E ZBS 14..22/... -3 MA	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1215</i>
8 718 665 318 0	51	CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A	Plattenwärmetauscher	 Ersatz für: 8 718 225 177 0 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 716 772 399 0	46	ZWSB 22/28 -3 A/E	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1214</i>

Wärmetauscher (Brennwertgeräte / Brauchwasser / Plattenwärmetauscher)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 640 231 0	39	ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1215</i>
8 737 711 828	32	GC5300iWM 17..24/100S.. GC5300iWM 24/210SO.. GC5700iWT 24/42S	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1214</i>
8 716 771 987 0	45	Sieger: HG15WK/WKG 19..24	Plattenwärmetauscher	 <i>Bauteilcode: 1214</i>

Wärmetauscher (Warmwasserthermen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 705 406 375 0	50	W 250 K...T1 W 275 -1 K..B WR 275 -1, -3 K..B		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 381 0	50	W 250..275 -1 K..P WR 250..275 -1 K..P WR 275 -7 K..G		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 376 0	52	W 325 K...T1 W 350 -1 K..B WR 350 -1, -3 K..B		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 382 0	52	W 350 -1 K..P WR 325..350 -1 K..P WR 350 -7 K..G		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 384 0	51	WR/WRD 11 -2 G		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 385 0	52	WR/WRD 14 -2 G		
			<i>Bauteilcode: 1214</i>	

Wärmetauscher (Warmwasserthermen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 722 344	44	T 4304 10 23 T 4304 10 D 23 T 4304 10 N 23	Ersatz für: 8738722398 <i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 163 0	51	W 250 A...T1 W 250 -1 A..P WR 250 -1 A..P	<i>Bauteilcode: 1214</i>	
8 705 406 164 0	52	W 325 A...T1 W 325 -1 A..P WR 325 -1 A..P	<i>Bauteilcode: 1214</i>	



Wärmetauscher-Verschraubung (Warmwasserthermen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 703 301 081 0	18	Komplett für alle Warmwasser- thermen mit Kaminanschluß W/WR ... K...T1 W/WR ... -1, -3, -7 K...	<i>Bauteilcode: 1201</i>	
8 700 203 004 0	15	Gummidichtung einzeln aus o.g. Verschraubungssatz W/WR ... K...T1 W/WR ... -1, -3, -7 K...	VPE 10 Stück <i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 700 500 004 0	15	Messingteller einzeln aus o.g. Verschraubungssatz W/WR ... K...T1 W/WR ... -1, -3, -7 K...	VPE 10 Stück <i>Bauteilcode: 1119</i>	




Wartungssätze (Brennwertgeräte Bosch Junkers)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung		
8 737 707 990	39	Brennwertgeräte mit Wärmeblock WB5 (Eckiger Block mit Revisionsöffnung vorne)			
		ZSBR/ZWBR 3-12...7-25 A	ab FD 968=Aug.99		
		ZBR 12-42 A	ab FD 968=Aug.99		
		ZSBR/ZWBR 3-16...7-28 A			
8 737 712 516	35	ZBR 11-42 A			
		ZB/ZSB/ZBS 3-16...7-22 A			
		ZWB 7-26 A			
		ZSBR/ZSBE 16..28-3A			
		ZBR 16..28..42 -3A			
		ZBS 16..22..30 /S -1,-2 M..			
		ZBS 30 / 150 S -3 M.			
		KBR/KBRC 3-12..7-25..12-42A	ab FD 969=Sept.99		
		KBR/KSBR 3-16..7-30..11-42A	alle FD		
		Inhalt : Elektrode 8 718 664 920 0, Brennerdichtung 8 711 004 168 0, Dichtung Revision 8 710 103 153 0, Dichtung Elektrode 8 737 708 824 Dichtung Siphon, Einweg-Reinigungsbürste, Kleinteile.			
		Ersatz für: 8 737 706 420			
		Bauteilcode: 6121			
		8 737 708 542	39		Brennwertgeräte mit Wärmeblock WB6 (Runder Block mit Revisionsöffnung unten)
ZSB 14..22 -3 A/E					
ZWB 28 -3 A/E					
ZBS 14..22 / ...S -3 M.					
ZWSB 22/28 -3 A/E					
CSW 14..24/75 -3 A					
CSW 30 -3 A					
ZSB 14..24 -4 C, ...-5 C					
ZWB 30 -4 C					
ZSB 14..24 -5 C, ...5.2 C					
ZWB 24..28 -5 C					
ZWB 24 -5 CR					
GC7000iW 14..14-1..24..28					
Inhalt : Elektrode 8 718 107 087 0 / 8 737 602 770, Brennerdichtung 8 711 004 325 0, Dichtungen für Revisionsdeckel, Siphon, Gasarmatur, Gebläse, Kleinteile.					
Ersatz für: 8 737 706 421					
Bauteilcode: 6122					
8 737 708 542	39	GC9000iW 20..30..40 E/EB/H	Wärmeblock WB 5.2		
		GC9000iWM 20..30/ ... S/SB			
		GC7000iW 35..42			
		GC7800iW 30/35 C			
8 737 708 542	39	GC7800iW 40 P			
		GC9800iW 20..30..40.. H			
		GC9800iW 20..30 P			
		Inhalt : Elektrode 8 718 663 092 0, Brennerdichtung 8 718 668 064 0, Dichtung Revisionsdeckel 8 710 103 153 0, Dichtung Elektrode 8 737 708 824, Dichtung Siphon, Kleinteile.			
		Ersatz für: 8 718 669 994			
		Bauteilcode: 6121			

Wartungssätze (Brennwertgeräte Bosch Junkers)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 737 708 671	39	GC9000iW 50 H GC9800iW 50 H	Wärmeblock WB 5.2	
		Inhalt : Elektrode 8 718 663 092 0, Brennerdichtung 8 737 701 854 0, Dichtung Revisionsdeckel 8 737 701 450 0, Dichtung Elektrode 8 737 708 824, Dichtung Siphon, Kleinteile.		
				Bauteilcode: 6121
8 737 711 853	36	GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWT 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C		
		Inhalt : Elektrode 87379035360, Brennerdichtung 87186507890, Dichtungen für Revisionsdeckel, Gasarmatur, Gebläse und Kleinteile		
				Bauteilcode: 6121
8 738 901 299	39	ZBR 65..98 -2 ZBR 70..100 -3 KBR 65..98 -3	Dichtungssatz für CerapurMaxx	
		Achtung : Für eine Komplett-Wartung das Glühzönder-Elektrode-Set 8 738 901 633 separat mitbestellen !		
		Inhalt : Brennerdichtung 7101446, Dichtung für Kondenswasser- sammelr 7746900152, Dichtung Siphon 7100742, Abgasdichtung 8738901447, Gasdichtung 8718600045		
				Bauteilcode: 6105
8 738 805 303	41	GC7000F 75..300 KW		
		Achtung : Bei Bedarf Dichtungen für die Revisionsdeckel separat mitbestellen. Tauschempfehlung nach dem 5.Betriebsjahr Bestellnr. 8 738 804 659 (Inhalt VPE 2 Stk) Bei 75..100KW 1x / 150..200KW 2x / 250..300KW 3x bestellen		
				Bauteilcode: 6122

Wartungssätze (Brennwertgeräte Sieger Heizsysteme)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 901 300	37	BK11W 11..24 GB112-11..24	Dichtungssatz ohne Glühzünder und Elektrode	
		Inhalt : Dichtung für Kondenswassersammler 7098834, Brennerdichtung 7098916, Dichtung Elektrode 7098850, Dichtung Gasarmatur 7098778, Siphondichtung 7100742		
		Achtung ! Bei Komplett-Wartung Glühzünder 7099006 und Ionisations-Elektrode 7100238 separat mitbestellen		
		Bauteilcode: 6105		
8 738 901 301	37	BK11W 29 GB112-29	Dichtungssatz ohne Glühzünder und Elektrode	
		Inhalt : Dichtung für Kondenswassersammler 7098836, Brennerdichtung 7098918, Dichtung Elektrode 7098850, Dichtung Gasarmatur 7098778, Siphondichtung 7100742		
		Achtung ! Bei Komplett-Wartung Glühzünder 7099006 und Ionisations-Elektrode 7100238 separat mitbestellen		
		Bauteilcode: 6105		
8 738 901 302	33	BK11W 43 GB112-43	Dichtungssatz ohne Glühzünder und Elektrode	
		Inhalt : Dichtung für Kondenswassersammler 7098838, Brennerdichtung 7098920, Dichtung Elektrode 7098850, Dichtung Gasarmatur 7098778, Siphondichtung 7100742		
		Achtung ! Bei Komplett-Wartung Glühzünder 7099006 und Ionisations-Elektrode 7100238 separat mitbestellen		
		Bauteilcode: 6105		
8 738 901 303	38	BK11W 60 GB112-60	Dichtungssatz ohne Glühzünder und Elektrode	
		Inhalt : Dichtung für Kondenswassersammler 67900522, Brennerdichtung 67900526, Dichtung Elektrode 7098850, Dichtung Gasarmatur 7098778, Siphondichtung 7100742		
		Achtung ! Bei Komplett-Wartung Glühzünder 7099006 und Ionisations-Elektrode 7100238 separat mitbestellen		
		Bauteilcode: 6105		
8 738 901 295	30	BK13W... ; BK15W... GB132... ; GB154...	Dichtungssatz ohne Glühzünder und Elektrode	
		Inhalt : Dichtung WT-Vorderwand 8718600021, Brennerdichtung 7099544, Dichtung Elektrode, Dichtung Gasarmatur 8718600045, Siphondichtungen 7100742 und 7100819		
		Achtung ! Bei Komplett-Wartung Glühzünder 8718600054 und Ionisations-Elektrode 7100238 separat mitbestellen		
		Bauteilcode: 6105		
8 738 901 299	39	BK16W 65..98 GB162-50..100	Dichtungssatz ohne Glühzünder-/Elektrode-Set	
		Inhalt : Brennerdichtung 7101446, Dichtung für Kondenswassersammler 7746900152, Dichtung Siphon 7100742, Abgasdichtung 8738901447, Gasdichtung 8718600045, Gasrohr 7101482		
		Achtung ! Bei Komplett-Wartung Glühzünder-/Elektrode-Set 8738901633 separat mitbestellen !		
		Bauteilcode: 6105		

Wartungssätze (Heizwertgeräte)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 736 901 298	33	ZSR 5/11 -5 KE ZSR 7/11 -5 AE ZSN 5/11 -6 KE ZSN 7/11 -6 AE ZSN 11 -7 KE/AE ZSR 5/10 -7 KE		
		Inhalt : Elektrodensatz 8 718 107 076 0, Brennerdichtung 8 711 004 199 0, Kleinteile.		
		Bauteilcode: 6121		
7 736 901 299	33	ZSR / ZWR 18 -5 KE/AE ZSN / ZWN 18 -6 KE/AE/AME ZSR / ZWR 18 -6 KE/AE/AME ZSN / ZWN 18 -7 AE/AME ZSR / ZWR 18 -7, -8 KE		
		Inhalt : Elektrodensatz 8 718 107 076 0, 8 718 641 319 0 Brennerdichtung 8 711 004 198 0, Kleinteile.		
		Bauteilcode: 6121		
7 736 901 300	33	ZSR / ZWR 24 -5 KE/AE ZSN / ZWN 24 -6 KE/AE/AME ZSR / ZWR 24 -6 KE/AE/AME ZSN / ZWN 24 -7 AE/AME ZSR / ZWR 24 -7, -8 KE		
		Inhalt : Elektrodensatz 8 718 107 076 0, 8 718 641 319 0 Brennerdichtung 8 711 004 197 0, Kleinteile.		
		Bauteilcode: 6121		

Wartungssätze (Warmwasserthermen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 727 168	22	T4304 10..14 T4304 N 10 (Berlin-Modell) T4304 D 10..14		
		Wartungssatz bestehend aus Zündbolzen 8738722869, Ionisationselektrode 8738722870, O-Ringe, Wassersieb.		
		Bauteilcode: 6122		

Wassermengenregler				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 707 402 019 0	27	WR ... -1, -3 KDO B WR 250..325 -1 AMO P	Messing-Wasserteil	 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 707 402 020 0	24	W 275..350 -1 KDO B	Messing-Wasserteil	 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 707 402 021 0	27	W / WR ... -1 KDO P W / WR ... -1 ADO P WR ... -7 K.G		 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 707 402 024 0	32	W 275..350 -1 KDO B	Kunststoff-Wasserteil	 <i>Bauteilcode: 1235</i>

Wassermengenwähler / Temperaturwähler				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 708 500 143 0	29	W 250..325 K./A. T1		 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 708 500 253 0	28	W 275 -1 K..P / B W 250 -1 A..P	Messing-Wasserteile	 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 708 500 250 0	28	WR 250 -1 A..P W 325 -1 A..P W 350 -1 K..P	Messing-Wasserteile	 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 708 500 257 0	28	WR 250..275 -1 K..P WR 250 -1 AMOP WR 275 -3 K..B WR 275 -7 K..G	Messing-Wasserteile	 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 708 500 251 0	24	WR 325..350 -1 K..P WR 350 -3 K..B WR 325 -3, -5 AMOE WR 350 -7 K..G	Messing-Wasserteile	 <i>Bauteilcode: 1235</i>
8 708 500 289 0	27	WR 350 -3 K..B	Kunststoff-Wasserteile	 <i>Bauteilcode: 1235</i>

Wasserschalter (Heiz- und Brennwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Venturi mitbestellen !	
8 717 002 110 0	42	ZWR 18 -3, -4, -5 KE/A.E	87182050300(PG17)	
		ZWR / ZWN 18 -6 KE/A.E (bis FD581=Jan.2005, danach Entfall)	87182050300(PG17)	
		ZWR 24 -3, -4, -5 KE/A.E	87182050280(PG14)	
		ZWR / ZWN 24 -6 KE/A.E (bis FD581=Jan.2005, danach Entfall)	87182050280(PG14)	
		ZWBR 7-25 A	87182050280(PG14)	
		ZWBR 7-28 A	87082051840(PG15)	
		ZWB 7-26 A	87082051840(PG15)	
Bauteilcode: 1223				
Wasserschalter (Warmwasserthermen)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Venturi mitbestellen !	
8 707 002 302 0	45	W 250 K2/A2..T1	87082051830(PG15)	
		W 325 K2/A2..T1	87082051930(PG15)	
Bauteilcode: 1223				
8 707 002 462 0	45	W 250 -1 A..P	87182050270(PG14)	
		W 250..275 -1 K..P	87182050200(PG15)	
Bauteilcode: 1223				
8 707 002 463 0	45	W 325 -1 A..P	87082051840(PG15)	
		W 350 -1 K..P	87182050280(PG14)	
Bauteilcode: 1223				

Wasserschalter (Warmwasserthermen)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Venturi mitbestellen !	
8 707 006 330 0	49	W 275 -1 K..B W 350 -1 K..B	inklusive inklusive	
		Umbausatz Kunststoff- auf Messing-Wasserschalter inkl. aller Umbauteile. Kunststoff-Wasserschalter sind nicht mehr lieferbar.		
		Ersatz für: 8 707 002 587 0 8 707 002 588 0		
Bauteilcode: 1223				
8 707 002 498 0	50	WR 250..275 -1 K..P WR 250 -1 A..P Gerätenr. 7701 340 001 (bis FD 387 = Jul.2003)	87082052490(PG14) 87082052490(PG14)	
Bauteilcode: 1223				
8 707 002 501 0	47	WR 350 -1 K..P WR 350 -1 A..P Gerätenr. 7702 340 001 (bis FD 389=Sept.2003) WR 325 -3, -5 AMOE	87082052490(PG14) 87082052490(PG14) 87082052490(PG14)	
Bauteilcode: 1223				
8 707 002 577 0	47	WR 275 -1 K..B WR 275 -3 K..B (ab FD 869=Sep.98) Alternativ: Wasserschalter-Bausatz 8 707 006 330 0 verwenden	inklusive inklusive	
Bauteilcode: 1223				
8 707 002 578 0	47	WR 350 -1 K..B WR 350 -3 K..B (ab FD 869=Sep.98) Alternativ: Wasserschalter-Bausatz 8 707 006 330 0 verwenden	inklusive inklusive	
Bauteilcode: 1223				

Wasserschalter (Warmwasserthermen)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Venturi mitbestellen !	
8 707 006 321 0	48	WR 275 -7 K..G	inklusive	 <i>Bauteilcode: 1223</i>
8 707 006 322 0	48	WR 350 -7 K..G	inklusive	 <i>Bauteilcode: 1223</i>
8 738 710 118	42	WR / WRD 11 -2 G	inklusive	 Ersatz für: 8 707 006 286 0 <i>Bauteilcode: 1223</i>
8 738 710 124	42	WR / WRD 14 -2 G	inklusive	 Ersatz für: 8 707 006 343 0 <i>Bauteilcode: 1223</i>

Wasserschalter-Reparatursätze


Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 700 503 037 0	19	W ... K/A..T1 W ... -1 K..P		 <i>Bauteilcode: 6122</i>
8 710 503 031 0	28	ZWR .. -3, -4, -5 KE/AE/AME ZWR / ZWN .. -6 KE/AE/AME ZWBR 7-25 A ZWBR 7-28 A ZWB 7-26 A		 <i>Bauteilcode: 1223</i>

Wassersiebe

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 725 076	15	Alle W/WR-Geräte mit Messing-Wasserschalter		 Ersatz für: 87005070590 <i>Bauteilcode: 6107</i>


Zündbausteine / Zündtransformatoren				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 641 334 0	31	ZSB 14..24 -4 C, ...-5 C ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C	bis FD655=Jul.2016 bis FD655=Jul.2016 bis FD655=Jul.2016	 <i>Bauteilcode: 1505</i>
8 737 902 957 0	31	ZSB 14..24 -4 C, ...-5 C ZWB 30 -4 C ZWB 24..28 -5 C ZSB 14 -5.2 C GC7000iW ...	ab FD656=Aug.2016 ab FD656=Aug.2016 ab FD656=Aug.2016	 <i>Bauteilcode: 1505</i>
7 736 700 599	27	GC5300iW 14..24 P GC5300iW 20/24..30 C/CR GC5300iWM 17..24/100S..120..210SO GC5700iWM 24/42S GC5800iW 14..24 P GC7000WP 70..100 GC7800iW 15..24 P GC7800iW 20/24..30 C GC7800iW 30/35 C GC7800iW 40 P GC9800iW 20..30 P GC9800iW 20..30..40..50 H		 <i>Bauteilcode: 1502</i>
8 707 207 011 0	41	W ... -1 K..B (bis FD 767=Jul.97) WR ... -1 K..B		 <i>Bauteilcode: 1500</i>
8 707 207 024 0	41	W ... -1 K..B (ab FD 768=Aug.97) WR ... -3 K.B		 <i>Bauteilcode: 1500</i>

Zündbausteine / Zündtransformatoren				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 707 207 192 0	41	WR ... -7 K..G		 <i>Bauteilcode: 1500</i>
8 738 716 327	41	WR 11..14 -2 G	Ersatz für: 8 707 207 272 0 <i>Bauteilcode: 1500</i>	
8 738 715 673	41	WRD .. -2 G		
		Bei Geräten von FD311=Nov.2013 bis FD657=Sep.2016 muss der Kabelsatz mit ausgetauscht werden.		
		Bitte TTNR. 8 704 401 405 0 separat mitbestellen !!! Bei Geräten ab FD658=Okt.2016 muss der Kabelsatz mit ausgetauscht werden. Bitte TTNR. 8 738 715 675 separat mitbestellen !!!	Ersatz für: 8 707 207 271 0 8 707 207 327 0 <i>Bauteilcode: 1500</i>	


Zündbrenner				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 708 105 313 0	21	W / WR ... K..T1 W / WR ... -1 K..P		 <i>Bauteilcode: 1413</i>
8 718 105 049 0	32	W / WR ... -1 A..P	ohne Zünddüse	 <i>Bauteilcode: 1413</i>
8 708 105 640 0	19	W / WR ... -1 KDO B WR ... -7 KDO G inkl. Zünddüse	Erdgas	 <i>Bauteilcode: 1413</i>
8 708 105 655 0	18	WR/WRD 11..14..18 -2 G		 <i>Bauteilcode: 1413</i>
8 729 012 530 0	40	KN .. -8 P/DP/DCP KN 45..117 -9..	Zündbrenner komplett inkl. Elektroden, ohne Zünddüse	 <i>Bauteilcode: 1413</i>
		Zünddüse für Erdgas 23 H TTNR. 8 729 010 821 0 mitbestellen.		
8 718 585 342	40	Sieger: SG12..22..32A/AV Sieger: SG95..VP	Zündbrenner-Set AE	 <i>Bauteilcode: 1413</i>

Zünddüsen				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 708 200 140 0	27	W / WR ... K..T1 W / WR ... -1 K..P	Erdgas,VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 1405</i>	
8 708 200 005 0	16	W / WR ... A..T1 W / WR ... -1 A..P	Erdgas,VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 1405</i>	
8 708 200 069 0	22	W / WR ... -1, -3, -7 K..B / G	Erdgas,VPE 10 Stück	
			<i>Bauteilcode: 1405</i>	
8 729 010 821 0	18	KN .. -8 P/DP/DCP	Erdgas VPE 1 Stück	
			<i>Bauteilcode: 1405</i>	
Zündgasrohre				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 710 707 166 0	24	Satz für alle Zündgasrohre mit Ø 4 mm		
			<i>Bauteilcode: 1300</i>	
8 700 707 349 0	18	W / WR ... -1, -3 K..B WR ... -7 K..G		
			<i>Bauteilcode: 1300</i>	

Zündkabel

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 714 401 959 0	27	ZSR / ZWR .. -5 KE/AE ZSN / ZSR / ZWN / ZWR .. -6 KE/AE ZSN / ZSR / ZWN / ZWR 18..24 -7 KE/AE		
			<i>Bauteilcode: 1503</i>	
8 714 401 878 0	25	ZSBR 3-12..7-25 A ZWBR 7-25 A ZBR 7-25..12-42 A KBR 3-12 KBRC 3-12..7-25 A	bis FD 967 = Jul.99 bis FD 967 = Jul.99 bis FD 967 = Jul.99 bis FD 967 = Jul.99 bis FD 968 = Aug.99	
			<i>Bauteilcode: 1503</i>	
8 714 401 999 0	31	ZSBR 3-12..7-25 A ZSBR 3-16..7-28 A ZWBR 7-25 A ZWBR 3-16..7-28 A ZBR 7-25..12-42 A ZBR 7-28..11-42 A ZB / ZSB 3-16..7-22 A ZWB 7-26 A alle ZBS .. / ...S -1, -2 M.A KBR 3-12 KBRC 3-12..7-25 A KBR 3-16..7-30..11-42..12-42A KBRC 3-12..7-25 A KSBR 3-16..7-30 A	ab FD 968 = Aug.99 ab FD 968 = Aug.99 ab FD 968 = Aug.99 ab FD 968 = Aug.99 ab FD 968 = Aug.99 ab FD 969 = Sep.99	
			<i>Bauteilcode: 1503</i>	
8 716 106 799 0	29	ZSB 14..22 -3 A/E ZSBR / ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A/E ZBR 42 -3 A ZWSB 22/28 -3 A CSW 14..24/75 -3 A CSW 30 -3 A		
			<i>Bauteilcode: 1503</i>	


Ersatzteile für Öl-Kessel



Brennerrohre für Öl-Vorsatzbrenner

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 584 729	47	BE 17 BS 1.1-17	Umbausatz von Stahl- auf Keramik-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1417</i>	
6 301 263 9	45	BS 1.0-17	Stahl-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1417</i>	
8 718 584 730	46	BE 21 BS 1.1-21	Umbausatz von Stahl- auf Keramik-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1602</i>	
6 304 635 1	45	BS 1.0-21	Stahl-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1417</i>	
8 718 584 731	46	BE 28 BS 1.1-28	Umbausatz von Stahl- auf Keramik-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1602</i>	
6 301 264 1	45	BS 1.0-28	Stahl-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1417</i>	
8 718 585 519	47	BE 34 BS 1.1-34	Umbausatz von Stahl- auf Keramik-Brennerrohr <i>Bauteilcode: 1417</i>	

Dichtungen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 585 504	20	BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..45 KUB 18..22..30 KUBC 18..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	D81 V2 für Keramik-Brennerrohr Ersatz für: 63025271, 63037931 <i>Bauteilcode: 6103</i>	
6 303 793 0	20	BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 55..68	D75,5 V2 für Stahl-Brennerrohr Ersatz für: 5181254, 63001789 <i>Bauteilcode: 6105</i>	
6 300 299 8	20	BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	O-Ring 92x3 für Brennerrohr/Stützrohr <i>Bauteilcode: 6118</i>	
7 747 004 201	18	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	D130xD106x2 Ersatz für: 63022608 <i>Bauteilcode: 6105</i>	
8 718 572 498 0	18	BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	für Ölpumpe ALEV35/55C (VPE 2 Stk.) <i>Bauteilcode: 6105</i>	
6 302 096 5	28	KU 17.45 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 OC7000F 18..22..30..35..49	Dichtschnur Brennertrür <i>Bauteilcode: 1415</i>	

Dichtungen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 747 010 188	29	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	Dichtschnur Brennergürt	
			<i>Bauteilcode: 1415</i>	
6 302 263 2	19	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	Brennerflansch	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	
7 747 000 719	16	KU 17..45 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 OC7000F 18..22..30..35..49	Brennerflansch	
			<i>Bauteilcode: 6105</i>	

Druckmessdüse (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 584 643	11	BE 17..45 KU 17..45 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..22..30..35..49 OC8000F 19..27		
			<i>Bauteilcode: 1317</i>	

Düsen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 747 028 974	25	BZ 1.0-19 / TS10 KU 17 KUB 18 KUBC 18-1 KUB 19-3 KUB 19-4 OC7000F 18 OC8000F 19	0,35gph 80Gr HR	
			<i>Bauteilcode: 6116</i>	
7 736 604 055	24	BE 17 BS 1.1-17	0,40gph 80Gr HR Danfoss	
			Ersatz für: 7747028945 <i>Bauteilcode: 6116</i>	

Düsen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 736 604 062	24	BZ 1.0-27 / TS10 KUB 27-3 KUB 27-4 OC8000F 27	0,45gph 60Gr HR Danfoss Ersatz für: 7747028950 <i>Bauteilcode: 6116</i>	
7 747 028 943	25	BE 1.3 22 KU 21 KUB 22 KUBC 22-1 OC7000F 22	0,42gph 80Gr HR Danfoss Ersatz für: 7736604056 <i>Bauteilcode: 6116</i>	
7 736 604 063	21	BE 28 BS 1.1-28 KU 28 KUB 30 KUBC 30-1 OC7000F 30	0,55gph 60Gr HR Danfoss Ersatz für: 7747028944 <i>Bauteilcode: 6116</i>	

Elektroden, Zündung (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 585 036	27	BE 17..34 BS 1.1-17..34 KU 17..34 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35-1 OC7000F 18..22..30..35	<i>Bauteilcode: 6121</i>	
8 718 585 045	27	BE 45..55 BS 2.1-45..55 KU 45 KUB 27-3 KUB 27-4 KUBC 49-1 OC7000F 49 OC8000F 27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-27	<i>Bauteilcode: 6121</i>	
6 302 265 5	27	KUB 19-3 KUB 19-4 OC8000F 19 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19	<i>Bauteilcode: 6121</i>	

Feuerungsautomaten (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 575 516	43	BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 BE 1.2-21..28 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BE 2.2-34	LMO54.200 Ersatz für: 63015532, 7747002472 Bauteilcode: 1500	
7 747 007 988	42	BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 BE..68	LOA24.171B27 Ersatz für: 63002225 Bauteilcode: 1500	
8 732 936 996	49	KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..49 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	SAFe30 V7 Ersatz für: 8718585515 8738805366 Bauteilcode: 1500	

Filter / Filtereinsätze (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 738 807 281	25	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	Papierfiltereinsatz für Öl-Filter Ersatz für: 87185791420 Bauteilcode: 6107	
8 718 572 496 0	23	BE 17..68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19-3 KUB 19-4 OC7000F 18..22..30..35..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	Filter Öl-Pumpe / VPE 2 Stk. Bauteilcode: 6117	

Gebläse (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 585 753	54	KUB 19 -3 KUB 19 -4 OC8000F 19 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19	 Bauteilcode: 1513	
8 718 585 754	52	KUB 27 -3 KUB 27 -4 OC8000F 27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-27	 Bauteilcode: 1513	

Halterohr für UV-Flammenfühler (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 585 517	25	BE 17..68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 OC7000F 18..22..30..35..49	für UV-Flammenfühler Ersatz für: 5883854, 6301021, 63045054, 67903044	
<i>Bauteilcode: 1402</i>				

Kondensatoren (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
5 885 624	26	KU 17..28 KUB 18..22..30 KUBC 18..22..30-1 OC7000F 18..22..30		
<i>Bauteilcode: 1511</i>				
5 885 662	26	KUB 19..27 -3 KUB 19..27 -4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27		
<i>Bauteilcode: 1511</i>				

Magnetspule (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 747 021 595	30	BE 17..68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27 -3 KUB 19..27 -4 OC7000F 18..22..30..35..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27		
<i>Bauteilcode: 1527</i>				

Membranventil (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
6 302 512 6	35	BE 17..68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27 -3 KUB 19..27 -4 OC7000F 18..22..30..35..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27		
<i>Bauteilcode: 1306</i>				

Mischeinrichtungen / Mischsysteme (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 585 020	39	BE 17 BS 1.1-17	Ersatz für: 63006901 <i>Bauteilcode: 1402</i>	
8 718 585 021	39	BE 21 BS 1.1-21	Ersatz für: 63006902 <i>Bauteilcode: 1402</i>	

Motoren (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 590 894	44	KUB 19..27 -3 KUB 19..27 -4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0-19..27	50W 230V 50HZ <i>Bauteilcode: 1514</i>	
6 300 376 8	46	BE 17..28 KU 17..28 KUB 18..22..30 KUBC 18..22..30-1 OC7000F 18..22..30	HG150W <i>Bauteilcode: 1514</i>	

Motorkupplung (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 572 841 0	15	BE 17..68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27 -3 KUB 19..27 -4 OC7000F 18..22..30..35..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0- 19..27	2 Stk. Weiß <i>Bauteilcode: 1925</i>	

Pumpen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 578 019	39	BE 17..21..28 BE 1.3 18..30 BE 2.3 18..30 BS 1.1 17..21..28 KUB 18..22..30 KUBC 18..22..30-1 OC7000F 18..22..30	Suntec ALEV35C Ersatz für: 5883866, 63001314, 63001318, 63002203, 63015911 <i>Bauteilcode: 1312</i>	
8 718 578 021	40	BE 34..45..55..68 BS 2.1 34..45..55..68 KW KUB 35 KUB 35..49-1 OC7000F 35..49	Suntec ALEV55C <i>Bauteilcode: 1312</i>	
8 718 577 409	47	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0- 19..27	Suntec ATE2V55D Ersatz für: 63022586 <i>Bauteilcode: 1312</i>	

UV-Flammenfühler (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
7 747 007 342	45	BE 17-68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68	QRC1A1,270C27 Ersatz für: 5883638 <i>Bauteilcode: 1538</i>	
6 303 396 5	44	BZ 1.0 19-27 KW KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..49 OC8000F 19..27	QRC SAFE <i>Bauteilcode: 1538</i>	

Vorwärmer (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 578 602	44	BE 17..28 BS 1.1-17..28 BE 1.3 18-30 KW BE 2.3 18-30 KW KU 17..28 KUB 18..22..30 KUBC 18..22..30-1 OC7000F 18..22..30	FPHB5-LE PTC50 B10	
			<i>Bauteilcode: 1307</i>	
8 718 578 603	44	BE 34..68 KU 34..68 KUB 35 KUBC 35..49-1 OC7000F 35..49	FPHB5-LE PTC70 B10	
			<i>Bauteilcode: 1307</i>	
8 718 578 604	42	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0- 19..27	FPHB5-LE PTC70 B10 BZ	
			<i>Bauteilcode: 1307</i>	

Zündeinrichtungen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 575 099 0	34	BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 BE 1.2 21-28 KW BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC7000F 18..49 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0- 19..27	Danfoss EBI V4	
			Ersatz für: 63003771, 63022912, 63041668, 7747023668, 87185709080 <i>Bauteilcode: 1502</i>	

Zündleitungen (Öl-Brenner)

Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
6 303 973 9	34	KUB 19..27-3 KUB 19..27-4 OC8000F 19..27 TS10 mit Brenner BZ 1.0- 19..27	Satz / VPE 2 Stk.	
			<i>Bauteilcode: 1503</i>	
6 300 689 0	19	BE 17..68 BS 1.1-17..28 BS 2.1-34..68 BE 1.3- alle Geräte BE 2.3- alle Geräte KU 17..68 KUB 18..22..30..35 KUBC 18..22..30..35..49-1 OC7000F 18..49	VPE 1 Stk.	
		Achtung ! Im Gerät sind zwei Zündleitungen verbaut. Bitte bei Bedarf das Ersatzteil 2x bestellen.		
			<i>Bauteilcode: 1503</i>	

**Aus dem Heft entfallene Artikel
(Auslaufartikel / nicht mehr lieferbar / geringe Bedarfe)**

Typenteilenummer		Bezeichnung
7 100 886	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Überströmventil
7 719 002 888	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Pumpe Zub.1147
8 705 500 142 0	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Wasserschalterdeckel W/WR
8 705 500 145 0	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Wasserschalterdeckel W/WR
8 705 500 148 0	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Wasserschalterdeckel W/WR
8 708 500 238 0	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Ventil
8 712 305 043 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Druckabnahme Heizwertgeräte -2
8 714 401 532 0	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Zündkabel ZR/ZSR/ZWR .. -3 KE/AE
8 714 500 085 0	Nicht mehr lieferbar	Temp.Fühler ZBR/KBR(C) 3-12..7-25..12-42 A
8 717 002 016 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Wasserschalter Heizwertgeräte -2
8 717 200 026 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Schutzschalter Heizwertgeräte -2
8 717 204 136 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Hydraulikschalter Heizwertgeräte -2
8 717 204 141 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Hydraulikschalter Heizwertgeräte -2
8 717 204 240 0	Nicht mehr lieferbar	Gebläse ZSR 11-4 KE
8 717 406 008 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Diff.Druckschalter Heizwertgeräte -2
8 717 406 009 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Diff.Druckschalter Heizwertgeräte -2
8 718 006 615 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Brennerplatte ZR/ZWR 18-4AE
8 718 006 616 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Brennerplatte ZR/ZWR 24-4AE
8 718 006 635 0	Nicht mehr lieferbar	Brennerplatte ZR/ZWR 18-4KE
8 718 006 636 0	Nicht mehr lieferbar	Brennerplatte ZR/ZWR 24-4KE
8 744 500 143 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	AGÜ Heizwertgeräte -2
8 747 201 302 0	Geringer Bedarf, weiterhin bestellbar	Transformator ZR/ZSR/ZWR .. -3 KE/AE
8 747 207 144 0	Nicht mehr lieferbar	Gebälsesteuerung ZSBR/ZWBR 3-12..7-25 A
8 748 300 030 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Leiterplatte Heizwertgeräte -2
8 748 300 034 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Leiterplatte Heizwertgeräte -2
8 748 300 144 0	Auslaufartikel, Lieferbar solange Vorrat	Leiterplatte Heizwertgeräte -2
8 748 300 262 0	Nicht mehr lieferbar	Leiterplatte Heizwertkessel -7
8 748 300 281 0	Nicht mehr lieferbar	Leiterplatte Heizwertgeräte -3
8 748 300 283 0	Nicht mehr lieferbar	Leiterplatte Heizwertgeräte -4

Auslaufartikel / Ersatz in einen Nachfolger

Typ teilenummer,alt	Ersatz ist... / Typ teilenummer,neu	Bezeichnung
6 790 053 9	8 738 903 385	Pumpe (ErP-Umstellung)
7 098 263	8 738 901 569	Pumpe (ErP-Umstellung)
7 099 572	8 738 903 382	Pumpe (ErP-Umstellung)
7 099 788	8 738 901 564	Pumpe (ErP-Umstellung)
7 100 757	8 738 903 380	Pumpe (ErP-Umstellung)
7 101 400	8 738 901 447	Dichtung Abgaszubehör
7 101 584	8 738 903 384	Pumpe (ErP-Umstellung)
7 709 000 406	8 738 721 407	Zapfventil-Set
7 736 700 560	8 738 901 633	Glühzünder/Elektroden-Set
8 700 507 059 0	8 738 725 076	Wassersieb
8 714 500 034 0	7 735 502 304	Temp.Fühler Speicher
8 716 010 880 0	8 737 604 215	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 716 763 379 0	8 716 747 366	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 717 204 264 0	8 737 711 965	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 717 204 265 0	8 737 711 965	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 717 204 384 0	8 737 710 972	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 717 204 449 0	8 737 708 898	Pumpe kpl., Speicherbeladung
8 717 204 477 0	8 737 714 325	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 717 204 548 0	8 737 714 014	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 718 651 671 0	8 714 500 081 0	Temp.Fühler
8 729 010 708 0	8 738 806 741	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 737 706 421	8 737 712 516	Wartungssatz
8 737 707 602	8 750 734 691	Pumpe (ErP-Umstellung)
8 748 300 907	8 748 300 944	Leiterplatte

Der Weg zur richtigen Bestellnummer

Zur Bestimmung der Bestellnummer sind nur wenige Schritte erforderlich.

JUNKERS	
Brennwertkessel	
ZWB30-4C21S0000	
Serial no 8290-301-034378-77369000126	
DE	II2ELL3B/P 2LL-G26-20mbar
C23x C33x C43x C53x C63x C83x B23 B33	
Qn (Hl)	6,8 - 23,1 kW
Qn _W (Hl)	Fertigungsdatum 30,0 kW
Pn (80-60°C)	6,6 - 22,6 kW
Pcond (50-30°C)	7,3 - 23,6 kW
Tmax :	82 °C
PMS :	3 bar
PMW:	10 bar
D	14,1 l/min
NOx class	5
U	230V ~ 50 Hz
P	76 W
IP Class	IPX4D
CE-PIN number	

JUNKERS	
Brennwertkessel ZSB14-3A23S0000	
Best-Nr. 7716010322	
DE-II2ELL3B/P	
C13xC33xC43xC53xC63xC83xB23 B33	
Eingerichtet für ERDGAS H-2E-G20-20mbar	
Nennw.-Belast. (min/max) 3,0/13,3 kW	
Nennw.-Leistung	
Bei 50/30°C (min/max)	3,2/14,0 kW
Bei 80/60°C (min/max)	2,9/13,0 kW
Max. Heizungsdruck	3 bar
NOx-Klasse	5
230V-50Hz	
119W IPX4D	
CE-0085.....	
829 FD 985 07616	
BOSCH thermotechnik GmbH	

- Ermitteln Sie zuerst die **vollständige Typbezeichnung** anhand des Geräte Typschildes. Eine Kurzversion des Typschildes finden Sie in der Regel direkt unter oder neben dem Ein-/Ausschalter.
- Beispiel links : **ZWB30-4C21** / Beispiel rechts : **ZSB14-3A23**.

- Finden Sie die Ersatzteilbezeichnung über das Suchverzeichnis A-Z. Sie gelangen so auf die Startseite der entsprechenden Rubrik. Beispiel : **Brenner (Brennwertgeräte)**

Suchverzeichnis von A-Z


	Bezeichnung für Alphaverzeichnis	Seite
B	Brenner (Brennwertgeräte)	24
	Brenner (Heizwertgeräte 18 KW)	22

- Finden Sie im Feld **Verwendung** die Typbezeichnung Ihres Gerätes und lesen Sie die richtige Bestellnummer aus. **Achten Sie auf Hinweise zum Fertigungsdatum oder die Infofenster in Fettdruck.**

Brenner (Brennwertgeräte)				
Bestellnummer	PG	Verwendung	Bemerkung	
8 718 120 609 0	41	ZSB 22 -3 A/E ZWB 28 -3 A/E ZBS 22 / ...S -3M ZWSB 22/28 -3 A/E CSW 30-3 A CSW 24/75 -3 A ZSB 24 -4 C ZWB 30 -4 C	alle Gasarten	

Der Online-Ersatzteilkatalog

Sie möchten auf Ihrem stationären PC oder Laptop aktuelle Ersatzteil-Informationen aufrufen, Bestellnummern auslesen, Einbauhinweise und Explosionsgrafiken ansehen? Einfach und komfortabel, ohne Registrierung, ohne Passwort, ohne aufwendiges Anmeldeprozedere. Selbstverständlich finden Sie dort auch alle Diagnose-, Reparatur- und Wartungsunterlagen.



So funktioniert es

www.bosch-einfach-heizen.de in der Browserleiste eingeben. Klicken Sie auf die Registerkarte „Fachkunde“, dann „Großhandel“ und zuletzt „Ersatzteile“.

Scrollen Sie bis zum blauen Block und klicken auf das Feld „Zum Online-Ersatzteilkatalog“

Suchen Sie über Gerätetyp-bezeichnung oder Gerätebestellnummer die passende Ersatzteil-Strichzeichnung.

Bei Eingabe einer Ersatzteil-Typteilenummer gelangen Sie direkt zum gesuchten Bauteil.

Servicefunktionen-Kompasse

Servicehefte für die Kitteltasche gewünscht? Informationen zu Einstellung und Inbetriebnahme der Geräte, Fehlercodes und Fühler-Messwerte finden Sie in den beiden Servicekompassen für Bosch und Junkers-Heiz- und Brennwertgeräte.


- Heizwert (Bestell-Nr.: 8 737 710 036)
- Brennwert (Bestell-Nr.: 8 737 710 038)

Bestellen können Sie die Service-Unterlagen beim Bosch Junkers -Info-Dienst, Telefon: 01806-337333 oder per Mail: Thermotechnik-Info@de.bosch.com

(aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/ Gespräch)

Bosch EasyScan - der mobile Ersatzteilkatalog

Sie möchten sich vor Ort eine Explosionsgrafik des Gerätes anschauen? Sie wollen sich unterwegs über die exakte Verwendung eines Ersatzteils informieren? Kein Problem, wenn Sie die App „Bosch EasyScan“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert haben. Nutzen Sie diese App, sind Identifikation und Bestellung der richtigen Ersatzteile noch einfacher und komfortabler. „Bosch EasyScan“ ersetzt die bisherige „Junkers Scan“ App.



Funktionsumfang

Die aktuelle Version bietet sowohl Ersatzteil- als auch Gerätesuche, einen mobilen Ersatzteilkatalog, die Suche nach der Ersatzteilverfügbarkeit beim Fachhändler und technische Unterlagen zum Gerät. Sie finden Bedienungs-, Reparatur- und Wartungsinformationen, sowohl zum direkten Ansehen, als auch zum Download auf Ihr Gerät.

Der Warenkorb wird per E-Mail inklusive CSV-Dateianhang versendet, welcher in vielen Warenwirtschaftsprogrammen oder Online-Shops importiert werden kann.


Mehr Möglichkeiten, mehr Informationen

Scannen Sie den Barcode der Ersatzteiletiketten oder die Datamatrix-Codes vom Geräte-Typschild.

Kein Barcode? Nutzen Sie die Suche nach Artikelnummer oder Typformel Ihres Gerätes. Der mobile Ersatzteilkatalog zeigt Ihnen Baugruppen, Teilelisten und Explosionsgrafiken. Auf Tablets werden die Ersatzteilliste und -grafik als Splitscreen dargestellt. Durch den intuitiv verständlichen Aufbau ist die Navigation besonders einfach.

Ist ein Ersatzteil nicht mehr lieferbar oder wurde es ersetzt, erkennen Sie dieses an einem rot gekreuzten Warenkorbsymbol. Die Nachfolge-Typeteilnummer, sofern vorhanden, finden Sie im unteren Bereich des Artikelbildes neben dem Feld „Substitution“.

Bei den Ersatzteilen wird neben der aktuellen Preisgruppe auch direkt angezeigt, wenn es zum empfohlenen Lagersortiment eines Fachhändlers in Ihrer Nähe gehört. Wenn gewünscht, können Sie sich direkt dorthin navigieren lassen. Wir empfehlen jedoch, vorab die tatsächliche Verfügbarkeit beim Fachhandel ihrer Wahl telefonisch abzufragen.



Ersatzteil-Verfügbarkeit und Lieferservice

Sie benötigen schnell ein Ersatzteil, welches weder in Ihrem Handvorrat, noch bei einem unserer über 2000 Stützpunkte beim Fachgroßhandel vorrätig ist?

In unserem Ersatzteil-Zentrallager im hessischen Lollar lagern über 35.000 Ersatzteilpositionen für alle Marken und Produkte der Bosch Thermotechnik GmbH, bereit zum Abruf.

Mit über 2000 Ersatzteil-Stützpunkten bei unseren Fachgroßhandelspartnern bieten wir Ihnen ein breites Netz an sofort verfügbaren Ersatzteilen an. Die individuelle Betreuung der Großhandelspartner wird deutschlandweit durch fünf Ersatzteil-Spezialisten sichergestellt, die ausschließlich in diesem Bereich tätig sind. Dadurch können Sie alle gängigen Wartungs- und Verschleißteile, sowie die wichtigsten Funktionsersatzteile sofort ab Lager des Fachgroßhandels beschaffen.

Sollten Sie einmal schnell ein Ersatzteil benötigen, dass weder in ihrem Handvorrat, noch bei ihrem Fachgroßhandel verfügbar ist, greifen Sie auf unsere Bosch-Lieferlogistik zurück. Die Ersatzteillieferung erfolgt in der Regel zum nächsten Werktag, auf Wunsch auch am Samstag.

Datumskennzahlen

Dreistellige Fertigungsdatumskennzahlen:

Jahr/Monat	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
1986	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
1987	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752
1988	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
1989	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
1990	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072
1991	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
1992	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
1993	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
1994	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
1995	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
1996	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
1997	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
1998	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872
1999	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
2000	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092
2001	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
2002	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
2003	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
2004	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
2005	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
2006	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692
2007	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
2008	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
2009	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992
2010	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
2011	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
2012	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
2013	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
2014	417	418	419	420	453	454	455	456	457	458	459	460
2015	517	518	519	520	553	554	555	556	557	558	559	560
2016	617	618	619	620	653	654	655	656	657	658	659	660
2017	717	718	719	720	753	754	755	756	757	758	759	760
2018	817	818	819	820	853	854	855	856	857	858	859	860
2019	917	918	919	920	953	954	955	956	957	958	959	960
2020	037	038	039	040	073	074	075	076	077	078	079	080
2021	137	138	139	140	173	174	175	176	177	178	179	180
2022	237	238	239	240	273	274	275	276	277	278	279	280
2023	337	338	339	340	373	374	375	376	377	378	379	380
2024	437	438	439	440	473	474	475	476	477	478	479	480
2025	537	538	539	540	573	574	575	576	577	578	579	580

Vier-/Fünfstellige Fertigungsdatumskennzahlen:

(J)JTTT (z.B. 9238 = 238. Tag 2009)

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
5 176 486	50	Armatur SIT830 Tandem Ersatz	1304	44
5 491 085 8	19	Flanschdichtung 180 mm	6105	32
5 491 279 4	27	Fühler Außen 50 verp	1507	16
5 491 358 8	35	Kesselfühler KVT 2026	1507	87
5 491 503 8	30	Außenfühler AF 200	1507	16
5 491 504 0	33	Brauchwasserfühler KVT 2056	1507	93
5 491 510 9	47	Schnittstellen-Controller SC 51	1522	75
5 493 965	29	Überwachungs-Elektrode m. Verbindungsst	6109	38
5 885 624	26	Kondensator 4MF400V für Motor AEG verp	1511	132
5 885 662	26	Kondensator 3MF 400V für Motor AEG everp	1511	132
6 300 299 8	20	O-Ring 92x3 Viton everp	6118	128
6 300 376 8	46	Motor HG 150W everp	1514	133
6 300 689 0	19	Zündleitung BE/BE-A everp	1503	135
6 301 263 9	45	Brennerrohr BE 1.0-17 everp	1417	127
6 301 264 1	45	Brennerrohr BE 1.0-28 everp	1417	127
6 302 096 5	28	Dichtschnur 14x1650 GP everp	1415	128
6 302 263 2	19	Dichtung D185xD160x3 everp	6105	129
6 302 265 5	27	Züdelektrode BZ Typ4 L25 everp	6121	130
6 302 512 6	35	Abschlussventil LE6 everp	1306	132
6 303 396 5	44	UV-Flammenfühler QRC SAFe BZ/BE_3everp	1538	134
6 303 396 5	44	UV-Flammenfühler QRC SAFe BZ/BE_3everp	1538	134
6 303 793 0	20	Dichtung D75,5 V2 everp	6105	128
6 303 973 9	34	Zündleitung + Kabel BZ 1.0 (2x) everp	1503	135
6 304 345 4	17	Dichtring 120x152x10mm everp	6105	32
6 304 635 1	45	Brennerrohr BE 1.0-21 everp	1417	127
6 790 052 2	30	Dichtung Kondenswassersammler GB112-60W	6110	57
6 790 052 6	35	Dichtung Brenner 60kW	6103	27
7 096 475	19	Lippendichtung DN80 (blau)	6110	23
7 098 778	16	Dichtung 15.5 x 2 (5x)	6105	26
7 098 822	29	Schwimmereinsatz Airclon	1227	77
7 098 834	25	Dichtung Kondenswassersammler	6110	57
7 098 836	25	Dichtung Kondenswassersamml GB112-29W/WT	6110	57
7 098 838	27	Dichtung Kondenswassersammler GB112-43W	6110	57
7 098 848	18	Schnellverschluss	1119	77
7 098 850	23	Dichtung Glühzünd/Ionisation (5x)	6110	30
7 098 854	41	Sicherheitsfühler-NTC kpl	1507	90
7 098 916	28	Dichtung Brenner	6103	26
7 098 918	28	Dichtung Brenner	6103	27
7 098 920	30	Dichtung Brenner 45KW	6103	27
7 099 006	37	Glühzünder	6121	53
7 099 092	36	Fühler Sicherheit / Vorlauf	1507	90
7 099 149	46	Gebläse 230V	1513	49
7 099 180	24	Entlüfter automatisch 10bar	1227	77
7 099 387	56	Gebläse kpl	1513	52
7 099 456	28	Fühler Abgasüberwachung mit Dichtung	1507	10
7 099 514	27	Siphon	1238	58
7 099 544	25	Brennerdichtung	6103	26
7 099 556	23	Dichtung Ionisationselektrode (5x)	6110	30
7 099 578	39	Antrieb für 3-Wege-Ventil	1514	65
7 099 718	29	O-Ring 26,3x5,33 (10x)	6118	30
7 099 762	20	Dichtung Kondenssammler-Abgasleit	6110	58
7 099 794	16	Lippendichtung DN36,4x24,4x6,3 (2x)	6110	29
7 099 834	29	Schnappverschluss li/re (4x)	1119	77
7 099 949	31	Sicherheitsventil 3 bar <= 100 kW	1228	79

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
7 100 064	27	Sicherheitsventil 3,0 bar schraubbar	1228	79
7 100 078	50	Pumpe FRS 25-70 180mm 3H Beschicht	1225	68
7 100 136	34	Fühler NTC kpl mit O-Ring	1507	87
7 100 136	34	Fühler NTC kpl mit O-Ring	1507	90
7 100 160	52	3-Wege-Ventil kpl WK/WKG	1236	99
7 100 236	29	Ionisationselektrode	6109	37
7 100 238	26	Ionisationselektrode	6109	41
7 100 626	43	Ausdehnungsgefäß 7,5l, 0,75bar	1226	15
7 100 739	27	Kondensatrohr m. Dichtung GB112-23K V2	1604	57
7 100 742	19	Lippendichtung 29,8 x 6,1 (5x)	6105	56
7 100 767	48	Gasarmatur kpl. mit O-Ring 11-43 [kW]	1304	46
7 100 888	25	Sicherheitsventil 3bar steckbar	1228	79
7 100 918	27	Siphon für Linea Single-11	1238	57
7 101 162	24	Temperaturfühler kpl	1507	87
7 101 410	29	Kondensatablaufrohr Siphon	1604	55
7 101 446	37	Dichtung Brenner	6103	26
7 101 454	61	Gebläse (85-100kW)	1513	52
7 101 531	31	Kondensat-Ablauf	1604	55
7 101 532	33	Fühler NTC kpl (611 248A)	1507	89
7 101 564	32	Sicherheitsfühler	1507	90
7 101 578	31	Vor-Rücklauffühler	1507	90
7 331 7	42	Motor 3-Wege-Ventil	1514	65
7 332 0	55	Gebläse 230V (11-43kW)	1513	52
7 392 4	53	Gebläse (50-70kW)	1513	52
7 735 502 295	28	Sensor NTC RD 6,0 10k 3000mm everp	1507	93
7 735 502 304	34	Temperaturfühler NTC RD 6,0 12K 6000mm	1507	93
7 736 604 055	24	Öldüse 0.40gph 80gr HR Danfoss everp	6116	129
7 736 604 062	24	Öldüse 0.45gph 60gr HR Danfoss everp	6116	130
7 736 604 063	21	Öldüse 0.55gph 60gr HR Danfoss everp	6116	130
7 736 606 091	52	Leiterplatte MX25 S14 everp	1520	61
7 736 700 132	30	Siphon	1238	55
7 736 700 318	36	Glühzünder/Elektrode Set kpl. 15-45kW	6121	53
7 736 700 530	48	UBA 3.5 V5.9D Boost V1.6	1500	47
7 736 700 599	27	Zündtrafo	1502	121
7 736 700 635	48	Gasarmatur	1304	46
7 736 700 718	44	Steuergerät	1500	61
7 736 700 731	25	Entlüfter	1227	77
7 736 700 740	26	Sicherheitsventil - Kunststoff	1228	79
7 736 700 758	48	Pumpe UPM2 15-70 HU1	1225	72
7 736 901 298	33	Service Kit 11 kW (Heizwert)	6121	115
7 736 901 299	33	Service Kit 18 kW (Heizwert)	6121	115
7 736 901 300	33	Service Kit 24 kW (Heizwert)	6121	115
7 738 111 152	auf Anfr.	Nr.1680 Zubehör	3923	71
7 738 112 177	44	Sicherheitsgruppe everp	1228	80
7 739 300 062	auf Anfr.	Speicherfühler PT1000	5204	92
7 746 700 062	32	Siphon GB kpl	1238	57
7 746 700 076	58	UBA 1.5 ZETHOS	1500	47
7 746 700 133	29	Ionisationselektrode m. Kabel u. Stecker	6109	37
7 746 900 152	21	Dichtung Abgassammler	6110	56
7 746 900 557	52	Pumpe 2W PWM (>3,6%)	1225	73
7 747 000 719	16	Dichtung 143x143x6 everp V3	6105	129
7 747 004 201	18	Dichtung D130xD106x2 V2 everp	6105	128
7 747 007 342	45	UV-Flammenfühler QRC1A1,270C27 everp	1538	134
7 747 007 978	27	Zündelektrode SD6,3 everp	6121	38

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
7 747 007 985	18	O-Ring 132x10mm everp	6118	32
7 747 007 988	42	Ölfeuerungsautomat LOA24.171B27 everp	1500	131
7 747 010 188	29	Dichtschnur 18x1408 ,GP everp	1415	129
7 747 021 595	30	Magnetspule Suntec220-240V/50-60Hz everp	1527	132
7 747 028 943	25	Öldüse 0,45gph 80Gr HFD Danfoss everp	6116	130
7 747 028 974	25	Öldüse 0,35gph 80Gr HR everp (1x)	6116	129
7 801 6	52	3-Wege-Ventil 3/4"	1236	99
8 700 203 004 0	15	Dichtring (10x)	6105	111
8 700 500 004 0	15	Federteller (10x)	1119	111
8 700 503 037 0	19	Servicesatz	6122	120
8 700 503 050 0	25	Membrane (10x)	1242	63
8 700 503 051 0	18	Membrane (B)	1242	63
8 700 503 052 0	18	Membrane (A)	1242	63
8 700 707 349 0	18	Zündgasrohr	1300	124
8 701 003 010 0	12	Dichtung (10x)	6105	24
8 701 309 039 0	22	Abweiser (10x)	1410	58
8 703 301 081 0	18	Verschraubung	1201	111
8 704 401 035 0	36	Kabelbaum	1523	64
8 704 401 080 0	36	Kabelbaum	1523	64
8 704 401 099 0	36	Kabelbaum	1523	64
8 705 406 163 0	51	Innenkörper	1214	111
8 705 406 164 0	52	Innenkörper	1214	111
8 705 406 375 0	50	Innenkörper	1214	110
8 705 406 376 0	52	Innenkörper	1214	110
8 705 406 381 0	50	Innenkörper	1214	110
8 705 406 382 0	52	Innenkörper	1214	110
8 705 406 384 0	51	Innenkörper	1214	110
8 705 406 385 0	52	Innenkörper	1214	110
8 707 002 302 0	45	Wasserarmatur	1223	118
8 707 002 462 0	45	Wasserarmatur	1223	118
8 707 002 463 0	45	Wasserarmatur	1223	118
8 707 002 498 0	50	Wasserarmatur	1223	119
8 707 002 501 0	47	Wasserarmatur Messing	1223	119
8 707 002 577 0	47	Wasserarmatur Messing	1223	119
8 707 002 578 0	47	Wasserarmatur Messing	1223	119
8 707 006 321 0	48	Wasserarmatur	1223	120
8 707 006 322 0	48	Wasserarmatur	1223	120
8 707 006 330 0	49	Wasserarmatur Messing	1223	119
8 707 200 007 0	26	Mikroschalter	1534	64
8 707 202 018 0	20	Thermoelement	6120	95
8 707 202 039 0	25	Thermoelement	6120	95
8 707 206 060 0	40	Abgasüberwachung	1507	11
8 707 206 060 0	40	Abgasüberwachung	1507	95
8 707 206 074 0	38	Abgasüberwachung	1507	11
8 707 206 074 0	38	Abgasüberwachung	1507	95
8 707 206 186 0	37	Abgasüberwachung	1507	11
8 707 206 196 0	17	Temperaturbegrenzer	1508	84
8 707 206 254 0	30	Abgasüberwachung	1507	11
8 707 206 282 0	30	Abgasüberwachung	1507	11
8 707 206 435 0	16	Temperaturbegrenzer	1508	85
8 707 207 011 0	41	Zündbaustein	1500	121
8 707 207 024 0	41	Zündbaustein	1500	121
8 707 207 192 0	41	Zündbaustein	1500	122
8 707 402 019 0	27	Wassermengenregler	1235	116

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 707 402 020 0	24	Wassermengenregler	1235	116
8 707 402 021 0	27	Wassermengenregler	1235	116
8 707 402 024 0	32	Wassermengenregler	1235	116
8 707 405 233 0	25	Heißwasserventil	1319	100
8 707 405 235 0	25	Kaltwasserventil	1240	100
8 708 105 313 0	21	Zündbrenner	1413	123
8 708 105 640 0	19	Zündbrenner (30)	1413	123
8 708 105 655 0	18	Zündbrenner	1413	123
8 708 107 002 0	16	Zündbolzen	6121	42
8 708 107 013 0	16	Zündbolzen	6121	42
8 708 200 005 0	16	Zünddüse (5) (10x)	1405	124
8 708 200 069 0	22	Zünddüse (13) (10x)	1405	124
8 708 200 140 0	27	Zünddüse blau (10x)	1405	124
8 708 500 143 0	29	Wählerschraube (2)	1235	117
8 708 500 250 0	28	Wählerschraube	1235	117
8 708 500 251 0	24	Wählerschraube	1235	117
8 708 500 253 0	28	Wählerschraube	1235	117
8 708 500 257 0	28	Wählerschraube	1235	117
8 708 500 289 0	27	Wählerschraube	1235	117
8 708 504 005 0	25	Ventil	1240	100
8 708 504 049 0	43	Membranschalter	1305	63
8 709 918 010 0	19	Fett HFT1V5	6201	43
8 709 918 413 0	19	Fett Unisilikon L641	6201	43
8 709 918 505 0	35	Kettenanode 1" 807lg	1536	12
8 709 918 506 0	37	Kettenanode G3/4" everp	6101	12
8 709 918 638 0	33	Anode 1"	1536	12
8 709 918 666 0	35	Kettenanode 1"	1536	12
8 710 000 039 0	32	Deckel	1109	23
8 710 000 041 0	32	Deckel	1109	23
8 710 000 049 0	25	Deckel	1109	23
8 710 103 014 0	13	Dichtung 30x25x1,5 (10x)	6105	20
8 710 103 015 0	12	Dichtscheibe 3/8" (10x)	6105	20
8 710 103 043 0	14	Dichtung 23,9x17,2x1,5 (10x)	6105	20
8 710 103 043 1	30	Dichtscheibe 3/4" (100x)	6105	20
8 710 103 045 0	13	Dichtung 18,6x13,5x1,5 (10x)	6105	20
8 710 103 045 1	26	Dichtscheibe 1/2" (100x)	6105	20
8 710 103 046 0	14	Dichtung 22,2x30x2 (10x)	6105	20
8 710 103 060 0	15	Dichtung 28x19,5x1,5 (10x)	6105	24
8 710 103 096 0	23	Dichtungs-Set 100x109D - 115/138Dx3 (1x)	6105	31
8 710 103 145 0	30	Dichtring 190/245Dx3	6105	31
8 710 103 153 0	15	Dichtung (Wartungsdeckel) WB5-II plus	6105	28
8 710 103 154 0	25	Dichtungssset (10x)	6105	55
8 710 103 511 0	18	Dichtungssatz	6105	20
8 710 103 512 0	19	Dichtung	6105	31
8 710 103 513 0	20	Dichtung	6105	31
8 710 103 514 0	17	Dichtung	6105	31
8 710 203 030 0	18	Brennerdichtung	6103	24
8 710 203 035 0	18	Brennerdichtung	6103	24
8 710 203 036 0	18	Brennerdichtung	6103	24
8 710 203 040 0	12	Dichtgummi	6110	55
8 710 205 097 0	19	O-Ring-Set	6118	55
8 710 305 296 0	29	Befestigungssatz	1119	17
8 710 503 031 0	28	Servicesatz	1223	120
8 710 506 199 0	15	Stopfen (2x)	1109	102

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 710 506 210 0	21	Verschlusssatz	1119	17
8 710 506 267 0	23	Temperaturbegrenzer	1508	84
8 710 507 022 0	37	Filterset	6107	43
8 710 507 023 0	38	Filterset	6107	43
8 710 507 024 0	39	Filterset	6107	43
8 710 707 166 0	24	Zündgasrohrsatz	1300	124
8 710 735 221 0	35	Verbindungsrohr warm	1201	82
8 711 004 134 0	19	Dichtung	6105	22
8 711 004 166 0	24	Dichtung	6105	33
8 711 004 168 0	24	Brennerdichtung	6103	25
8 711 004 173 0	15	Dichtung	6105	28
8 711 004 197 0	18	Brennerdichtung 24kW	6103	24
8 711 004 198 0	18	Brennerdichtung 18kW	6103	24
8 711 004 199 0	18	Brennerdichtung 11kW	6103	24
8 711 004 232 0	19	Dichtung Ø80mm	6105	22
8 711 004 286 0	21	Dichtung Ø150	6105	23
8 711 004 302 0	19	Lippendichtung D80x16	6105	22
8 711 004 303 0	25	Dichtung Ø100	6110	22
8 711 004 325 0	19	Dichtung	6105	25
8 711 004 343 0	28	Dichtung	0	26
8 712 000 051 0	12	Drehknopf	1115	17
8 712 000 051 0	12	Drehknopf	1115	54
8 712 000 079 0	25	Drehgriffe	1115	54
8 712 000 104 0	25	Drehgriffe hellgrau	1115	54
8 712 303 277 0	32	Isolierung	1108	28
8 712 303 285 0	31	Isolierung	1108	28
8 712 305 051 0	26	Differenzdruckabnahme	1311	34
8 712 305 098 0	44	Differenzdruckschalter (Umrüstsatz)	1311	33
8 713 406 088 0	22	Verschlußschraube (10x)	1107	102
8 714 204 004 0	20	Spule	1527	98
8 714 204 007 0	28	Spule	1527	98
8 714 401 878 0	25	Zündkabel	1503	125
8 714 401 959 0	27	Zündkabel	1503	125
8 714 401 999 0	31	Zündkabel	1503	125
8 714 500 030 0	23	Abgasüberwachung	1507	10
8 714 500 032 0	30	Abgasüberwachung	1507	10
8 714 500 040 0	31	Temperaturfühler	1507	86
8 714 500 049 0	34	Temperaturfühler	1507	88
8 714 500 054 0	25	Temperaturfühler NTC	1507	86
8 714 500 054 0	25	Temperaturfühler NTC	1507	88
8 714 500 054 0	25	Temperaturfühler NTC	1507	91
8 714 500 055 0	27	Temperaturfühler	1507	89
8 714 500 071 0	22	Temperaturfühler	1507	86
8 714 500 081 0	25	Temperaturfühler	1507	89
8 714 500 081 0	25	Temperaturfühler	1507	91
8 714 500 087 0	22	Temperaturfühler NTC	1507	88
8 714 500 087 0	22	Temperaturfühler NTC	1507	91
8 714 500 088 0	35	Temperaturfühler NTC1	1507	91
8 714 500 090 0	35	Temperaturfühler NTC2	1507	91
8 714 500 117 0	25	Temperaturfühler	1507	89
8 714 500 117 0	25	Temperaturfühler	1507	91
8 714 500 123 0	25	Temperaturfühler	1507	89
8 714 500 123 0	25	Temperaturfühler	1507	92
8 714 500 123 0	25	Temperaturfühler	1507	93

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 715 405 196 0	33	Verdrängungskörper	1400	101
8 715 405 197 0	auf Anfr.	Verdrängungskörper	1400	101
8 715 405 205 0	35	Körper unten	1400	101
8 715 406 142 0	56	Wärmeübertrager	1214	104
8 715 406 143 0	58	Wärmeübertrager	1214	105
8 715 406 144 0	58	Wärmeübertrager	1214	104
8 715 406 145 0	62	Wärmeübertrager	1214	105
8 715 406 199 0	54	Wärmeübertrager	1214	103
8 715 406 382 0	49	Brennerdeck 11kW	1401	18
8 715 406 383 0	51	Brennerdeck 18kW	1401	18
8 715 406 384 0	52	Brennerdeck 24kW	1401	18
8 715 406 387 0	56	Wärmeübertrager	1214	105
8 715 406 388 0	55	Wärmeübertrager	1214	104
8 715 406 389 0	54	Wärmeübertrager	1214	105
8 715 406 390 0	53	Wärmeübertrager	1214	104
8 715 406 405 0	51	Wärmetauscher	1214	103
8 715 406 406 0	51	Wärmetauscher	1214	103
8 715 406 949 0	49	Wärmetauscher	1214	108
8 715 406 950 0	46	Wärmetauscher	1214	103
8 715 406 950 0	46	Wärmetauscher	1214	108
8 715 407 113 0	47	Ausdehnungsgefäß 13l	1226	13
8 715 407 130 0	52	Ausdehnungsgefäß	1226	13
8 715 407 140 0	43	Ausdehnungsgefäß 7,5l	1226	13
8 715 407 168 0	43	Ausdehnungsgefäß	1226	13
8 715 407 176 0	43	Ausdehnungsgefäß 10l	1226	14
8 715 407 177 0	47	Ausdehnungsgefäß	1226	14
8 715 407 230 0	47	Ausdehnungsgefäß	1226	14
8 715 407 260 0	43	Ausdehnungsgefäß	1226	14
8 715 407 328 0	42	Ausdehnungsgefäß	1226	14
8 715 503 528 0	15	Verschlussdeckel	1119	29
8 715 504 474 0	25	Adapter	1201	78
8 715 505 120 0	45	Strömungssicherung	1602	81
8 715 505 121 0	40	Strömungssicherung	1602	81
8 715 505 605 0	35	Strömungssicherung	1602	81
8 715 505 606 0	38	Strömungssicherung	1602	81
8 715 505 609 0	45	Strömungssicherung	1602	81
8 716 010 527 0	34	Durchflußbegrenzer	1235	35
8 716 010 801 0	42	3-Wege-Ventil	1236	99
8 716 010 809 0	21	Temperaturfühler NTC	1507	86
8 716 010 809 0	21	Temperaturfühler NTC	1507	88
8 716 010 818 0	22	Zünderlektrode	6121	37
8 716 010 876 0	25	Sicherheitsventil	1228	79
8 716 011 073 0	21	Temperaturfühler NTC	1507	86
8 716 011 190 0	41	Ausdehnungsgefäß	1226	15
8 716 011 360 0	40	Antrieb 3-Wege-Ventil	1514	65
8 716 011 651 0	22	Ionisationselektrode	6109	37
8 716 012 625 0	16	Stopfen plastik	1109	78
8 716 013 059 0	16	Temperaturbegrenzer	1508	83
8 716 106 436 0	42	Wärmeübertrager	1214	108
8 716 106 445 0	26	Entlüftungsventil	1227	76
8 716 106 685 0	47	Wärmetauscher	1215	108
8 716 106 799 0	29	Zündkabel	1503	125
8 716 106 845 0	44	Umsteuerventil Mischermodule	1236	99
8 716 106 847 0	40	Motor	1514	65

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 716 115 754 0	30	Durchfluss Sensor kpl	1232	97
8 716 747 366	52	UPMO 15-60 Bausatz + Volex	1225	71
8 716 763 211 0	31	Sicherheitsventil	1228	78
8 716 763 266 0	16	Stopfen	1109	102
8 716 763 544 0	25	Temperaturfühler	1507	89
8 716 763 949 0	25	Sicherheitsventil	1228	79
8 716 763 962 0	27	Manometer	1229	62
8 716 764 438 0	56	Pumpenmotor	1225	71
8 716 765 253 0	47	Pumpe UPM2 15-70W HU1	1225	72
8 716 765 414 0	32	Gasrohr	1300	48
8 716 771 261 0	39	Differenzdruckschalter	1309	34
8 716 771 987 0	45	Wärmetauscher	1214	109
8 716 772 399 0	46	Wärmetauscher	1214	108
8 716 772 796 0	22	Temperaturfühler	1507	89
8 716 772 804 0	66	Wärmeblock	1214	107
8 717 002 110 0	42	Wasserschalter	1223	118
8 717 002 132 0	35	Turbine	1232	97
8 717 010 062 0	43	3-Wege-Ventil	1236	99
8 717 200 038 0	13	Mikroschalter	1534	64
8 717 200 042 0	26	Schutzschalter	1521	77
8 717 201 052 0	29	Transformator	1505	96
8 717 204 166 0	49	Gebläse	1513	48
8 717 204 198 0	43	Hydraulikschalter	1236	98
8 717 204 199 0	43	Hydraulikschalter	1236	98
8 717 204 224 0	46	Gebläse	1513	48
8 717 204 243 0	49	Gebläse	1513	49
8 717 204 253 0	49	Gebläse	1513	48
8 717 204 257 0	49	Gebläse	1513	48
8 717 204 273 0	43	Hydraulikschalter	1236	98
8 717 204 300 0	43	Hydraulikschalter	1236	98
8 717 204 325 0	53	Gebläse	1513	51
8 717 204 334 0	51	Gebläse	1513	49
8 717 204 343 0	53	Gebläse	1513	50
8 717 204 345 0	38	Motor	1514	65
8 717 204 360 0	50	Pumpe Z20-5 FSR9 140mm G1	1225	70
8 717 204 373 0	53	Gebläse	1513	50
8 717 204 411 0	51	Gebläse	1513	50
8 717 204 414 0	47	Gebläse	1513	49
8 717 204 428 0	60	Gebläse	1513	52
8 717 204 429 0	58	Gebläse	1513	51
8 717 204 437 0	53	Pumpe Alpha2L15-60 JU 160mm G1	1225	69
8 717 204 529 0	51	Gebläse	1513	51
8 717 206 162 0	17	Temperaturbegrenzer 110°C	1508	83
8 717 206 162 0	17	Temperaturbegrenzer 110°C	1508	85
8 717 206 164 0	17	Temperaturbegrenzer 120°C	1508	83
8 717 206 164 0	17	Temperaturbegrenzer 120°C	1508	85
8 717 206 186 0	36	Temperaturregler	1509	93
8 717 208 052 0	28	Manometer	1229	62
8 717 208 061 0	28	Manometer	1229	62
8 717 208 062 0	26	Abgasüberwachung	1507	10
8 717 208 064 0	24	Abgasüberwachung	1507	10
8 717 208 066 0	25	Abgasüberwachung	1507	10
8 717 208 079 0	27	Manometer	1229	62
8 717 208 105 0	29	Manometer	1229	62

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 717 401 012 0	24	Sicherheitsventil 3bar	1228	78
8 717 401 035 0	26	Sicherheitsventil	1228	78
8 717 405 113 0	34	Sicherheitsventil 6bar	1228	80
8 717 405 158 0	40	Verteiler	1319	80
8 717 405 160 0	37	Sicherheitsventil	1228	80
8 717 405 290 0	35	Sicherheitsventil 6 bar	1228	80
8 717 406 034 0	44	Differenzdruckschalter	1309	34
8 717 406 041 0	44	Differenzdruckschalter	1309	33
8 717 406 049 0	44	Differenzdruckschalter	1309	33
8 717 406 058 0	44	Differenzdruckschalter	1309	34
8 717 406 069 0	29	Druckwächter	1301	35
8 717 406 070 0	34	Druckwächter	1301	35
8 718 006 658 0	51	Brenner	1401	19
8 718 006 793 0	25	Leitblech (4x)	1104	58
8 718 105 049 0	32	Zündbrenner	1413	123
8 718 107 050 0	28	Elektroden-Set	6121	36
8 718 107 050 0	28	Elektroden-Set	6121	42
8 718 107 064 0	32	Elektrodensatz	6121	39
8 718 107 066 0	30	Elektrodensatz	6121	36
8 718 107 067 0	19	Elektrodensatz	6121	42
8 718 107 071 0	30	Elektrodensatz	6121	36
8 718 107 076 0	31	Elektrodensatz	6121	36
8 718 107 087 0	31	Elektrodensatz	6121	39
8 718 107 088 0	31	Zündelektrode	6121	40
8 718 120 250 0	45	Brenner	1401	17
8 718 120 256 0	47	Brenner	1401	18
8 718 120 360 0	42	Brenner	1401	17
8 718 120 364 0	42	Brenner	1401	17
8 718 120 609 0	41	Brenner	1401	19
8 718 120 616 0	41	Brenner	1401	19
8 718 221 347 0	44	Gasarmatur SIT 848	1304	45
8 718 221 728 0	51	Pumpe UPM 15-70CHG	1225	70
8 718 223 472 0	20	Lippendichtung DN80	6105	22
8 718 224 207 0	48	Gebläse	1513	50
8 718 224 344 0	29	Manometer	1229	62
8 718 224 345 0	43	Gasarmatur	1304	46
8 718 224 596 0	59	Gasfeuerungsautomat	1500	47
8 718 225 034 0	31	Rohr Tauchrohr Lg.940	1209	82
8 718 225 109 0	49	Pumpe nur für Trinkwasser geeignet	1225	71
8 718 505 014 0	24	Schnellentlüfter	1227	76
8 718 505 037 0	34	Anode isoliert 1" 200mm	1536	12
8 718 505 039 0	28	Entlüfter	1227	76
8 718 505 053 0	35	Schnellentlüfter 3/8"	1227	76
8 718 544 193 0	17	Dichtung D172 d114x3 everp	6110	32
8 718 572 496 0	23	Filter Ölpumpe A70 Rev.3 AS47 (2x)	6117	131
8 718 572 498 0	18	Dichtung Ölpumpe ALE35/55 (2x) everp	6105	128
8 718 572 538 0	14	O-Ring 120,02x6,99-N everp	6118	32
8 718 572 841 0	15	Kupplung weiß (2x) 2-flächig	1925	133
8 718 573 746 0	24	Überwachungselektrode + Kabel V1 everp	6109	38
8 718 575 099 0	34	Zündeinrichtung Danfoss EBI V4 everp	1502	135
8 718 575 516	43	Ölfeuerungsautomat LMO54.200C2BU everp	1500	131
8 718 577 409	47	Ölpumpe Suntec ATE2V55D everp	1312	134
8 718 578 019	39	Ölpumpe Suntec ALEV35C everp	1312	134
8 718 578 021	40	Ölpumpe Suntec ALEV55C everp	1312	134

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 718 578 602	44	Ölvorwärmer FPHE-LE 030N5129 PTC50 everp	1307	135
8 718 578 603	44	Ölvorwärmer FPHB5-LE PTC70 B10 everp	1307	135
8 718 578 604	42	Ölvorwärmer FPHB5-LE PTC70 B10 BZ	1307	135
8 718 584 643	11	Druckmessdüse R 1/8" Ms everp	1317	129
8 718 584 729	47	Umrüstset BE Brennerrohr 17 everp	1417	127
8 718 584 730	46	Umrüstset BE Brennerrohr 21 everp	1602	127
8 718 584 731	46	Umrüstset BE Brennerrohr 28 everp	1602	127
8 718 585 020	39	Mischsystem BE/BE-A 1.1-17kW	1402	133
8 718 585 021	39	Mischsystem BE/BE-A 1.1-21kW	1402	133
8 718 585 036	27	Zündelektrode BE/BE-A Typ4 L34 everp	6121	130
8 718 585 045	27	Zündelektrode BE Typ4 L50 V2 everp	6121	130
8 718 585 342	40	Zündbr Set AE, nicht Multigas everp	1413	123
8 718 585 504	20	Dichtung D81 V2 everp	6103	128
8 718 585 517	25	Halterohr HG V4 everp	1402	132
8 718 585 519	47	Umrüstset BE-Brennerrohr 34G everp	1417	127
8 718 585 753	54	Verbrennungsluftgebläse RG130 V4 everp	1513	131
8 718 585 754	52	Verbrennungsluftgebläse RG148 V4 everp	1513	131
8 718 590 894	44	Motor 50W 230V 50Hz everp	1514	133
8 718 593 665	37	Zündelektrode V5 everp	6121	41
8 718 595 817	31	Zündelektrode VM1.0 15-50kW everp	6121	41
8 718 600 018	37	Druckmesser Typ 505.99017	1316	35
8 718 600 019	35	Druckmesser Typ 505.99023 4bar	1316	35
8 718 600 021	23	Dichtung Vorderwand-Wärmetauscher	6110	30
8 718 600 038	49	Wärmetauscher C2 spiral	1214	107
8 718 600 045	19	Dichtung (5x)	6105	33
8 718 600 054	37	Glühzünder	6121	53
8 718 600 083	55	UBA3 SW 3.6	1500	47
8 718 600 611	27	Siphon	1238	55
8 718 610 54A 0	50	Pumpe 3PK/43	1225	72
8 718 640 231 0	39	Plattenwärmetauscher	1215	109
8 718 640 244 0	21	Sicherheitsventil	1228	78
8 718 641 319 0	31	Elektrodensatz	6121	36
8 718 641 334 0	31	Transformator	1505	121
8 718 641 542 0	43	Ausdehnungsgefäß	1226	13
8 718 642 042 0	24	Abgasüberwachung	1507	10
8 718 642 046 0	38	Ausdehnungsgefäß	1226	13
8 718 642 780 0	22	Entlüftungsventil	1227	77
8 718 642 955 0	45	Wärmetauscher	1214	103
8 718 643 989 0	17	Sicherheitsventil	1228	79
8 718 644 131 0	50	Pumpe UPM2 15-70 CACAO	1225	67
8 718 644 395 0	45	Gebläse	1513	51
8 718 647 053 0	44	Gebläse	1513	51
8 718 650 789 0	14	Dichtung Brenner	6103	26
8 718 662 686 0	48	Pumpe 3NK/23-6A-D-V San/SLS	1225	72
8 718 663 092 0	32	Elektroden-Set	6121	40
8 718 663 959 0	59	Wärmeblock	1214	107
8 718 664 061 0	59	Wärmeblock WB6 Midi	1214	107
8 718 664 920 0	33	Elektrode	6121	39
8 718 665 318 0	51	Wärmetauscher 28 Platten	1214	108
8 718 667 300 0	49	Pumpe Sas Sanitary 12H	1225	72
8 718 668 064 0	24	Dichtung Brenner WB 5-II plus CMS <=42kW	6105	25
8 718 668 955 0	41	Gasarmatur	1304	46
8 718 669 366 0	12	Dichtung	6118	56
8 719 905 095 0	35	Differenzdruckschalter	1309	34

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 719 918 658 0	30	Wärmeleitpaste 20 ML everp	6201	43
8 719 928 226 0	29	Anode isoliert 1" 325 lg everp	1536	12
8 719 928 291 0	18	O-Ringsatz	6118	20
8 719 928 490 0	32	Druckfühler	1316	35
8 722 933 330 0	10	Dichtung Ø 87,5mm	6105	28
8 722 963 858 0	23	Temperaturbegrenzer	1508	83
8 729 000 167 0	21	Lippendichtung D125x8	6105	23
8 729 000 183 0	13	Dichtring d: 86mm	6105	33
8 729 000 242 0	46	Gebläse	1513	50
8 729 000 259 0	21	Verschlußdeckel	1109	102
8 729 010 083 0	51	Ausdehnungsgefäß 24l	1226	13
8 729 010 424 0	45	Glühzünder	6121	53
8 729 010 501 0	35	Temperaturfühler	1507	86
8 729 010 501 0	35	Temperaturfühler	1507	90
8 729 010 700 0	35	Zündelektrode	6121	37
8 729 010 701 0	30	Ionisationselektrode	6109	38
8 729 010 710 0	54	Gasfeuerungsautomat	1500	47
8 729 010 712 0	55	Leiterplatte	1520	59
8 729 010 741 0	31	Ionisationselektrode	6109	37
8 729 010 742 0	40	Temperaturbegrenzer	1508	83
8 729 010 790 0	51	Gasfeuerungsautomat	1500	47
8 729 010 821 0	18	Zünddüse (4)	1405	124
8 729 010 851 0	49	Gasarmatur	1304	44
8 729 010 889 0	50	Gasfeuerungsautomat	1500	47
8 729 012 090 0	45	Glühzünder	6121	53
8 729 012 093 0	30	Ionisationselektrode	6109	41
8 729 012 441 0	28	Zündelektrode	6121	37
8 729 012 530 0	40	Zündbrenner ohne Zünddüse	1413	38
8 729 012 530 0	40	Zündbrenner ohne Zünddüse	1413	123
8 732 911 859	62	Ersatzset S 52 A, Theta everp	1516	75
8 732 936 996	49	SAFe30 V7 DNA everp	1500	131
8 733 701 136	46	3-Wege-Ventil	1236	100
8 733 701 137	46	3-Wege-Ventil	1236	100
8 733 701 138	43	3-Wege-Ventil	1236	100
8 735 100 002	36	Einlaufrohr 761mm	1209	82
8 735 100 003	35	Einlaufrohr 1080mm	1209	82
8 735 100 004	29	Auslaufrohr 120mm	1201	82
8 735 100 006	40	Ein-/Auslaufrohr 1253mm	1209	82
8 735 100 007	30	Einlaufrohr 850mm	1209	82
8 737 600 781 0	35	Turbine	1232	97
8 737 602 313	13	Dichtung Siphon	6105	56
8 737 602 342	auf Anfr.	Körper unten	1400	101
8 737 602 344	44	Pumpe ErP SpE HU2-10	1225	72
8 737 602 353	35	Strömungsfühler	1232	97
8 737 602 757	56	Steuergerät Skin Mid Ratio ROW Ratio	1500	61
8 737 602 770	31	Elektrodensatz	6121	39
8 737 602 811	53	Pumpe UPMO 15-50 CACAO (oocc)	1225	66
8 737 602 851	35	Turbine	1232	97
8 737 603 822	32	Ausdehnungsgefäß Anschlusset OF combi	1201	16
8 737 603 823	32	Ausdehnungsgefäß Anschlusset OF system	1201	16
8 737 604 157	46	Pumpe UPM3 ErP	1225	72
8 737 604 215	52	Pumpe UPMO 15-50 CACAO 14 3H	1225	68
8 737 604 583	54	Service-Set (Erp Pumpe) 11 kW	2602	67
8 737 604 584	54	Service-Set (Erp Pumpe) 18 kW	1225	67

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 737 604 585	54	Service-Set (Erp Pumpe) 24 kW	1225	67
8 737 701 451 0	13	Dichtung (Gas-Luft-Kanal)	6110	29
8 737 701 854 0	24	Dichtung Brenner WB 5-II plus >=45kW	6105	25
8 737 704 461 0	48	Schaltuhr EU2D	1518	75
8 737 704 462 0	48	Schaltuhr EU1D	1518	75
8 737 707 188	51	FR120 de, it, fr, nl	1516	74
8 737 707 196	55	FW120 de,it,fr,nl	1516	74
8 737 707 852	49	Pumpe 15 50 AOS	1225	70
8 737 707 990	39	Service Kit WB5	6121	112
8 737 708 005	59	Wärmetauscher basic block	1214	106
8 737 708 009	59	Wärmetauscher basic block	1214	106
8 737 708 010	58	Wärmetauscher basic block	1214	106
8 737 708 513	32	Dichtungsbox	6105	21
8 737 708 514	29	Dichtungsbox Kompakthydraulik	6105	21
8 737 708 542	39	Service-Kit WB5 II plus <45kW	6121	112
8 737 708 671	39	Service-Kit WB5 IV >45kW	6121	113
8 737 708 770	50	FR50 de,it,fr,nl,en	1516	74
8 737 708 824	25	Dichtung Elektrode Insulfrax (10x)	6110	29
8 737 708 898	50	Pumpe nur für Trinkwasser geeignet	1225	70
8 737 710 972	53	Pumpe UPMO 15-50 TTAO	1225	66
8 737 710 972	53	Pumpe UPMO 15-50 TTAO	1225	69
8 737 711 828	32	Wärmetauscher	1214	109
8 737 711 853	36	Service-Kit C6-13	6121	113
8 737 711 965	53	Pumpe UPMO 6m Julia 6h	1225	66
8 737 711 965	53	Pumpe UPMO 6m Julia 6h	1225	69
8 737 712 163	23	Temperaturbegrenzer	1508	84
8 737 712 171	60	Wärmetauscher WB5-II plus	1214	106
8 737 712 516	29	Service Kit WB6	6122	112
8 737 712 788	34	Stellmotor	1514	65
8 737 714 014	53	Pumpe UPMO 15-60	1225	71
8 737 714 325	51	Pumpe PARA RSL KU 130MM G1 1/2	1225	69
8 737 714 720	auf Anfr.	Pumpe	1225	66
8 737 714 720	auf Anfr.	Pumpe	1225	69
8 737 902 957 0	31	Transformator	1505	121
8 737 903 399 0	17	Temperaturbegrenzer	1508	84
8 737 903 399 0	17	Temperaturbegrenzer	1508	88
8 737 903 536 0	22	Elektroden-Set	6121	40
8 737 906 976	47	Ausdehnungsgefäß 9 [L]	1226	15
8 738 203 392	27	Temperaturfühler NTC 4000mm everp	1514	94
8 738 203 395	27	Temperaturfühler NTC 2000mm molex	1507	94
8 738 203 521	30	Außentemperaturfühler 4,7K	1507	94
8 738 204 632	27	Temperaturfühler NTC 1000mm 120°	1507	94
8 738 204 637	27	Temperaturfühler T1/T4 4000mm	1507	94
8 738 700 283 0	37	Hydrogenerator assy.	1232	97
8 738 700 457 0	39	Hydrogenerator assy.	1232	97
8 738 710 118	42	Wasserarmatur (Oval-Membran)	1223	120
8 738 710 124	42	Wasserarmatur (Oval-Membran)	1223	120
8 738 715 673	41	Zündbaustein	1500	122
8 738 716 327	41	Zündbaustein HDG	1500	122
8 738 717 111	23	Temperaturbegrenzer	1508	85
8 738 717 112	20	Temperaturbegrenzer	1508	85
8 738 717 450	52	Gasarmatur	1304	45
8 738 717 451	55	Gasarmatur	1304	44
8 738 717 458	54	Gasarmatur	1304	45

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 738 717 480	55	Gasarmatur	1304	45
8 738 717 502	54	Gasarmatur	1304	44
8 738 717 510	55	Gasarmatur	1304	44
8 738 721 407	27	Zapfventile Set	5128	100
8 738 722 344	44	Brennkammer	1214	111
8 738 725 076	15	Wassersieb (10x)	6107	120
8 738 727 168	22	Service-Kit Therm4300	6122	42
8 738 727 168	22	Service-Kit Therm4300	6122	115
8 738 803 453	25	Speicher/Vorl.-Fühl RD9,7 310cm 10k ever	1507	92
8 738 803 648	30	Überwachungselektrode VM1.0 15-50 everp	6109	41
8 738 804 049	31	Überwachungselektrode VM1.1 15-50kW ever	6109	41
8 738 805 303	41	Service Set KB372 / Condens 7000F everp	6122	113
8 738 806 741	51	Pumpe Para 25-130/7-50/SC 12H everp	1225	67
8 738 807 281	25	Filtereinsatz Papier 5-20 Mikro mD everp	6117	131
8 738 900 323	30	Automatischer Entlüfter >= 50 kW	1227	76
8 738 901 109	41	Ausdehnungsgefäß	1226	14
8 738 901 126	30	Temperaturfühler	1507	87
8 738 901 126	30	Temperaturfühler	1507	90
8 738 901 137	43	Ausdehnungsgefäß 9 [L]	1226	15
8 738 901 295	30	Dichtungsset B	6105	114
8 738 901 299	39	Dichtungsset F	6105	113
8 738 901 299	39	Dichtungsset F	6105	114
8 738 901 300	37	Dichtungsset G	6105	114
8 738 901 301	37	Dichtungsset H	6105	114
8 738 901 302	33	Dichtungsset I	6105	114
8 738 901 303	38	Dichtungsset J	6105	114
8 738 901 447	23	Lippendichtung DN 80	6110	23
8 738 901 564	51	Pumpe Para 7M RSL 9H	1225	68
8 738 901 569	53	Pumpe UPMO 5m 25 GG 3h	1225	73
8 738 901 633	40	Zündeinheit 50-100kW	1500	40
8 738 901 633	40	Zündeinheit 50-100kW	1500	53
8 738 903 380	52	Pumpe UPMO 5M 25 GG 3H pwm	1225	73
8 738 903 382	52	Pumpe UPMO 6M 15 GG 3H pwm	1225	73
8 738 903 384	51	Pumpe UPMO 6M NES 9H pwm	1225	73
8 738 903 385	54	Pumpe UPMO 7M 25 GG 9H pwm	1225	73
8 744 503 010 0	11	Sicherungssatz T0,5/T1,6/T2,5/T3,15A	6119	80
8 747 003 700 0	45	Gasarmatur	1304	44
8 747 201 358 0	32	Transformator	1505	96
8 747 207 101 0	28	Außentemperaturfühler	1507	16
8 747 207 122 0	54	TA210E	1516	74
8 747 207 140 0	55	TA211E	1516	74
8 747 207 187 0	55	TA211E/C1	1516	74
8 747 208 082 0	43	Schaltuhr	1518	75
8 747 208 150 0	51	Textdisplay hellgrau	1516	95
8 747 208 172 0	32	Kollektorfühler 35x6 2500mm 20k	1507	92
8 748 108 009 0	25	Piezozünder	1414	66
8 748 108 023 0	18	Piezozünder	1414	66
8 748 300 158 0	45	Netzmodul	1520	58
8 748 300 194 0	45	Netzmodul	1520	58
8 748 300 346 0	53	Leiterplatte	1520	58
8 748 300 405 0	53	Leiterplatte	1520	60
8 748 300 498 0	51	Leiterplatte	1520	60
8 748 300 512 0	53	Leiterplatte	1520	60
8 748 300 554 0	53	Leiterplatte HTII-3 GZT3ab ET	1520	59

Suchverzeichnis numerisch

Artikelnummer	PG	Bezeichnung	Bauteilecode	Seite
8 748 300 892	51	Leiterplatte GZT3a Skin	1520	59
8 748 300 893	51	Leiterplatte BBT3a	1520	59
8 748 300 924	51	Leiterplatte	1520	60
8 748 300 928	51	Leiterplatte	1520	60
8 748 300 932	51	Leiterplatte	1520	59
8 748 300 944	51	Leiterplatte	1520	61

Auslauf Ersatzteil-Versorgung für ältere Junkers Gasgeräte

Um die Investitionen Ihrer Kunden bestmöglich zu schützen, gewährleistet Junkers die Lieferfähigkeit aller wichtigen Ersatzteile – oftmals weit länger als 15 Jahre nach Kaufdatum eines Gerätes.

Viele Altgeräte bieten nach heutigen Maßstäben keine optimale Wirtschaftlichkeit mehr und erfüllen die neuen, gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nicht, weshalb sie auf jeden Fall ausgetauscht werden müssen.


Informieren Sie bitte Ihre Kunden über den Auslauf der Ersatzteil-Lieferversorgung und nutzen Sie die Chance, auf die Vorteile eines Gerätetausches hinzuweisen. Für den Einbau von Neugeräten gibt es eine Reihe schlagkräftiger Argumente, die Sie im Beratungsgespräch nutzen sollten.

Ausnahmen bestätigen die Regel


Auch wenn die offiziell gewährleistete Ersatzteilverfügbarkeit ausgelaufen ist, können wir in einigen Fällen auch weiterhin – solange der Vorrat reicht – Ersatzteile liefern.

Wenn Sie Bedarf haben, dann fragen Sie doch einfach bei uns an. Wir prüfen unseren Bestand ab und können Ihnen dann definitiv sagen, ob die Teile noch verfügbar sind oder nicht.

Warmwasserthermen (Kaminanschluss W...)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	W 125 K ... T 1 W 125 K ... T 1 (Modifikation) W 125 K ... T 1 (Modifikation) W 125 K ... TZ1 (Modifikation)	1983 – 1991 1991 – 1996 1996 – 2003 2003 – 2018	2006 2011 2018 2033
	W 250 K ... T 1 W 250 K ... T 1 (Berlin-Modell/Modifikation) W 325 K ... T 1 W 400 K ... T 1	1982 – 1991 1991 – 2003 1982 – 1991 1982 – 1991	2006 2018 2006 2006
	W 250 -1 K..P (Berlin-Modell) W 275 -1 K..P W 350 -1 K..P W 400 -1 K..P	2003 – 2018 1991 – 1996 1991 – 1996 1991 – 1996	2033 2011 2011 2011
	W 275 -1 K..B W 350 -1 K..B W 400 -1 K..B	1995 – 2007 1995 – 2007 1995 – 2007	2022 2022 2022




Warmwasserthermen (Kaminanschluss WR...)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	WR 250 K ... T1 WR 250 K ... T1 (Modifikation) WR 325 K ... T1 WR 325 K ... T1 (Modifikation) WR 400 K ... T1 WR 400 K ... T2 WR 400 K ... T2 (Modifikation)	1983 – 1988 1988 – 1990 1983 – 1985 1988 – 1990 1983 – 1985 1985 – 1988 1988 – 1990	2003 2005 2000 2005 2000 2003 2005
	WR 250 -1 K..P WR 275 -1 K..P WR 325 -1 K..P WR 350 -1 K..P WR 400 -1 K..P	1990 – 1991 1991 – 1996 1990 – 1991 1991 – 1996 1990 – 1996	2006 2011 2006 2011 2011
	WR 275 -1 K..B WR 350 -1 K..B WR 400 -1 K..B	1995 – 1998 1995 – 1998 1995 – 1998	2013 2013 2013
	WR 275 -3 K..B WR 350 -3 K..B WR 400 -3 K..B	1997 – 2003 1997 – 2005 1997 – 2007	2018 2020 2022
	WR 275 -7 K..G WR 350 -7 K..G WR 400 -7 K..G	2001 – 2007 2001 – 2007 2003 – 2007	2022 2022 2022
	WR/WRD 11 -2 G WR/WRD 14 -2 G WRD 18 -2 G	2007 – 2018 2007 – 2018 2007 – 2018	2033 2033 2033

Warmwasserthermen (Kaminanschluss T...)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	T 4304 10 D/N T 4304 14 D/DR T 4304 11...14 (Modifikation) T 4304 11...14 D (Modifikation)	2018 – 2022 2018 – 2022 2022 – 2022 –	2037 2037



Warmwasserthermen (Außenwandanschluss W...)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	W 250 A ... T 1 W 325 K ... T 1	1982 – 1991 1982 – 1991	2006 2006
	W 250 -1 A..P W 325 -1 A..P	1991 – 1995 1991 – 1995	2010 2010
	W 200 -1 AM..P	1993 – 1996	2011



Warmwasserthermen (Außenwandanschluss WR...)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	WR 250 A ... T1 WR 325 A ... T1	1985 – 1991 1985 – 1991	2006 2006


Warmwasserthermen (Außenwandanschluss WR...)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	WR 250 A ... T1 WR 325 A ... T1	1985 – 1991 1985 – 1991	2006 2006
	WR 250 -1 A..P WR 250 -1 A..P (Modifikation) WR 250 -1 AM..P WR 325 -1 A..P WR 325 -1 A..P (Modifikation) WR 325 -1 AM..P	1991 – 2003 2003 – 2018 1993 – 1998 1992 – 2003 2003 – 2018 1993 – 1998	2018 2033 2013 2018 2033 2013
	WR 325 -3 AMOE	1996 – 2001	2016
	WR 325 -5 AMOE	2001 – 2006	2021
	WTD 14 AM	2005 – 2020	2035






Heizwertgeräte (Kaminanschluss)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZR / ZSR 11 -2 K / KE ZR / ZSR / ZWR 18 -2 K / KE ZR / ZSR / ZWR 24 -2 K / KE	1985 – 1988 1985 – 1995 1985 – 1995	2003 2010 2010
	mini 8 / 11 K / KE / KSE	1987 – 1993	2008
	KWR 18 K KWR 24 K	1982 – 1995 1982 – 1995	2010 2010
	ZSR 8 / 11 -3 KE ZR / ZWR 18 -3 KE ZR / ZWR 24 -3 KE	1994 – 1998 1991 – 1998 1991 – 1998	2013 2013 2013
	ZSR 11 -4 KE ZR / ZWR 18 -4 KE ZR / ZWR 18 -4 KE..B (Modifikation) ZR / ZWR 24 -4 KE..B	1995 – 2000 1992 – 1993 1993 – 2000 1993 – 2000	2015 2008 2015 2015
	ZSR 5 / 11 -5 KE ZSR / ZWR 18 -5 KE ZSR / ZWR 24 -5 KE	1997 – 2003 1997 – 2002 1997 – 2002	2018 2017 2017




Heizwertgeräte (Kaminanschluss)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZSN 5 / 11 -6 KE ZSN / ZSR / ZWN / ZWR 18 -6 KE ZSN / ZSR / ZWN / ZWR 24 -6 KE	2001 – 2010 2001 – 2010 2001 – 2010	2025 2025 2025
	ZSN 11 -7 KE ZSN / ZWN 18 -7 KE ZSN / ZWN 24 -7 KE ZWR 18 -7 KE ZWR 24 -7 KE ZSN 5/10 -7KE	2010 – 2015 2010 – 2015 2010 – 2015 2010 – 2010 – 2016 –	2030 2030 2030
	ZWR 18 -8 KE ZWR 24 -8 KE	2016 –	


Heizwertgeräte (Außenwandanschluss)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZR / ZSR 11 -2 AE ZR / ZSR / ZWR 18 -2 AE ZR / ZSR / ZWR 24 -2 AE ZN / ZWN 18 -2 AE	1985 – 1987 1985 – 1993 1985 – 1993 1991 – 1993	2002 2008 2008 2008
	mini 8 / 11 A / AE / ASE	1987 – 1993	2008
	ZV / ZWV 20 A	1992 – 1996	2011
	ZSR 8 / 11 -3 AE ZR / ZWR 18 -3 AE ZR / ZWR 24 -3 AE	1993 – 1998 1993 – 1998 1993 – 1998	2013 2013 2013
	ZSR 11 -4 AE ZR / ZWR 18 -4 AE ZSR / ZWR 18 -4 AME ZR / ZWR 24 -4 AE	1996 – 2000 1995 – 2000 1998 – 2004 1995 – 2000	2015 2015 2019 2015







Heizwertgeräte (Außenwandanschluss)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZSR 7 / 11 -5 AE ZSR / ZWR 18 -5 AE ZSR / ZWR 24 -5 AE	1996 – 2003 1997 – 2003 1997 – 2003	2018 2018 2018
	ZSN 7 / 11 -6 AE ZSN / ZWN 18 -6 AE ZSN / ZWN 18 -6 AME ZSN / ZWN 24 -6 AE ZSN / ZWN 24 -6 AME	2003 – 2011 2003 – 2011 2003 – 2011 2003 – 2011 2003 – 2011	2026 2026 2026 2026 2026
	ZSN 11 -7 AE ZSN / ZWN / ZWR 18 -7 AE ZSN / ZWN 18 -7 AME ZSN / ZWN / ZWR 24 -7 AE ZSN / ZWN 24 -7 AME	2010 – 2015 2010 – 2015 2010 – 2015 2010 – 2015 2010 – 2015	2030 2030 2030 2030 2030


Brennwertgeräte (Wandmontage ohne Modul)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	CL 100 S / W 18 AD CL 100 S / W 24 AD CLN 100 S 17 AD	1985 – 1996 1985 – 1996 1991 – 1995	2011 2011 2010
	ZB / ZWB 18..24 A	1993 – 1995	2010





Brennwertgeräte (Wandmontage ohne Modul)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZSBR / ZWBR 8-25 A	1995 – 1997	2012
	ZSBR 3-12 A ZSBR / ZWBR 7-25 A ZBR 7-25 A ZBR 12-42 A	1997 – 2002 1996 – 2002 1998 – 2002 1998 – 2002	2017 2017 2017 2017
	ZSBR / ZWBR 7-18 K	2000 – 2002	2017
	ZB / ZSB 3-16 A ZB / ZSB 7-22 A ZSBR 3-16 A ZWB 7-26 A ZSBR / ZWBR 7-28 A ZBR 7-28 A ZBR 11-42 A	2002 – 2006 2000 – 2006 2000 – 2007 2000 – 2007 2000 – 2006 2000 – 2007 2000 – 2007	2021 2021 2022 2022 2021 2022 2022
	ZBR 65..90 -1 A ZBR 65..90 -2 A ZBR 70..100 -3 A	2003 – 2010 2010 – 2015 2015 – 2021	2025 2030 2036
	ZSB 14..22 -3 A ZSBR 16..28 -3 A ZSBE 16..28 -3 A ZWB 28 -3 A ZWSB 22/28 -3 A ZBR 16..28 -3 A ZBR 42 -3 A	2006 – 2010 2006 – 2010 2007 – 2015 2006 – 2010 2007 – 2010 2007 – 2015 2006 – 2015	2025 2025 2030 2025 2025 2030 2030





Brennwertgeräte (Wandmontage ohne Modul)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZSB 14..22 -3 E ZWB 28 -3 E CSW 30 -3 A CSW 30/400 -3 A ZWSB 22/28 -3 E	2010 – 2013 2010 – 2013 2010 – 2018 2010 – 2018 2011 – 2021	2028 2028 2033 2033 2036
	ZSB 14..24 -4 C ZWB 30 -4 C	2013 – 2016 2013 – 2016	2031 2031
	ZSB 14-5 C ZSB 24 -5 C ZWB 14..28 -5 C ZSB 14-5.2 C ZWB 24-5 CR	2016 – 2019 2016 – 2022 2016 – 2022 2019 – 2022 2019 – 2022	2034 2037 2037 2037 2037
	GC 9000i W 20..30 E/EB GC 9000i W 20..30..40..50 H GC 9001i W 20 E/EB	2015 – 2022 2015 – 2022 2018 –	2037 2037
	GC 7000i W 14..24..42 B GC 7000i W 14..28..35 C/BC	2017 – 2022 2017 – 2022	2037 2037




Brennwertgeräte (Wandmontage ohne Modul)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	GC 5700i WT 24/42 S	2021 –	
	GC 7000 WP 70..100	2021 –	
	GC 5300..5800i W 14..24 P GC 5300i W 20/24 C GC 5300i W 20/30 C/CR	2022 – 2022 – 2022 –	
	GC 7800i W 15..24..40 P GC 7800i W 20/24 C GC 7800i W 20/30 C GC 7800i W 20/35 C	2022 – 2022 – 2022 – 2022 –	
	GC 9800i W 20..30 P GC 9800i W 20..30..40..50 H	2022 – 2022 –	

Brennwertgeräte (CerapurModul/CerasmartModul)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	ZBS 3-16 M.A ZBS 7-22 M.A	2001 – 2006 2001 – 2006	2021 2021
	ZBS 16..22 / 83S -1 M.A ZBS 30 / 150S -1 M.A	2004 – 2006 2004 – 2006	2021 2021
	ZBS 16 / 83S -2 M.A ZBS 22 / 120S -2 M.A ZBS 30 / 150S -2 M.A ZBS 16 / 170S -2 SOLAR M.A	2005 – 2010 2005 – 2010 2005 – 2009 2005 – 2009	2025 2025 2024 2024
	CSW 14..24 / 75-3 A ZBS 14..22 / 100S -3 MA ZBS 22 / 75S -3 MA ZBS 22..30 / 150S -3 MA ZBS 14 / 210S -3 MA SOLAR ZBS 22 / 75-3 SE	2009 – 2021 2009 – 2020 2009 – 2015 2009 – 2020 2009 – 2020 2015 – 2020	2036 2035 2030 2035 2035 2035
	GC 9000i WM 20..30 / 100..150..210 S / SB	2015 –	
	GC 5300i WM 17..24 / ...S	2020 –	

Heizwertgeräte (Bodenstehend)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	K / KS 8..11..15..18 -6 EK K 8..11..15 -6 TK KS / KSN 15..19..25..31 -6 E / EC K 11..15..20..24..28 -6 E K 9..14..18..22..26 -6 T K 40..50..64..74..93..110..120 -6 E / ES K 64..74..83..92..102..116..128 -4 UE3	1987 – 1997 1988 – 1991 1987 – 1995 1987 – 1993 1987 – 1995 1989 – 1995 1984 – 1993	2012 2006 2010 2008 2010 2010 2008
	KS / KSN 12..18..24..30..36..42 -7 E / EC KNS 12..18..24..30..36..42 -7 E / EC KNH 10..14..19..24..29 -7 E K 45..54..63..81..90..99.108..117 -7 G / D KN 45..54..63..72..81..90..99.108..117 -7 G / D	1993 – 1997 1995 – 1996 1993 – 1996 1995 – 1996 1995 – 2000	2012 2011 2011 2011 2015
	K / KN 12..18..24..30..36..42 -8 D K 12..18..24 -8 DC KN 12..18..24..30..36..42 -8 DP KN 12..18..24 -8 DCP KN 7..12..18 -8 KP KN 12..18..24..30..36..42 -8 P KN 45..54..63..72..81..90..99.108..117 -8 D K 144..180..234..306 -8 D	1996 – 1997 1996 – 1997 1997 – 2015 1997 – 2015 1998 – 2015 1997 – 2015 1999 – 2006 1998 – 2003	2012 2012 2030 2030 2030 2030 2021 2018
	KN 7-8 KP (Modifikation)	2015 – 2019	2034
	KN 45..54..63..72..81..90..99.108..117 -9 D	2003 – 2010	2025


Brennwertgeräte (Bodenstehend)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	KB 18..24 -7 E	1993 – 1999	2014
	KBR / KBRC 3-12 A KBR / KBRC 7-25 A KBR 12-42 A	1998 – 2001 1998 – 2002 1998 – 2002	2016 2017 2017
	KBR 7-30 A KBR / KSB R 3-16 A KBR / KSB R 7-30 A KBR 11-42 A	2001 – 2012 2001 – 2013 2001 – 2012 2001 – 2013	2027 2028 2027 2028
	KBR 15-60 D KBR 23-90 D KBR 30-120 D	2000 – 2006 2000 – 2006 2000 – 2006	2021 2021 2021
	KBR 65..98 -3 A	2012 – 2018	2033
	KBRC 22..30..40..50 -1 GC 7000 F 15..22..30..40..50 GC 7000 F 75..100..150..200..250..300	2012 – 2018 2018 – 2018 –	2033

Brennwertgeräte (Bodenstehend)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	GC 8000i F 15..22..30..40..50	2021 –	

Öl-Brennwertgeräte (Bodenstehend)

	Geräte-Typ	Fertigungs- zeitraum	Verfügbar- keit bis
	KU 18..22..26..30 -1 OE (Öl)	1994 – 1996	2011
	KUB 19..27 -3 KUBC 18..22..30..35..49 KUB 19..27 -4 KUBC 18..22..30..35..49 -1	2010 – 2016 2010 – 2016 2016 – 2018 2016 – 2018	2031 2031 2033 2033
	OC 8000 F 19..27 OC 7000 F 18..22..30..35..49	2018 – 2018 –	

Wie Sie uns erreichen ...

Anfrage zu Bosch und Junkers Produkten

Kundendienstannahme

(24 Stunden-Service)

Telefon (0 18 06) 337 337*

Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com

Betreuung Fachhandwerk

(Mo. – Fr. 07:00 – 18:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 337 335*

Thermotechnik-Profis@de.bosch.com

Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung

(Mo. – Fr. 07:00 – 20:00 Uhr;

Sa. 08:00 – 16:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 337 330*

Anfrage zu Elektro-Warmwassergeräten:

Technische Beratung/Kundendienst/

Ersatzteilberatung (24/7 für Sie erreichbar)

Telefon (089 69) 339 339*

Info-Dienst

für Ihre Unterlagen- und Prospekt-
anforderungen

(Mo. – Fr. 07:00 – 18:00 Uhr;

Sa. 08:00 – 16:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 337 333*

Thermotechnik-Info@de.bosch.com

HomeCom Easy:

(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr;

Sa. 9:00 – 16:00 Uhr)

Telefon (071 53) 306 1500*

HomeCom Pro:

Telefon (0 18 06) 600 300*

support.homecompro@de.bosch.com

Schulungsannahme

(Mo. – Fr. 07:00 – 18:00 Uhr)

Telefon (0 18 06) 003 250*

Thermotechnik-Training@de.bosch.com

Anfrage zu Bosch Smart Home Produkten:

Telefon (0800) 053 0154*

www.bosch-smarthome.com/kontakt

Extranet-Zugang

www.bosch-einfach-heizen.de

* Aus dem deutschen Festnetz und aus nationalen Mobilfunknetzen 0,20€/Gespräch.



Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Junkers Deutschland-
Postfach 13 09
D-73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de



Folgen Sie uns auf

-  @boscheinfachheizen
-  @bosch_einfach_heizen
-  @Bosch_heizen
-  @Bosch einfach heizen