

Inbouwinstructie set driewegklep NOxHRC2510

art.nr. 8 722 966 575



Inhoud set:

Driewegklep NOxHRC2510
3 O-ringen
Vet
Beugel

Toepassing

Ter vervanging van driewegkleppen binnen Radson NOxHRC2510 toestellen waarbij als klacht lekkage aansluitingen driewegklep.

Inbouwvoorschrift

- Schakel de netspanning uit en sluit de gaskraan.
- Verwijder de mantel van het toestel.
- Verwijder de bevestigings-moer van het bedieningspaneel.
- Scharnier het bedieningspaneel naar beneden en verwijder de elektrische aansluiting van de driewegklep van de kroonsteen (klem 6 en 7).
- Tap de ketel cv-zijdig af (zet de DWK handbediend in de middenstand).
- Verwijder de borgveren van de bovenste en onderste aansluiting van de driewegklep.
- Verwijder de driewegklep.
- Verwijder de O-ringen van de leidingen.
- Verwijder de positionerings-beugel van de leidingen.
- Maak de leidingen schoon.
- Monteer de nieuwe (verstevigde) beugel op de leidingen.

Dit moet tot gevolg hebben dat de leidingen in lijn gepositioneerd staan, en de driewegklep gemakkelijk op de leidingen geschoven kan worden (kontrolleren !).

De cv-leidingen dienen spanningsloos op het toestel aangesloten te zijn!

- Breng wat vet aan op de leidingen en O-ringen, en plaats de O-ringen.
- Breng wat vet aan in de drie aansluitingen van de driewegklep.
- Monteer de driewegklep in de juiste positie (handbedieningshandle wijst naar beneden).
- Borg de klep middels de 2 borgveren.
- Monteer de bedrading van de klep op klem 6 en 7 van de kroonsteen.
- Vul en ontlucht de installatie (controleer de werking van de automatische ontluchter).
- Stel de ketel in bedrijf en controleer op werking en lekkages.
- Breng de mantel weer aan.

ATTENTIE:

Bijgesloten vet is NIET geschikt voor drinkwater-installaties.